

POZNÁMKY:

– všechny vstupy a výstupy z rekuperační jednotky budou opatřeny tlumiči hluku

– na fasádě budou instalovány protidešťové žaluzie opatřené sítlem proti ptactvu

– výfukové koncové prvky budou regulační mřížky včetně instalačního rámečku a regulace, popřípadě talířové regulační ventily

– VZT potrubí mezi exteriérem a rekuperační jednotkou bude opatřeno tepelnou izolací

– VZT potrubí bude provedeno z pozinkovaného SPIRO potrubí a bude zavěšeno přiznané pod stropem

– požární prostupy VZT do 0,04 m² budou utěsněny požární ucpávkou. Potrubí bude na každou stranu vyvedeno v délce min. 500 mm bez přerušení a bude izolováno z nesnadně hořlavých materiálů. Vzdálenost prostupů mezi lící potrubí bude min. 500 mm a zároveň plocha prostupů nebude větší jak 1 % plochy požárně dělicí konstrukce.

RJ – REKUPERAČNÍ JEDNOTKA 480 m³/h

PŽ – PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE

EO – ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ 2,1 kW

+100 m³/h – PŘÍVOD ČERSTVÉHO VZDUCHU

–100 m³/h – ODVOD ODPADNÍHO VZDUCHU

AV – AXIÁLNÍ VENTILÁTOR


LEGENDA MÍSTNOSTI 1NP DĚTSKÉ SKUPINY		
Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m ²)
SPOLEČNÉ PROSTORY		
1.01	VSTUPNÍ CHODBA	24,90
1.02	TECHNICKÁ MÍSTNOST	5,56
1.03	ŠATNA PERSONÁL	8,34
1.04	WC PERSONÁL S PŘEDSÍNKOU	2,48
1.05	PŘÍPRAVA JIDLA	10,93
DĚTSKÁ SKUPINA 1 – 12 DĚTÍ		
1.06	ŠATNA	8,25
1.07	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ – DĚTÍ	8,04
1.08	HERNA, DENNÍ MÍSTNOST	51,33
DĚTSKÁ SKUPINA 2 – 12 DĚTÍ		
1.09	ŠATNA	7,66
1.10	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ – DĚTÍ	7,94
1.11	HERNA, DENNÍ MÍSTNOST	51,68
1.12	TERASA	46,92
UŽITNÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ 1NP		234,03

LEGENDA:

	REKUPERAČNÍ JEDNOTKA S PROTIPROUDÝM VÝMĚNÍKEM
	ODTAH VZDUCHU
	PŘÍVOD VZDUCHU
	POŽÁRNÍ IZOLACE
	TLUMIČ HLUKU
	MŘÍŽKA POTRUBNÍ
	REGULÁTOR PRŮTOKU
	POŽÁRNÍ Klapka
	TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ

Obec:
Okres:
Katastrální území:
Parcelní číslo:

Braňany [567060]
Most
Braňany [609005]
st. p. č. 78



04			
03			
02			
01			
změna	popis vydání, změny	vypracoval	datum

Tato dokumentace je zpracována pro získání stavebního povolení a neslouží jako prováděcí dokumentace.

Generální projektant stavby : IPOKa, s.r.o., Blanky Waleské 558, 281 02 Cerhenice IČO: 078 37 071 tel: +420 777 892 204 email: info@ipoka.cz				
ZPRACOVATEL ČÁSTI PROJEKTU : Ing. Tomáš Loudín, U Stanice 661/2a, 162 00 Praha 6				
VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	HLAVNÍ PROJEKTANT		
Tomáš Loudín	Tomáš Kostohryz	Martin Havlíček		
INVESTOR	Obec Braňany, Bílinská 76, 435 22 Braňany		ZAK. ČÍSLO	24/15
STAVBA	Novostavba dětské skupiny Braňany		STUPEŇ PD	DSP
OBJEKT	Objekt občanské vybavenosti na st. parc. č. 78		FORMÁT	420x297
			MĚŘÍTKO	1:100
ČÁST	Vzduchotechnika		V.Č.	KOPIE
OBSAH	Půdorys 1.NP		D.1.4.3.2	