


# LEGENDA ELEKTRO

- Zemní pásek FeZn 30x4mm / Drát FeZn 10mm2
- ☒ Pevný spoj zemního pásku (svorka SR , svaření)
- Vývod zemního vodiče pro připojení soustavy hromosvodů, drát FeZn 10mm, vyvést nejména 150cm

## POZNÁMKA

Propojovací uzemňovací vedení uložit na dno základu dle ČSN 33 2000-5-54 ed3.:  
Veškeré zemní spoje musí být po propojení (svorka, svaření) ochráněni proti korozi (zalití asfaltem, antikorozní nátěr)  
Maximální zemní odpor zemniče do 10 Ohm  
Hromosvod provést dle ČSN EN 62 305 (1-4)  
Uzemnění spojit dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3  
dále dle ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 na MEB (HOP) objektu  
Navržená hladina ochrany podle ČSN - III, třída LPS III  
Zóny ochrany - Okolí objektu LPZ0A  
- Ochranný prostor jímáče LPZ0B  
- Vnitřní prostor LPZ1

Obec: Braňany [567060]  
Okres: Most  
Katastrální území: Braňany [609005]  
Parcelní číslo: st. p. č. 78



LEGENDA MÍSTNOSTI 1NP. DĚTSKÉ SKUPINY		
Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)
SPOLEČNÉ PROSTORY		
1.01	VSTUPNÍ CHODBA	24,90
1.02	TECHNICKÁ MÍSTNOST	5,56
1.03	ŠATNA PERSONÁL	8,34
1.04	WC PERSONÁL S PŘEDSÍŇKOU	2,48
1.05	PŘÍPRAVA JÍDLA	10,93
DĚTSKÁ SKUPINA 1 – 12 DĚTÍ		
1.06	ŠATNA	8,25
1.07	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ – DĚTÍ	8,04
1.08	HERNA, DENNÍ MÍSTNOST	51,33
DĚTSKÁ SKUPINA 2 – 12 DĚTÍ		
1.09	ŠATNA	7,66
1.10	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ – DĚTÍ	7,94
1.11	HERNA, DENNÍ MÍSTNOST	51,68
1.12	TERASA	46,92
UŽITNÁ PLOCHA MÍSTNOSTI 1NP		234,03

04			
03			
02			
01			
změna	popis vydání, změny	vypracoval	datum

Tato dokumentace je zpracována pro získání stavebního povolení a neslouží jako prováděcí dokumentace.

Generální projektant stavby : IPOKA, s.r.o., Blanky Waleské 558, 281 02 Cerhenice IČO: 078 37 071    tel: +420 777 892 204    email: info@ipoka.cz				
ZPRACOVATEL ČÁSTI PROJEKTU :				
VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	HLAVNÍ PROJEKTANT		
Šimon Dvořák	Ing. Josef Novák	Martin Havlíček		
INVESTOR	Obec Braňany, Bílinská 76, 435 22 Braňany		ZAK. ČÍSLO	24/15
STAVBA	Novostavba dětské skupiny Braňany		STUPEŇ PD	DSP
OBJEKT	Objekt občanské vybavenosti na st. parc. č. 78		FORMÁT	420x297
			MĚŘÍTKO	1:100
ČÁST	Technika prostředí staveb - Elektroinstalace		V.Č.	KOPIE
OBSAH	Základový zemnič		D.1.4.5.4	