

Vysvětlení, úprava nebo doplnění zadávací dokumentace č. 23-27

veřejné zakázky s názvem

„Vědeckotechnický park Plzeň, a.s., výstavba poloprovozního objektu - H2“

evidenční číslo: Z2018-007573

Zadavatel:

Vědeckotechnický park Plzeň, a.s.

IČO: 26392054

se sídlem Plzeň, Skvrňany, Teslova 1202/3, PSČ 301 00

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 23:

Ve výkrese *D.1.4.b ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE Podrobná situace* je u Vsakovacího objektu uvedeno:

6x podpurný vrt pr. 900 mm pod bloky – hl 10,0 m vyplněný štěrkem v rámci HSV

V žádné části HSV se tyto položky nevyskytují. Prosím o vysvětlení, případně doplnění VV.

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Zadavatel se tímto omlouvá za chybu v příloze č. 3 zadávací dokumentace. Zadavatel provedl doplnění položek 1a, 2a, 3a, 4a, 58a, 58b, 58c.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 24:

Ve výkazu výměr jsme nenašli položku, která by zahrnovala opláštění pomocné ocelové konstrukce k fasádním výplním sádrokartonem z vnitřní strany.

Doplní zadavatel položku?

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Zadavatel se tímto omlouvá za chybu v příloze č. 3 zadávací dokumentace. Opláštění pomocné ocelové konstrukce sádrokartonem je zahrnuto v položkách 246 a 247. Položky byly prověřeny a upraveny.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 25:

Ve výkazu výměr jsme nenašli položku pro vrty vsakovacích boxů a výplň vrtů štěrkem. Doplní zadavatel položky?

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Zadavatel se tímto omlouvá za chybu v příloze č. 3 zadávací dokumentace. Zadavatel provedl doplnění položek 1a, 2a, 3a, 4a, 58a, 58b, 58c.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 26:

Ve výkazu výměr vodovodní přípojky jsme nenašli položku na dodávku a montáž redukčního ventilu DN 50, který je součástí vodoměrné sestavy.

Doplní zadavatel položku?

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Zadavatel se tímto omlouvá za chybu v příloze č. 3 zadávací dokumentace. Dodávka včetně montáže redukčního ventilu byla doplněna do listu vodovodní přípojky, položka 25a.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 27:

U položky č.360 je chybně uveden výpočet prvku Z59. Prvku Z59 jsou 4ks.

Upraví zadavatel tuto položku?

360	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	155,000
PSC					
Poznámka k souboru cen:					
1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.					
VV			44,49		44,490
vv			Z 59		
VV			52,39		52,390
vv			Z 60		
vv			58,12		58,120
vv			Z 61		
vv			Součet		155,000
361	M	55300000R	ocel. konstr.pod VZT -žárový pozink	kg	155,000
Z 59.Z 60.Z 61					

Vysvětlení zadávací dokumentace:

Zadavatel se tímto omlouvá za chybu v příloze č. 3 zadávací dokumentace. Položky 360 a 361 byly upraveny.

Změna zadávací dokumentace

Revize 6 přílohy č. 3 zadávací dokumentace, tj. soupisu prací se provádí z důvodu shora uvedených změn na základě podaného vysvětlení zadávací dokumentace.

Oznámení o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel z důvodu úpravy zadávacích podmínek rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek se tímto prodlužuje do 16.05.2018 do 10:00 hod.

Zadavatel prodloužil lhůtu v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Zároveň si dovoluujeme oznámit, že otevírání obálek s nabídkami dne 09.05.2018 v 10:05 hod. se ruší a jeho datum se posouvá v souladu s výše uvedeným. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 16.05.2018 v 10:05 hod.

V Plzni dne 24.04.2018