

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3

Název zadavatele: Obec Malhostovice

Sídlo: Malhostovice 75, 666 03 Malhostovice

IČ: 00282057

Zastoupena: Petrem Grünwaldem, starostou obce

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Chodníky podél silnice II/379 v obci Malhostovice, místní část Nuzířov“

Jako osoba smluvně zastupující zadavatele Vám podávám vysvětlení zadávacích podmínek poskytnuté zadavatelem k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce.

DOTAZ č. 1

„V soupisu prací, konkrétně ve stavebním objektu „SO 01 Komunikace“ se nachází položka č. 51 „Opravy odpadního potrubí hrdlového vpustí“ celkem 5 kusů. Avšak v projektové dokumentaci (v situaci ani technické zprávě) není specifikováno, v čem položka spočívá a kde by k opravě mělo dojít.

Doloží zadavatel bližší informace o opravě tohoto odpadního potrubí?“

ODPOVĚĎ:

Je myšleno pročištění stávajících vpustí.

DOTAZ č. 2

„Z projektové dokumentace, konkrétně ze situace vyplývá, že součástí zakázky, ve směru na Lipůvku, se řeší prodloužení propustku. Avšak v soupisu prací se nenachází položka týkající se prodloužení propustku.

Doplní zadavatel položku a bližší informace k prodloužení propustku?“

ODPOVĚĎ:

Prodloužení propustku neřešíme. Toto je součástí řešení komunikace II/379 – zpracovatel PONTEX.

DOTAZ č. 3

„V soupisu prací, konkrétně ve stavebním objektu „SO 01 Komunikace“ se nachází položka č. 67 „Vybourání a zhotovení kanalizační šachty z lomového kamene“ celkem 2 kusy. Z projektové dokumentace vyplývá, že v km 0,000 se nachází jedna šachta, avšak druhá v projektové dokumentaci není zakreslena.

Objasní zadavatel umístění druhé šachty, popřípadě bližší specifikaci šachty a mříže?“

ODPOVĚĎ:

V příloze tohoto Vysvětlení přikládáme upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve kterém jsou uvedené šachty podrobně specifikovány. Přiložený soupis prací s provedenými úpravami je pro podání nabídky závazný.

Umístění šachet je vyznačeno v přiloženém situačním výkresu.

S ohledem na provedené úpravy soupisu prací zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do pondělí 14. 6. 2021 do 16.30 hod.

Otevírání obálek proběhne v pondělí 14. 6. 2021 od 16.35 hod.



Milana Štěpánková
zástupce zadavatele

V Boskovicích dne 26. 5. 2021.

Přílohy: Soupis prací_Nuzířov_stavba_slepý_OPRAVA
 C4.Situační výkres_AKTUAL