



DOTACE – REALIZACE PROJEKTU – VÝBĚROVÁ a ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

Zpracování dotačních projektů na klíč včetně úplné administrace

Od záměru realizace až po ukončení doby udržitelnosti projektu Váš projektový manažer

Ing. Marie HARANTOVÁ Europrojekty IČ 672 41 271, Palackého 1838, 431 11 Jirkov

www.europrojekty.cz +420 607 949 872 Marie.Harantova@europrojekty.cz

Zadavatel:	Obec Polepy
IČ:	002 64 202
Adresa zadavatele:	Obec Polepy, č. p. 112, 411 47 Polepy
Zástupce:	Zbyněk Hodys, starosta obce
Evidenční číslo VZ:	018-2025
Název VZ:	Rekonstrukce místní komunikace p.p.č. 1024/1, 1024/2, 582/1 a 628/15 v k.ú. Polepy
Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka malého rozsahu (ZMR) na stavební práce
Druh řízení:	Výběrové řízení mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., v platném znění (dále jen zákon) provedené v souladu s Metodikou zadávání veřejných zakázek vydanou Ministerstvem pro místní rozvoj (dále jen Metodika MMR).

Dodatečné informace č. 1

Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele Zadavatel.cz dotazy k zadávací dokumentaci.

Dotaz č. 1

Doručeno dne 2. 12. 2025 ve 13:43 prostřednictvím profilu zadavatele Zadavatel.cz

Doslovná citace dotazu:

„Výkaz výměr SO 401 obsahuje položky

1 31674113 stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 6,2m

2 2066401 SVIT. BGP391 LED-HB/727 I DM12 CLO 48/60

Dle mínění Dodavatele ve výkazu výměr chybí výložník nebo přechodový díl pro montáž svítidla. To nelze provést přímo na svislou část stožáru průměru 114 mm.

Doplní Zadavatel výkaz výměr o potřebný materiál?“

Odpověď zadavatele:

Zadavatel po konzultaci s projektantem uvádí, že v rozpočtu není uvedena samostatná položka výložníku, neboť je předpokládán stožár, jehož součástí je i výložník.

Například typ uvedený zde:

<https://www.elfetex.cz/kooperativa-stozar-pc-6-159-133-114-zz-osvetlovaci-k-prechodum-pro-chodce-619568>

Z tohoto důvodu nebude výkaz výměr doplňován.



DOTACE – REALIZACE PROJEKTU – VÝBĚROVÁ a ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

Zpracování dotačních projektů na klíč včetně úplné administrace

Od záměru realizace až po ukončení doby udržitelnosti projektu Váš projektový manažer

Ing. Marie HARANTOVÁ Europrojekty IČ 672 41 271, Palackého 1838, 431 11 Jirkov

www.europrojekty.cz +420 607 949 872 Marie.Harantova@europrojekty.cz

Dotaz č. 2

Doručeno dne 2. 12. 2025 ve 14:01 prostřednictvím profilu zadavatele Zadavatel.cz

Doslovná citace dotazu:

„Dobrý den, žádáme zadavatele, aby vložil VV, který není poškozený a se kterým lze pracovat. Děkuji.“

Odpověď zadavatele:

Zadavatel prověřil funkčnost zveřejněného souboru a opakované stažení nevyvolalo žádné chybové hlášení. Zároveň nebyly zaznamenány obdobné potíže u dalších potencionálních dodavatelů.

Zadavatel doporučuje soubor znovu stáhnout a uložit přímo na disk koncového zařízení. V případě přetrvávajících technických potíží doporučujeme využít podpory IT technika dodavatele.

V Jirkově dne 08.12.2025

Za zadavatele osoba pověřená
Ing. Marie Harantová
Europrojekty