

Zadavatel:

United Energy, a.s.

Most-Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03

IČO: 273 09 959

Veřejná zakázka:

Výstavba plynových motorů v Teplárně Komořany

nadlimitní sektorová veřejná zakázka na dodávky zadávaná v jednacím řízení s uveřejněním dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE XII

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o písemné vysvětlení zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel písemné vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 14 (obdržena dne 28. 4. 2026):

Dotaz 1)

V návaznosti na dokument UE_Plyn_motory_Vysvetleni_ZD_X_20260422, konkrétně na dotaz č. 4 a odpověď zadavatele, si dovoluujeme požádat o doplnění a jednoznačné upřesnění odpovědi.

V dotazu č. 4 bylo žádáno o potvrzení, zda je pro účely zpracování nabídky, vyplnění formuláře A.3.6 Garantované parametry a následného vyhodnocení garantovaných parametrů přípustné vycházet z normy ISO 3046, která je běžně používána výrobcí plynových motorů při deklaraci výkonu a účinnosti.

Zadavatel ve své odpovědi uvedl, že výkon a účinnost budou prokazovány při definovaných klimatických podmínkách dle dokumentu A.3.6 Garantované parametry, list „Provozní stavy“, a že součástí projektu garančních zkoušek dodaného zhotovitelem budou korekční křivky pro přepočítání na skutečné klimatické podmínky.

Děkujeme za uvedené upřesnění týkající se klimatických podmínek a korekčních křivek. Odpověď však podle našeho názoru jednoznačně neřeší otázku, zda bude norma ISO 3046 použita jako závazný nebo přípustný podklad pro deklaraci, korekci a vyhodnocení garantovaných parametrů. Současně si dovoluujeme upozornit, že použití, resp. nepoužití normy ISO 3046 má přímý dopad na hodnoty deklarovaných garantovaných parametrů, zejména výkonu a účinnosti plynových motorů / kogeneračních jednotek. Tyto hodnoty následně vstupují do vyhodnocovacího modelu zadavatele a mohou zásadním způsobem ovlivnit hodnocení a vzájemné porovnání jednotlivých nabídek. Z tohoto důvodu považujeme za nezbytné, aby bylo již ve fázi zpracování nabídky jednoznačně stanoveno, zda a v jakém rozsahu bude norma ISO 3046 použita pro deklaraci, korekci a následné vyhodnocení garantovaných parametrů.

Žádáme proto zadavatele o jednoznačné potvrzení:

- a) Zda je pro účely zpracování nabídky a vyplnění dokumentu A.3.6 Garantované parametry přípustné použít normu ISO 3046 pro deklaraci výkonu a účinnosti plynových motorů.
- b) Zda bude norma ISO 3046 zohledněna také při následném vyhodnocení garantovaných parametrů v rámci garančních zkoušek, zejména při přepočtech výkonu a účinnosti na referenční / definované klimatické podmínky.
- c) Zda mohou být korekční křivky pro přepočet výkonu a účinnosti na skutečné klimatické podmínky zpracovány v souladu s normou ISO 3046, případně dle standardní metodiky výrobce plynového motoru vycházející z této normy.
- d) Zda budou při vyhodnocení garantovaných parametrů zohledněny nejistoty měření použitých měřidel, případně jakým způsobem mají být tyto nejistoty stanoveny a aplikovány.
- e) Zda má být metodika zahrnující použití ISO 3046, korekčních křivek a nejistot měření součástí projektu garančních zkoušek předkládaného zhotovitelem ke schválení zadavateli.

V případě, že zadavatel použití normy ISO 3046 pro účely deklarace, korekce nebo vyhodnocení garantovaných parametrů nepřipouští, žádáme o jednoznačné uvedení závazné metodiky, podle které mají být výkon a účinnost plynových motorů / kogeneračních jednotek deklarovány, přepočítávány a následně vyhodnocovány při garančních zkouškách, včetně způsobu zohlednění nejistot měření.

Informace zadavatele:

1. Projekt garančního měření zpracovává zhotovitel a předkládá ke schválení objednateli.
2. Projekt garančního měření musí být v souladu s požadavky SMLOUVY a dokumentu A3.6 Garantované parametry.

3. Pro parametry η_{el} , t_2 , Q_2 v provozu LP1 nejsou korekce přípustné viz poznámka v příloze dokumentu A 3.6 Garantované parametry list „Garantované parametry“:
- a. Parametry η_{el} , t_2 a Q_2 budou měřeny a vyhodnoceny najednou ve stejném čase při zadaném elektrickém výkonu. Do garančního měření se nebudou započítávat žádné tolerance na vyhodnocení, ani na samotné měření.
 - b. U parametru W_n není korekce přípustná viz poznámka v příloze A 3.6 list Garantované parametry: *Cílem garančního měření bude prokázat dosažení garantovaného el. výkonu po dobu alespoň 15 min. Nejsou přípustné žádné korekční křivky. K měřené hodnotě se nezapočítávají žádné tolerance.*
4. Při splnění výše uvedených podmínek může být aplikována norma ISO 3046.

Praha dne dle elektronického podpisu

United Energy, a.s.

i.s. Solkind s.r.o., advokátní kancelář

Mgr. Lenka Lelitovská, LL.M., na základě plné moci

(podepsáno elektronicky)