

**Dotazy na zadavatele týkající se veřejné zakázky „Úprava veřejného prostoru před Janáčkovým divadlem“, uveřejněné ve věstníku veřejných zakázek pod ev. č. VZ 366945 dne 12.3.2014.**

**Dotaz č. 6a) :**

V dokumentaci není uvedena hmotnost sochy Leoše Janáčka a kde je momentálně uložena (možnost přístupu autojeřábu?).

**Odpověď zadavatele k dotazu č.6a) :**

Hmotnost sochy Leoše Janáčka je cca 2500 Kg. Zrestaurovaná socha je uložena u restaurátora. Dovozná vzdálenost je 20km a přístup autojeřábu k naložení sochy je možný.

**Dotaz č. 6b) :**

Dlažba 40x40 ve skladbě T3a a T3b má být uložena na stavitelných terčech. Jedná se o plochu 426 m<sup>2</sup>. Ve výkazu výměr je uvedena položka dodávka terčů (SO 21.2, pol. č.57) v množství 5458 ks. Dle našeho názoru je toto množství chybné - pro uložení 426 m<sup>2</sup> dlažby 40x40 je zapotřebí cca 2775 ks terčů.

**Odpověď zadavatele k dotazu č.6b) :**

Dlažba o výměře 426 m<sup>2</sup> velikosti 40x40 je uložena na stavitelných terčích. Skutečná potřeba terčů je opravdu 2775 ks.

**Dotaz č. 6c) :**

Bude jako profesní kvalifikační předpoklad dle bodu 8.2 uznána odborná způsobilost autorizovaný architekt - „Krajinářská architektura“ autorizace v tomto oboru získaná v Slovenské republice dle z. č. 138/1992 Sb?

**Odpověď zadavatele k dotazu č.6c) :**

Český dodavatel prokazuje odbornou způsobilost pro provádění veřejné zakázky „Úprava veřejného prostoru před Janáčkovým divadlem“ dle čl. 8.2. zadávací dokumentace.

Zahraniční dodavatel prokazuje kvalifikaci dle čl. 6.8. zadávací dokumentace.

Z požadavků zadavatele stanovených v zadávací dokumentaci vyplývá, že český dodavatel prokazuje odbornou způsobilost pro obor „Krajinářská architektura“ - autorizovaný architekt dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů.

Jako profesní kvalifikační předpoklad pro plnění veřejné zakázky dle čl. 8.2 zadávací dokumentace nebude tedy zadavatelem uznána odborná způsobilost autorizovaný architekt - „Krajinářská architektura“ autorizace v tomto oboru získaná v Slovenské republice dle zákona č. 138/1992 Sb. u nabídky podané českým dodavatelem.

V Brně dne 16. 4. 2014

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO  
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA  
Odbor investiční  
Kounicova 67  
601 67 BRNO  
6016

Ing. Jan Kaucký  
vedoucí Odboru investičního MMB