

Zadavatel:
Městská část Praha 18
Bechyňská 639
199 00 Praha 9
IČ: 00231321

Organizátor veřejné zakázky:
PRAGMIC, spol. s r.o.
Petrohradská 809/19
Praha 10, PSČ 101 00
IČ: 03083951

VYSVĚTLENÍ ZADAVATELE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DLE § 98 A 99 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Veřejná zakázka
„Rekonstrukce MŠ Místecká, pavilonu B, C a E, Praha 18“

V Praze dne 10. 05. 2018

Dotaz č. 13

Při podrobnějším porovnání přílohy č.3 „Technické a kvalitativní podmínky, technické specifikace“ (poskytnuté zadavatelem dne 27.9.2018) a projektové dokumentace (poskytnuté zadavatelem dne 11.9.2018), nacházíme rozdílné parametry u jednotlivých materiálů, výrobků a skladeb konstrukcí. Co je platné v případě, že jsou parametry u jednotlivých materiálů, výrobků a skladeb konstrukcí rozdílné?

Jedná se například o tyto neshody:

- A) V tabulce vnitřních dveří, u prvku s označením D08, je uvedena vzduchová neprůzvučnost dveří $R_w = 37\text{dB}$. V technických a kvalitativních podmínkách, technických specifikacích je uvedena vzduchová neprůzvučnost dveří $R_w = 28\text{dB}$.
Co tedy platí?
- B) V tabulce oken, u prvků s označením O07, O14, O15, O51 – O57, je uveden součinitel prostupu tepla rámu $U_f = 1,1\text{W/m}^2\text{K}$ (hliníková okna); $U_f = 1,89\text{W/m}^2\text{K}$ (hliníkové dveře). V technických a kvalitativních podmínkách, technických specifikacích je uveden součinitel prostupu tepla $U_w = 1,9\text{W/m}^2\text{K}$ pro hliníková okna i dveře).
Co tedy platí?
- C) V tabulce oken, u prvků s označením O01 – O57, je v některých případech uvedena vzduchová neprůzvučnost dveří a oken $R_w = \text{max.}33\text{dB}$. V technických a kvalitativních podmínkách, technických specifikacích je uvedena vzduchová neprůzvučnost dveří a oken (dle způsobu zasklení) až $R_w = \text{min.}36\text{dB}$.
Jedná se například o způsob zasklení SK1a, SK2, SK3, SK4, SK5, SK6a, SK9a, SK9b, SK10a.
Co tedy platí?
Platí hodnota v tabulkách 33dB
- D) V tabulce oken, u prvků s označením O01 – O57, je v některých případech uvedena požární odolnost dveří a oken EW15DP1 případně EW15DP3. V technických a kvalitativních podmínkách, technických specifikacích je uvedena požární odolnost dveří a oken (dle způsobu zasklení) až EI 30 případně EW 60.
Jedná se například o způsob zasklení SK4, SK7, SK8.
Co tedy platí?

Odpověď č. 13

A) Platí hodnota z tabulek 37dB.

B) Platí hodnota v tabulkách oken - u prvků s označením O07, O14, O15, O51 – O57, součinitel prostupu tepla rámu $U_f = 1,1\text{W/m}^2\text{K}$ (hliníková okna); $U_f = 1,89\text{W/m}^2\text{K}$ (hliníkové dveře)

C) Platí hodnota v tabulkách - 33dB

D) Nutno splnit požadované minimum dle PBŘ. Platí hodnota v tabulkách - 15 minut

S pozdravem

Tomáš Hejl, v.r.

.....

Ing. Tomáš Hejl
PRAGMIC, spol. s r.o.