



Projekt „Rekonstrukce Mateřské školy v obci Hrabyně - realizace úspor energie“
bude spolufinancován ze zdrojů EU.

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

dle § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Zákon“), pro veřejnou zakázku

„Rekonstrukce Mateřské školy v obci Hrabyně - realizace úspor energie“

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI

Zadavatel: Obec Hrabyně
Sídlo: Hrabyně 70, 747 63 Hrabyně
Zastoupen: Zdeňkou Jordánovou, starostkou
IČ: 00300136
DIČ: CZ00300136
Adresa profilu zadavatele: <http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/1da9ee1a-2632-4bbd-af83-159d6373f378>

2. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Tyto dodatečné informace k veřejné zakázce byly vypracovány na základě vyžádaných doplňujících dotazů ze strany uchazečů veřejné zakázky v souladu s § 49 odst. 1 Zákona.

Poř. č.	Vznesený dotaz	Odpověď na vznesený dotaz
2	Je nutné/podmínka VZ použít sklo 1,0 když požadovaných parametrů dle TZ U=1,2 dosahujeme i se sklem 1,1?	Zadavatel v rámci své veřejné zakázky nepřipouští varianty nabídky. Sklo 1,0 je dnes již standardním sklem na trhu, tato podmínka zadavatele tak musí být bezpodmínečně dodržena.
3	Je nutné použít kování Maco Multitrend?	Kování není nutno použít Vámi zmiňované. Uchazeč veřejné zakázky vždy vychází z výkazu výměr, který je součástí balíku zadávací dokumentace a který nedefinuje přesně tento typ kování. Může tak být využito jak toto kování, tak i kování obdobné.

V Hrabyni, dne 30. 7. 2013