

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	Velké Meziříčí - rekonstrukce soustavy VO 2.etapa
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Město Velké Meziříčí
Sídlo:	Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
IČO:	002 95 671
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na dodávky
Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní

Zadavatel poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

INFORMACE I

Zadavatel na základě vlastního podnětu poskytuje v příloze tohoto vysvětlení novou, upravenou a pro zpracování nabídek závaznou přílohu Parametry svítidel (Svazek 1 příloha č. 4 - Parametry svítidel), ve které upravil přepis v požadavku na index podání barev. Nová a správná hodnota je stanovena na nejméně 40, v původní příloze byla nedopatřením uvedena hodnota 70.

INFORMACE II

Zadavatel posoudil výše poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace a rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek tak, aby opět činila minimálně celou svoji původní délku. Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení následovně:

LHŮTY V ZADÁVACÍM POSTUPU DO PODÁNÍ NABÍDEK

<u>Lhůta pro podání nabídek – den:</u>	11. 09. 2024
<u>Lhůta pro podání nabídek – čas:</u>	10:00

Opravené Oznámení o zahájení zadávacího řízení bude zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku EU.

Přílohy:

Svazek 1 příloha č. 4 - Parametry svítidel _vys1