DODATEČNÁ INFORMACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Č. 16

NÁSTAVBA, PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO SPOLEČENSKÉHO SÁLU A HOSPODY

zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Identifikační údaje o veřejné zakázce:

Zadavatel:	**Obec Račice - Pístovice**
se sídlem:	Račice 72, 683 05 Račice
zastoupený:	Hana Sotolářová – starostka obce
IČ:	00292249
Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi:	**HANDL s.r.o.**
Zastoupená:	Ing. Jaromírem Handlem
Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka na stavební práce
Limit veřejné zakázky:	Podlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušení podlimitní řízení

Dodatečné informace:

Dotaz č 1

V rámci nového soupisu prací a dodávek z 12. 10. 2026 přibyla položka:

63	070124114RA07	Okno hliníkové sklopné a otvíravé, zapuštěná montáž, těsnění spáry, včetně parapetů	m²	12,00000

O jaká okna se jedná? Prosíme o doplnění specifikace.

Odpověď:

Při exportu VV došlo k chybě a položka se přejmenovala jedná se o Vyrovnání podkladu pro osazení parapetu.

Dotaz č 2

V rámci dodatečných informací 13, dotaz 2 je uvedeno „Přikládáme výpis vybavení kuchyně“. Tento výpis jsme v rámci opravené PD nenašli.

Odpověď:

Zasláno v příloze.

Dotaz č. 3

V rámci nového soupisu prací a dodávek z 12.10.2026 přibyla položka:

113	552307020R	tryskový vysoušeč rukou - D+M	kus	5,00000

Prosíme o specifikaci, požadavky.
V rámci položky č. 113 – 552307020R je požadována dodávka a montáž elektrického tryskového vysoušeče rukou v celkovém počtu 5 ks.

Odpověď:

Minimální technické požadavky:

- Typ: elektrický tryskový vysoušeč rukou, automatický, bezdotykový.
- Provedení: nástěnné, určené pro veřejné hygienické prostory.
- Materiál: odolný plast ABS nebo nerezová ocel.
- Povrchová úprava: bílá, stříbrná nebo nerezová dle výběru investora.
- Napájení: 230 V / 50 Hz.
- Celkový příkon: maximálně 2 000 W.
- Doba osušení rukou: maximálně 15 sekund.
- Spouštění: automatické pomocí infračerveného senzoru.
- Rychlost proudění vzduchu: minimálně 80 m/s.
- Hlučnost: maximálně 80 dB(A), dle deklarace výrobce.
- Bezpečnost: ochrana proti přehřátí, automatické vypnutí po oddálení rukou.
- Krytí: minimálně IPX1; konkrétní požadované krytí dle umístění a příslušných elektrotechnických předpisů.
- Filtrace vzduchu: integrovaný vzduchový filtr, případně HEPA filtr.
- Provedení vhodné pro intenzivní provoz ve veřejných hygienických zařízeních.

Součástí dodávky a montáže bude:

Kompletní dodávka zařízení včetně upevňovacího materiálu, montáže na stěnu, připojení na připravený elektrický přívod, uvedení do provozu, funkční zkoušky a předání návodu k obsluze a údržbě.

Dotaz č. 4

V původním soupisu prací a dodávek byla položka

124	764310010RA0	Krytina střech z Pz plechu	m²	94,00000

V novém soupisu prací zcela chybí, v projektu zůstala. Prosíme o revizi.

Odpověď:

Položka byla změněna, krytina bude tvořena povlakovou krytinou – viz výkaz výměr.

Příloha:

ORIENTAČNÍ VÝKAZ VÝMĚR – GASTRO KUCHYNĚ

Opravený výkaz výměr a opravená PD bude uveřejněna na profilu zadavatele.

Ve Vyškově dne 15.10. 2026

Zpracoval: Ing. Jaromír Handl
osoba pověřená výkonem zadavatelských činností

Ing. Jaromír Handl

Digitálně podepsal Ing. Jaromír Handl
Datum: 2026.10.15 20:04:21 +02'00'