

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Název veřejné zakázky:	Výměna pouličních svítidel, Brno – Obnova VO, 2023
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Technické sítě Brno, akciová společnost
Sídlo:	Barvířská 822/5, 602 00 Brno
IČO:	255 12 285
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na dodávky
Forma zadávacího řízení:	Otevřené nadlimitní řízení

Na základě obdržené žádosti či žádostí poskytuje zadavatel níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ 1

STV Brno Bohunice – západ

- v křižovatce ul. Čeňka Růžičky je dnes aktuálně stožár s dvojvyložením, v podkladu DWG v zadání je ale jednovyložení a tento světelný bod přímo ovlivňuje světelný bod S-1086-030 bez tohoto dvojvyložení není možné splnit požadavek na třídu C4 pokud S-1086-030 nebude min. 12m na místo 10m
Navíc vyhodnocovací plocha "Spodní 3" není zahrnuta v EVO Dialux zadané zadavatelem jako vyhodnocovací plocha ale v tabulce je S-1086-030 veden.
- vyhodnocovací plocha "Chodník Havelkova 4" není zahrnuta v EVO Dialux zadané zadavatelem jako vyhodnocovací plocha ale v tabulce je S-1086-042 veden.
- vyhodnocovací plocha "Chodník Sobolova" není zahrnuta v EVO Dialux zadané zadavatelem jako vyhodnocovací plocha.
- vyhodnocovací plocha "Bohuňova parkoviště 1" není zahrnuta v EVO Dialux zadané zadavatelem jako vyhodnocovací plocha ale v tabulce je S-0976-019, S-0976-019 vedeny.

ODPOVĚĎ 1

[Viz odpověď na dotaz 2 níže.](#)

DOTAZ 2

STV Brno Bohunice – východ

- plocha "Parkoviště Ukrajinská 1" není zatříděna
- plocha "Lány 2" není zatříděna
- v DWG podkladu Dialux EVO je 2x S-1219-008 v tabulce zadavatele jen 1x a navíc je zde S-1219-007

ODPOVĚĎ 2

Zadavatel v příloze tohoto vysvětlení předkládá zadání, které je možné použít jako vzor a úpravy provést v původní dokumentaci (doplnění výložníku na ul. Čeňka Růžičky a úprava jeho polohy, dále pak doplnění vyhodnocovacích ploch pomocí nástroje „volba ploch“ dle obrázku v příloze). Z těchto souborů je patrné i správné označení sloupů a chybějící zařídění.

INFORMACE

Zadavatel posoudil výše poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace a rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek o **4 pracovní dny**.

V souladu s výše uvedeným zadavatele prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek a upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení následovně:

Bod IV.2.2) nově Lhůta pro doručení nabídek:
Datum: **05. 05. 2023** Čas: **10:00** hodin

Bod IV.2.7) nově Podmínky pro otevírání nabídek:
Datum: **05. 05. 2023** Čas: **10:10** hodin

Oprava oznámení o zahájení zadávacího řízení bude zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku EU.

Přílohy:

- Výpočty_vys3