



Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s.
Ku Ptáku 387
284 01 Kutná Hora

konopova@vhskh.cz
odd. TPČ
327 588 115

Stanovisko k existenci sítě

| | | |
|---------------|----------|--|
| Číslo žádosti | 20230637 | |
|---------------|----------|--|

| | | | | | |
|------------------------|----------------|---------|-----------|-----|--|
| Žadatel | | | | | |
| Název organizace | | IČ | | | |
| Příjmení, jméno, titul | Valenta David | | | | |
| Obec | Pelhřimov | PSČ | 39301 | | |
| Ulice / č.p. / č.o./ | Pražská 455 | | | | |
| E-mail | stavby@vdgp.cz | Telefon | 734681889 | Fax | |

| | | | | | |
|------------------------|----------------|---------|-----------|-----|--|
| Stavebník | | | | | |
| Název organizace | | IČ | | | |
| Příjmení, jméno, titul | Valenta David | | | | |
| Obec | Pelhřimov | PSČ | 39301 | | |
| Ulice / č.p. / č.o./ | Pražská 455 | | | | |
| E-mail | stavby@vdgp.cz | Telefon | 734681889 | Fax | |

| | |
|--------------|--|
| Název stavby | Rekonstrukce náměstí Míru ve Zruči nad Sázavou |
|--------------|--|

V zájmovém území se nachází zařízení vodohospodářské infrastruktury (vodovod, kanalizace, ochranná pásma a jiné sítě). Tato zařízení jsou v situaci (příloha č. 1) zakreslena orientačně. O stanovisko k existenci sítí neprovozovaných Vodohospodářskou společností Vrchlice - Maleč, a.s. a stanoviska k PD, je nutné požádat jejich vlastníka.

Stavbu, která se dotýká stávajících zařízení, je možno provádět dle § 23 zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu pouze s písemným souhlasem provozovatele vodovodu a kanalizace. Projektovou dokumentaci výše uvedené stavby požadujeme předložit k odsouhlasení.

Podmínky pro zpracování PD:

Při zpracování PD musí být dodržena ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Při zpracování PD je nutno respektovat ochranná pásma, která jsou vymezena dle § 23 zák. č. 274/2001 Sb.

vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu:

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 včetně, 1,5 m,
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500, 2,5 m,
- u vodovodních řadů, nebo kanalizačních stok nad průměr 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m.

Toto stanovisko slouží pouze k ověření existence inženýrských sítí nebo jiných zájmů Vodohospodářské společnosti Vrchlice - Maleč, a. s. jako podklad pro informaci o území a ke zpracování projektové dokumentace, nikoli jako stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení, změně užívání stavby nebo změně využití území.

Vytyčení provádí pracovníci Vodohospodářské společnosti Vrchlice - Maleč, a. s.
Jaroslav Buriánek, tel: 602 493 715, email: burianek@vhskh.cz

Provoz vodovodů Zruč nad Sázavou

Stanislav Šaněk, tel.: 605 983 513, email: sanek@vhskh.cz

Provoz kanalizací a čistíren odpadních vod:

Radek Jansa, tel: 702 188 457, email: jansa@vhskh.cz

Stanovisko má platnost 12 měsíců.

V Kutné Hoře, 18. 5. 2023

| | |
|----------------------|----------------|
| Zájmové území | (viz. příloha) |
|----------------------|----------------|

