



David Valenta
Moraveč 126
39301 Moraveč

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
2022384083/02.12.2022	2547/2022	Sedláček/602601452	Zruč n/S / 06.12.2022

Vyjádření k sítím

K Vaší žádosti o vyjádření k akci: „**Rekonstrukce ulice na nám. Míru ve Zruči nad Sázavou**“
Vám sdělujeme následující:

V zájmovém území se nachází zařízení k distribuci tepelné energie, zejména teplovodní kolektor s komunikačním kabelem a kabelem NN pro zásobování sídliště teplem, včetně jeho regulace. Trasa těchto inženýrských sítí je v příloze tohoto vyjádření.

Provozovatel ČEZ Energo, s.r.o. souhlasí s výše uvedenou stavbou za předpokladu, že budou dodrženy následující podmínky:

- Pokud bude nutné provést jakoukoliv úpravu našeho zařízení či přeložku potrubí je celá tato záležitost nákladem investora.

1. Při provádění jakékoliv stavební činnosti, popř. úprav terénu je nutno zajistit dodržení zákona č. 458/2000 Sb. a platných ČSN, zejména pak ČSN 73 6005 - prostorové uspořádání sítí.

2. Před zahájením stavebních prací provedeme vytýčení polohy potrubí na základě Vámi zaslané objednávky, v předem dohodnutém termínu (cca 14 dnů, dle možností geodetické firmy).

3. Zemní práce prováděné ve vzdálenosti do 1m od teplovodu, musí být prováděny výhradně ručním způsobem v souladu s ČSN 73 3050 článek 54 - 57.

4. V místech možného dotyku je nutno před zahájením zemních prací polohu teplovodu včetně hloubkového uložení zpřesnit ručně kopanými sondami.



ČEZ Energo, s.r.o.

Hrotovická 1202/27, 674 01 Třebíč
e-mail: info@cezenergo.cz, www.cezenergo.cz | IČ: 29060109, DIČ: CZ29060109
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 163691,
sídlo Duhová 1531/3, 140 00, Praha 4- Michle.



5. Min. 15 dnů před zahájením stavebních prací, při kterých by mohlo dojít ke kontaktu s našim zařízením Vás žádáme o písemné oznámení .
 6. Všichni pracovníci, kteří budou provádět práce v blízkosti našeho zařízení musí být prokazatelně seznámeni s jeho existencí.
 7. Pokud dojde při provádění zemních prací k odkrytí našeho zařízení, musí být řádně zabezpečeno proti možnému poškození.
 8. Každé případné poškození našeho zařízení je nutno neprodleně oznámit na kotelně Okružní 600, Zruč nad Sázavou 285 22 kontakt: 602 389 757 Dispečink nebo 602 601 452 Miroslav Sedláček, miroslav.sedlacek@cezenergo.cz
 9. Před záhozem odkrytého zařízení je povinností investora, příp. dodavatele stavby přizvat nás ke kontrole dodržení výše uvedených podmínek a kontrole uložení našeho zařízení s ohledem na prováděnou stavbu. Po provedené kontrole musí být sepsán protokol, který je investor povinen předložit při kolaudačním řízení.
 10. Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření , bude stavební činnost, popřípadě úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu teplovodu považována dle § 87 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu.
 11. Upozorňujeme Vás na možnou polohovou odchylku uloženého vedení od výkresové dokumentace a proto si vyhražujeme upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace např. při odkrytí teplovodního vedení.
 12. Podmínky uvedené ve vyjádření požadujeme zpracovat do stavebního povolení.
- Platnost tohoto stanoviska je jeden rok ode dne vydání.

S pozdravem

Miroslav Sedláček

Vedoucí provozu Zruč nad Sázavou

ČEZ Energo, s.r.o., člen ČEZ ESCO

sídlo: Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4-Michle
pracoviště: Okružní 600, 285 22 Zruč nad Sázavou
mobil: +420 602 601 452
e-mail: miroslav.sedlacek@cezenergo.cz
www.cezenergo.cz www.cezesco.cz



ČEZ Energo, s.r.o.
Duhová 1531/3
140 00 Praha 4-Michle
IČ: 29060109
DIČ: CZ29060109 -14-

