

NA DIVERGICH ROZVADĚČE BUDOU UMÍSTĚNY BEZPEČOSTNÍ TABULKY A
MAPY DLE ČSN ISO 3864 TAKTO :

TABULKA ČÍSLO : NÁPIS ČÍSLO :
8601 HLAVNÍ VÝPNACÍ KOTELNA
8602 KOTLOVÝ VÝPNACÍ KOTELNĚVÝ PŘÍSTROJ
0101 PLOCHÉ ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ


↖ Znakova jasnější než s viděním
↗ Znakova trojčíslová s viděním
↘ Sípnac jasnější
↙ Sípnac trojčíslový
———— Sípnac zřetelně 38W

SIT 3+N+PE ~ 50Hz 400/230V TN-S
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3:
Automatickým odpojením od zdroje v sítích TN
Doplňující ochrana: pospojování v kotelně, ve strojovně TČ
Doplňková ochrana: proudové chrániče pro zds. a svět. obvody
RT1 – napojení z rozvaděče RE
RP-2 – napojení z rozvaděče RP-1
RP-1 – napojení z rozvaděče RE

LEGENDA:

trasa MAF - vedena v kabelovém drátěném žloubu 150x100, 100x50 a 80x50,
ocelopletovým žlabu 62x50 s náterem, připevně v plastových zábracích
nebo pod omítkou

TABULKA MÍSTNOSTÍ	
ČM	NÁZEV
101	Škola dělná
102	Účebna I.V.
103	Strojovna
104	Radělna
105	Počítačová učebna
106	Dižna
107	Kuchyně
108	Zádravčí
109	Chodba
110	Šatna
111	Šlepe
112	Schodiště 1.-3.NP
113	Škaf
114	Schodiště 1.PP-1.NP
115	WC dívky
116	WC chlapci
117	WC, sprchy
118	Dvůrek
119	Strojovna UT
120	Škaf
121	Strojovna TČ



ZPRACOVATEL DSKT:
B. Energy s.r.o. Ing. Filip Rozek, DSKT.
tel.: +420 270 003 300
internet: www.benefit-energy.cz

VYKONATEL:
Filip Rozek, DSKT.
Zodpovědný projektant:
Ing. Jiří Ondřej

STAVENKA:
Opec Střelná Skalice
Sázavská 325, 281 67 Střelná Skalice

PROJEKT:
Yměná stěnových zdrojů výše v budově ZŠ Střelná Skalice

Dat. rozprac.
MĚŘENÍ A REGULACE, ELEKTRO
PUDORS 1.NP

rozložení a podoba

Zadávací číslo:
190141

Datum:
20.9.2019

Dat. zprac.
01.4 | DVZ

Č.j.m.:
01 | 00

