

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y

Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad

Komenského nám. 1619, 25101 Říčany, tel. 323 618 211, fax. 323 618 264

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

24.3.2017

NAŠE ZN.:

OŽP-16821/2017-Gm

Č.j.

17008/2017-MURI/OVÚ/764

VYŘIZUJE:

RNDr. Morávková Gizela

TEL.:

323618248

FAX:

323618264

E-MAIL:

gizela.moravkova@ricany.cz

DATUM:

27.3.2017

VYJÁDŘENÍ

Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí - vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), k žádosti, kterou dne 24.3.2017 podal stavebník

Město Mnichovice, IČO 00240478, Masarykovo náměstí č.p. 83, 251 64 Mnichovice, zastoupený společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČO 47116901, Nábřeží č.p. 90/4, 150 00 Praha 5-Smíchov,

(dále jen „žadatel“), vydává podle § 154 správního řádu vyjádření k předloženému záměru

Kanalizace Myšlín - změna stavby před dokončením

(dále jen „záměr“).

Záměr obsahuje:

- Vyjmutí stoky C4
- SO 23 Tlaková kanalizace C4-1 - PE DN 80, SDR 11 dl. 161,2 m - původně gravitační stoka C4-1, která podle původního projektu měla být zaústěna do stoky C4, bude zaústěna do stoky B5. Z důvodu morfologie terénu je změněna na kanalizaci tlakovou.
- SO 23 Gravitační stoka C4-2 - PVC DN 250, SN 12 prodloužena o dl. 44,3 m na celkovou délku 191,1 m. V původním projektu měla být zaústěna do stoky C4, nově bude zaústěna do stoky C2.

Záměr lze povolit, neboť změna stavby se nedotýká jiných pozemků, nežli v původní projektové dokumentaci pro stavební povolení vydané dne 20.8.2009 pod č.j. 35786/2009/OVÚ/629.

K řízení stavebník doloží projektovou dokumentaci změny stavby ve dvojím vyhotovení, vyjádření místně příslušného stavebního úřadu podle ustanovení § 15 stavebního zákona a stanoviska správců podzemních sítí.

Poučení:

Předloženou dokumentaci si ponecháváme jako součást spisového materiálu.

Toto vyjádření není rozhodnutím ve správním řízení a nenahrazuje povolení nebo souhlas vodoprávního úřadu vydaný podle vodního zákona.



RNDr. Gizela Morávková v. r.
referent oddělení Vodoprávní úřad
oprávněná úřední osoba

otisk úředního razítka

Městský úřad v Říčanech
odbor životního prostředí
odd. vodoprávní úřad
Komenského náměstí 1619/2
251 01 ŘÍČANY -4-

Obdrží:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IDDS: 4qfgxx3
sídlo: Nábřežní č.p. 90/4, 150 00 Praha 5-Smíchov

MěÚ Mnichovice, stavební úřad, IDDS: ha5bg2f
sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 83, 251 64 Mnichovice