

Váš dopis zn.: Pař/2022_07
Ze dne: 07.07.2022
Naše zn.: POH/35625/2022-2/037200

Lubomír Pařil
Partyzánská 1933/6
434 01 Most

Vyřizuje: Bc. Julie Řeháková,
Ing. Martin Krupka, Ph.D.
Tel.: 474 636 355
474 636 287

compar@wm.cz

Mobil:
E-mail: jrehakova@poh.cz
krupka@poh.cz

Datum: 23.08.2022

Kanalizace a ČOV Tatinná - 2. část

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci ze dne 7. července 2022 Vám sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání.

I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí Labe (NPP) a Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (PDP)

Z hlediska zájmů daných platným NPP a PDP (ustanovení § 24 a § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále vodní zákon) **je uvedený záměr možný**, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

II. Vyjádření z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe (PpZPR)

Záměr se nenachází v oblasti s významným povodňovým rizikem.

III. Stanovisko správce povodí

Stavba ČOV i mokřad se nacházejí ve stanoveném záplavovém území vodního toku Chomutovka, ve vymezené aktivní zóně.

Oba objekty budou zaplaveny již při průtoku Q_5 v Chomutovce. Při průtoku Q_{100} dosáhne hladina vody v místě ČOV úrovně cca 220,60 m n. m. a v místě mokřadu úrovně cca 220,10 m n. m.

V aktivní zóně stanoveného záplavového území se dle § 67 odst. 1 a 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon), nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele ve znění pozdějších předpisů za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů. Dále je v aktivní zóně zakázáno těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod, skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty, zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky, zřizovat tábory, kempy a jiná

dočasná ubytovací zařízení, to neplatí pro zřizování táborů sestávajících pouze ze stanů, které byly před stanovením aktivní zóny záplavového území v tomto místě zřizovány a které lze v případě povodňového nebezpečí neprodleně odstranit.

Dle našeho názoru je ČOV stavbou nezbytné technické infrastruktury a platí pro ni výjimka uvedená v § 67 vodního zákona uvedená výše. Je nutné dodržet následující podmínky:

1. V souladu s § 67 vodního zákona je nutné co nejméně omezit průtočnou kapacitu inundačního území.
2. V souladu s kap. IV.1.1. NPP Labe bude zajištěno měření množství vypouštěných vod a umožněn odběr vzorků.
3. V souladu s ustanovením kap. IV.1.1. NPP Labe a s ohledem na hodnocení stavu vodního útvaru:
 - a) budou s ohledem na nízkou vodnost Chomutovky v letních měsících ve vypouštěných vodách dodrženy následující limitní hodnoty vypouštěného znečištění, vycházející ze stávajících platných limitů dle přílohy č. 7 k nařízení vlády č. 401/2015 Sb.:

	Q_{max} [l/s]	Q_d [m³/d]	Q_{r max} [m³/r]
	0,2	5,8	2135
	p [mg/l]	m [mg/l]	balance [kg/r]
BSK₅	30	50	51,2
CHSK_{Cr}	110	170	187,9
NL	40	60	68,3

- b) pokud nebudou během zkušebního provozu dosaženy požadované limity, bude technologie doplněna o další stupeň čištění nebo změněna,
 - c) bude zajištěn kontrolní rozbor vypouštěných vod s četností 4x ročně, zjištěné hodnoty budou 1x ročně předloženy vodoprávnímu úřadu,
 - d) bude pro kontrolní rozbor odebrán dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut,
 - e) bude odběr vzorků a jejich rozbor prováděn akreditovanou osobou,
 - f) bude provedena 1x ročně kontrolní prohlídka stavu a funkčnosti ČOV oprávněnou osobou (odborně způsobilá osoba, autorizovaná osoba, výrobce, nebo odborná firma),
 - g) bude ČOV provozována dle provozního řádu a v souladu s doporučeními uvedenými v protokolu o servisní prohlídce,
 - h) nebudou do splaškové kanalizace vypouštěny žádné dešťové vody,
 - i) pokud povolené vypouštění vody přesáhne 500 m³ za měsíc nebo 6000 m³ za rok, musí být v souladu s § 10 odst. 1, § 22 odst. 2 a § 126 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění, měřeno. Výsledky měření budou předány správci povodí prostřednictvím Integrovaného systému pro plnění ohlašovacích povinností (ISPOP - www.ispop.cz) postupem dle § 4 zákona č. 25/2008 Sb. o ISPOP.
4. V okolí ČOV a mokřadu nebudou navrženy terénní úpravy, které by vedly k navýšení terénu. Přístupová komunikace bude navržena v úrovni terénu.
5. ČOV nebude oplocena.
6. S ohledem na § 15 odst. 2 vyhlášky MMR č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, musí být technické vybavení staveb v záplavových územích navrženo a provedeno se zvýšenou odolností proti možným účinkům vod při povodních. Technické provedení musí odpovídat požadavkům pro bezpečnou obsluhu a funkčnost při možném zaplavení vodou.
7. ČOV a žabí klapka výustního objektu budou zajištěny proti vyplavení a vyplavání.
8. V blízkosti vodních toků nebudou skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých vod.

IV. Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státní podnik:

1. Se závodem Povodí Ohře, státní podnik, Terezín (Pražská 319, 411 55 Terezín) a oddělením evidence pozemků (paní Jana Letafková, tel. 416 707 815, e-mail: letafkova@poh.cz) bude do zahájení stavebního řízení vyřešeno užívání pozemku p. č. 799 v k. ú. Tatinná, se kterým má právo hospodařit Povodí Ohře, státní podnik, po dobu stavby a budoucí majetkoprávní vypořádání stavbou trvale dotčených pozemků. Konkrétní způsob majetkoprávního vypořádání bude dohodnut před vypracováním smlouvy.
2. Při křížení kanalizace s vodním tokem PBP 01 Chomutovky (IDVT 10224096) budou dodržena ustanovení ČSN 75 2130 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“.
3. Křížení vodního toku bude na březích vyznačeno patníky nebo tyčemi.
4. Pro dobu stavby bude vypracován povodňový plán dle TNV 75 2331.
5. Zahájení a ukončení prací bude s dostatečným časovým předstihem (min. 7 dní) oznámeno provoznímu středisku Povodí Ohře, s. p., v Žatci (Ing. Marie Hakalová, MBA – tel.: 606 641 149, e-mail: hakalova@poh.cz).
6. Během výstavby ani provozem díla nedojde ke znečištění povrchových a podzemních vod látkami závadnými vodám.
7. Koryto vodního toku Chomutovka nebude znečištěno stavebním materiálem, veškerý stavební materiál napadaný do koryta toku bude okamžitě odstraněn na náklad investora stavby.
8. Stavební práce budou prováděny tak, aby nedošlo k porušení stability koryta toku. V případě, že dojde k porušení, bude koryto toku uvedeno do náležitého stavu na náklady investory stavby.
9. Povodí Ohře, státní podnik, nebude do své správy přebírat žádné budované konstrukce ani nebude provádět jejich údržbu.
10. Po kompletním ukončení prací bude přizván pracovník provozního střediska v Žatci (viz kontakt výše) ke kontrole provedení stavby.
11. Budeme přizváni ke kolaudaci stavby.
12. Dle dohody bude před vydáním stavebního a vodoprávního rozhodnutí s pracovníkem provozního střediska Žatec (Ing. Marie Hakalová, MBA, viz kontakt výše), projednáno a odsouhlaseno vlastní technické řešení vyústění kanalizace do vodního toku Chomutovka (IDVT 10100072) a křížení vodního toku PBP 01 Chomutovky (IDVT 10224096).
13. Platí podmínky uvedené v bodě III.

Povodí Ohře, státní podnik, neodpovídá za škody způsobené vodou včetně škod způsobených ledovými jevy.

Předmětem vyjádření je kanalizace a ČOV v obci Tatinná – 2. část (investor obec Bitoveves). Jedná se o stavbu tlakové kanalizace v délce cca 583 m a ČOV pro 45 EO na st. p. č. 24 a p. p. č. 577/1,6,7; 621/3 a 738 v k. ú. Tatinná, tedy pro jižní část obce. U objektu ČOV bude umístěna mobilní buňka pro obsluhu. Areál ČOV má být oplocen z typového složení Nylofor 20 bez podhrabových desek a ostnatého drátu. V rámci stavby kanalizace budou vybudovány i jednotlivé přípojky k nemovitostem a domovní čerpací jímky. Kanalizace bude na dvou místech křížit vodní tok PBP 01 Chomutovky (IDVT 10224096) ve správě Povodí Ohře, s. p. Splaškové vody budou přečištěny v ČOV AS-VARIOcomp N Pump vel. 40. ČOV bude doplněna o záložní ČOV stejné velikosti, která bude využita (a zkolaudována) až po dokončení revitalizace objektů bývalého statku. Přečištěné vody budou vedeny přes nátokovou revizní šachtu do odizolovaného mokřadu s přepadovou šachtou pro regulaci hladiny. Mokřad bude sloužit jako druhý stupeň čištění odpadních vod (osazení mokřadní vegetací) a zároveň k vyrovnání mimořádných nátoků na ČOV. Z mokřadu budou přečištěné vody svedeny a novým výustním objektem s žabí klapkou vypouštěny do vodního toku Chomutovka (IDVT 10100072) v ř. km cca 10,78. Vodní tok i pozemek p. č. 799 v k. ú. Tatinná, na kterém bude vybudován nový výustní objekt, je ve správě Povodí Ohře, s. p.

ČHP: 1-13-03-1180-0-00. Vodní útvar povrchových vod: OHL_0690 - „Chomutovka od toku Hačka po ústí do Ohře“. Vodní útvar podzemních vod: 21320 - „Mostecká pánev – jižní část“

Ing. Lenka Bartošová
vedoucí odboru VH plánování

Ing. Petr Nestler
vedoucí oddělení kvality vod
v zastoupení elektronicky podepsal

Rozdělovník

POh, s. p., provoz Žatec
1211/7030, GIS ČOV (-795502, -1002462), mokřad (-795438, -1002452)