



Vyjádření správců povodí (státních podniků Povodí) k žádosti o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021-2027, Specifický cíl 1.4, opatření 1.4.1 nebo 1.4.2 nebo 1.4.3

Žadatel *:	Obec Bitoveves	
Název projektu:	Kanalizace a ČOV v obci Tatinná - 2. část	
Projektová dokumentace: (identifikace zpracovatele, číslo PD, datum zpracování):	Lubomír Pařil, AT 0400185; 03/2023	
Stručná specifikace opatření (popis): Výstavba nové ČOV		
Jedná se o 2. část kanalizace a ČOV v obci Tatinná, 1. část v severní části obce je již realizována. Stavba bude užívána k odvedení a čištění splaškových vod z budov v jižní části obce. Jedná se o typovou ČOV AS Variocomp N Pump vel. 50 (pro 45-55 EO) s příslušenstvím – pro čištění splaškových vod, která splňuje normové ukazatele pro vypouštění do povrchových vod (viz dokladová část). ČOV bude doplněna o záložní čistírnu o vel. 40 (35-45 EO), která bude využita po dokončení plánované přestavby a revitalizace objektů bývalého statku a případném osídlení nevyužitých domů a objektů. Přecházející vody budou vedeny přes nátokovou revizní šachtu 1C0 do odizolovaného mokřadu, jehož přepad je vyústěn do odběrné šachty RŠO (kontrolní odběry vzorků) dále do výústního objektu (odtokový žlab s žabí klapkou) do toku Chomutovky. Součástí stavby jsou i uliční přípojky pro jednotlivé objekty, resp. stavení v trase kanalizace a rezervní přípojky pro plánovanou výstavbu. Uliční přípojky budou zakončeny malou revizní šachtou před hranicí soukromého pozemku. Účelem je připojení stávajících obytných a rekreačních stavení, které nejsou ve většině případů řádně odkanalizovány a nemají vlastní ČOV, t.j. domů jižně od toku Chomutovky. Zastavěná plocha ČOV s příslušenstvím – 234m²; mokřad – 304m²; Kapacita ČOV – 55 EO (+ záložní 45EO) Délka trasy kanalizace – přepad do Chomutovky – 9m; stoka C0 – 46m; stoka C – 454m; stoka C1 – 22m; stoka C2 – 43m, Stoky celkem - 574m Kanalizační přípojky celkem – 198m Výtlač RDČŠ1 čp. 40 – 21m Výtlač ČS (RŠČ) do ČOV - 6m Protlak neřízený DN 400 – 9,6m + 6m Protlak řízený pro potrubí DN 400 – 21m		
Kanalizace - délka (m):	547	
ČOV nová - kapacita (EO):	90	
ČOV rekonstrukce - kapacita (EO):	---	
Znečištění řešené projektem (EO):	90	
Opatření se nachází v povodí ve správě podniku Povodí *:	Označit možnost: x	
Povodí Vltavy, státní podnik		
Povodí Labe, státní podnik		
Povodí Ohře, státní podnik	x	
Povodí Odry, státní podnik		
Povodí Moravy, s.p.		
Soulad se státní politikou plánování v oblasti vod, tvořenou zpracovávanými Plány pro zvládání povodňových rizik a plány dílčích povodí. Soulad s plánováním v oblasti vod (dle vyhlášky č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, vyhlášky č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení povrchových vod a vyhlášky č. 393/2010 Sb., o oblastech povodí).	Označit možnost: x	
Ano	x	
Ne		
Komentář správce povodí:		
Projekt je v souladu s Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe, přispívá k dosažení environmentálních cílů dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky a naplňuje rámcové cíle a opatření z Národního plánu povodí Labe.		
Opatření je v plánech oblastí nebo dílčích povodí explicitně uvedeno:	Označit možnost: x	
Na listu typu A: Konkrétní opatření: Navržené opatření řeší jednoznačně lokalizovatelnou problematickou oblast konkrétním způsobem. Opatření je identifikováno svým názvem a umístěním včetně určení vodního útvaru, ve kterém se nachází. Způsob řešení je kromě popisu navrhovaného stavu přesně vymezen parametry opatření, pro bodové zdroje znečištění se stanovenými specifikacemi, nositelem (investorem) a náklady.		
Na listu typu B: Obecné opatření: Navržené opatření řeší lokalitu v povodí vodárenské nádrže a vyznačených útvarech povrchových vod v povodí koupacích vod, kde je identifikován problém (vliv). Vzhledem k nedostatku informací o problému (vlivu) není možné opatření popsat do takového detailu jako je tomu u listu opatření typu A, a jde tedy jen o jeho rámcový popis. (Konkrétní lokalizované skupinové nebo nelokalizované obecnější opatření platné pro konkrétní dotčený vodní útvar a zaměřené zejména na malé a difúzní zdroje znečištění). Nositel (investor) zpravidla není určen a náklady jsou stanoveny rámcově.		

Na listu typu B: Obecné opatření: Navržené opatření řeší lokalitu, kde je identifikován problém (vliv). Vzhledem k nedostatku informací o problému (vlivu) není možné opatření popsat do takového detailu jako je tomu u listu opatření typu A, a jde tedy jen o jeho rámcový popis. (Konkrétní lokalizované skupinové nebo nelokalizované obecnější opatření platné pro konkrétní dotčený vodní útvar a zaměřené zejména na malé a difúzní zdroje znečištění). Nositel (investor) zpravidla není určen a náklady jsou stanoveny rámcově.	x
Ostatní (na listu typu C popř. není uvedeno): Obecné opatření: Opatření reaguje na obecně chápaný problém (vliv), který vzhledem ke své povaze nelze řešit konkrétním fyzickým/technickým opatřením, ale pouze opatřením administrativního či koncepčního charakteru.	
Komentář správce povodí: Opatření typu B, ID OHL30700004 Zásady čištění odpadních vod a odkanalizování komunálních zdrojů (OH100116) aplikované ve vodním útvaru OHL_0690 Chomutovka od toku Hačka po ústí do Ohře, které je součástí Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe.	
Vliv opatření na stav vodního útvaru	Označit možnost: x
Opatření má podstatný (přímý) vliv pro naplnění cílů k dosažení dobrého stavu nevyhovujícího vodního útvaru (opatření se nachází na páteřním toku vodního útvaru a zároveň ekologický stav/potenciál je zničený nebo poškozený).	
Opatření má částečný vliv pro naplnění cílů k dosažení dobrého stavu nevyhovujícího vodního útvaru (opatření se nachází na přítoku páteřního toku vodního útvaru nebo v jeho povodí a ekologický stav/potenciál je zničený nebo poškozený).	
Opatření má podstatný vliv pro zlepšení stavu potenciálně nevyhovujícího vodního útvaru (opatření se nachází na páteřním toku vodního útvaru a ekologický stav/potenciál je střední).	x
Ostatní (opatření se nachází ve vodním útvaru, ve kterém je ekologický stav dobrý nebo velmi dobrý a nebo ekologický potenciál je dobrý a opatření slouží k zabránění zhoršení tohoto stavu).	
Adekvátnost navržené technologie vzhledem k danému vodnímu útvaru: Ano	
Komentář správce povodí: Vybudováním 2. části kanalizace a centrální ČOV pro 55 EO (+ záložní ČOV pro 45 EO) v části obce Tatinná bude zajištěna ekologická likvidace odpadních vod v dané lokalitě. Účelem je připojení stávajících obytných domů a rekreačních stavení, které nejsou ve většině případů řádně odkanalizovány a nemají vlastní ČOV, tj. objektů jižně od toku Chomutovky.	

Za správce povodí zpracoval:

Jméno: Ing. Zdeňka
Karešová

Podpis:

Za správce povodí ověřil:

Jméno: Ing. Lenka
Bartošová

Podpis:

Datum:

12.6.2023	vyplní žadatel
21.7.2023	vyplní správce povodí

* Žadatel vyplní určenou (úvodní) část formuláře vyjádření, v elektronické podobě doručí na příslušný státní podnik Povodí; výstup správce povodí (státního podniku Povodí) bude v tištěné podobě (opatřený razítkem a podpisem) popř. v elektronické podobě s elektronickým popisem zpracovatele (státního podniku Povodí)