

Investor:
Technické služby Havlíčkův Brod
Marta Novotná
Na Valech 3523
58001 Havlíčkův Brod

Žadatel:
Marta Novotná
Marta Novotná
U Nové silnice 3732
58001 Havlíčkův Brod

Vaše značka:
Číslo jednací: **VAK/aveti/2025/0880**
Vyřizuje: **system AVETI**
Telefon:
E-mail: **info@geovap.cz**

Název akce: **-1. ETAPA STAVBY: REVITALIZACE AREÁLU
TECHNICKÝCH SLUŽEB U CIHLÁŘE,
HAVLÍČKŮV BROD**

Důvod akce / žádosti: **Vyjádření k existenci sítí (zjištění sítí)**

Zájmové území

Obec: **Havlíčkův Brod**
Katastr: **Havlíčkův Brod**

Datum vydání vyjádření: **13.06.2025**

Platnost tohoto vyjádření: **13.06.2026 (12 měsíců)**

V dané lokalitě se **nachází** vodohospodářské inženýrské sítě a vodohospodářské zařízení ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. (dále jen VAK HB) - viz přiložená situace.

V případě požadavku o zaslání průběhu inženýrských sítí ve správě společnosti VAK HB ve formátu DGN je nutno zažádat e-mailem: havlova@vakhb.cz nebo vlasakova@vakhb.cz.

Vyjádření k existenci sítí **není** souhlas se stavbou, s napojením na infrastrukturu v naší správě, ani vyjádření k projektové dokumentaci.

- Toto vyjádření k existenci sítí neslouží jako souhlas s projektovou dokumentací, rovněž tak neslouží pro účely jednání se stavebním úřadem.**

Zpracovaná projektová dokumentace v jednotlivých stupních **musí být VAK HB předložena k odsouhlasení** a musí být k ní vydáno samostatné vyjádření.

Upozorňujeme, že průběhy vedení sítí jsou orientační, stejně jako podkladová mapa v přiloženém snímku, která má rovněž pouze informativní charakter. Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a má pouze informativní charakter.

Případné nadmořské výšky uvedené v situaci jsou pouze **orientační a neověřené** a VAK HB za ně nenese zodpovědnost.

Upozorňujeme, že se v uvedeném území mohou nacházet vodovodní a kanalizační přípojky, které jsou v majetku vlastníků napojených nemovitostí. K sítím, které nejsou ve správě společnosti VAK HB, a mohou se nacházet v uvedené lokalitě, vydává vyjádření jeho vlastník nebo provozovatel.

Při návrhu a provádění požadujeme při křížení a souběhu s jinými inženýrskými sítěmi dodržet předepsané odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Na vodovodní řady a kanalizační stoky se dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů vztahuje ochranné pásmo, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na obě strany, a to 1,5 m u vodovodních řadů a kanalizačních stok průměru 500 mm včetně a 2,5 m u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm. V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky je možné:

- a) provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování,
 - b) vysazovat trvalé porosty,
 - c) provádět skládky mimo skládek jakéhokoliv odpadu,
 - d) provádět terénní úpravy,
- jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatele.

Společnost VAK HB je správcem **veřejného osvětlení ve městě Chotěboř** a v těchto jeho místních částech: Bílek, Dobkov, Hájek, Klouzovy, Počátky, Příjemky, Rankov, Střížov, Svinný. O vyjádření k existenci veřejného osvětlení je nutno požádat samostatně e-mailem. Kontaktní osoba p. Pavlas, e-mail: pavlas@vakhb.cz.

Před zahájením prací na **odstranění havárie jiné inženýrské sítě** v ochranném pásmu vodovodu nebo kanalizace v naší správě musí být kontaktován dispečink společnosti VAK HB:

Dispečink - provoz vodovodů tel. 737 306 632, 569 430 216

Dispečink - provoz kanalizací tel. 732 447 350, 569 425 112

Vyjádření k existenci sítí je generováno automatickým systémem.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Přílohy:

počet příloh: 2

souborové přílohy:

- Vyjádření_57190_situace_68695.pdf (příloha vyjádření aveti)
(SHA1: c831f25d039f32a5a73ef6d1c2fb6d54399b7335)

- LEGENDA.pdf (legenda/interní příloha)
(SHA1: 0db7ac86a84e5aaa6b45fe4d4803017fff1547b3)