

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM			
č. 1			
ze dne 03.12.2013			

ZADAVATEL: Technická správa města Loun s.r.o.
Sídlem: Poděbradova 2384, 440 50 Louny
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Opatem, jednatelem
IČ: 27290981

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Plynová kotelna pro Městskou plaveckou halu Louny

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1a:

Dotaz k zakázce "Plynová kotelna pro Městskou plaveckou halu Louny" - stavební část

položka č.10 - **Co obnáší oprava podlahy ve strojovně, ochranný nátěr ?** V současné době se ve strojovně nachází keramická dlažba 10x10 cm.

Odpověď:

projektant předpokládá - při realizaci dojde částečnému poškození podlahy a oprava bude provedena pouze vyrovnávací vrstvou betonu s vodou odolným nátěrem. V případě, že investor bude trvat na nové dlažbě bude toto upřesněno při realizaci

Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1b:

Dotaz k zakázce "Plynová kotelna pro Městskou plaveckou halu Louny" - stavební část

položka č. 11. **Otvory v obvodové konstrukci-** v současné době jsou již vybudovány neuzavíratelné otvory s AL mřížkou, budou se přesto provádět nové otvory?

Odpověď:

Budou nové pro potřeby nové technologie a v případě osazení kogeneračních jednotek budou případně vybaveny protihlukovou vložkou dle konkrétního typu.

Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1c:

Dotaz k zakázce "Plynová kotelna pro Městskou plaveckou halu Louny" - stavební část


položka č. 12 - **Zděnný domek pro měření a regulaci** - V současné době je již vybudovaný z betonových prefa dílců, je přesto součástí nabídky nový, zděný?

Odpověď

Bude vybudován nový pro potřeby regulace tlaku plynu a dle požadavků RWE. Pilířek, který je v současné době vybudovaný neodpovídá rozměrově požadavkům na umístění armatur.

S pozdravem

Technická správa města Loun s.r.o.
Poděbradova 2384, 440 50 Louny
IČ: 272 90 981 DIČ: CZ27290981
Tel.: 415 652 780 Fax: 415 652 186
-8-


.....
Ing. Jaroslav Opat, jednatel