

Vaše značka

Ze dne

Naše značka 240/19V395

Ze dne 2. 9. 2019

Vyřizuje Bc. Petr Morávek

Tel./Fax. +420 270 002 532

E-mail moravek@zelivska.cz

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Nábřeží 4

150 56 Praha 5

Vyjádření k existenci sítí

Dne 29. 8. 2019 jsme obdrželi žádost o vyjádření k existenci sítí pro plánovanou akci „průzkumný HG vrt“ na pozemcích p. č. 625/10, 625/24, 625/26, 625/1, 625/28, 677/5, 625/25, 625/29, 677/4 v katastrálním území Přestavlky u Čerčan.

V zastoupení vlastníka štolového přivaděče Úprava vody Želivka, a.s., na základě smlouvy uzavřené dle §8 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích v platném znění, jako provozovatel tohoto přivaděče Želivka Vám k existenci sítí

SDĚLUJEME ŽE,

- Dotčená lokalita se nachází ve druhém ochranném pásmu štolového přivaděče (cca 820 m od osy).
- Pro ochranná pásma štolového přivaděče je závazná Vyhláška Okresního úřadu Benešov číslo jednací Vod: 231 – 1980/99 z 21. 5. 1999. Upozorňujeme zejména na skutečnost, že do horninového prostředí v ochranném pásmu štolového přivaděče nesmí být zaváděny kapaliny nebo jiné látky, jejichž případný únik by mohl kontaminovat okolní horninové prostředí a ovlivnit jeho hydrologický režim.
- V ochranném pásmu štolového přivaděče lze provádět jakékoli stavební záměry atd. pouze s písemným souhlasem vlastníka vodovodu, popřípadě provozovatele
- Závazné stanovisko k plánovanému stavebnímu záměru bude vydáno po předložení projektové dokumentace.




Želivská provozní a.s.

K Horkám 16/23

102 00 Praha 10

IČ: 29131804

DIČ: CZ29131804



Ing. Josef Parkán
Generální ředitel
Želivská provozní a.s.