

Dodatečné informace č.2 k veřejné zakázce „Zateplení SVČ Kosmonautů“

Brněnské komunikace a.s. jako zadavatel (zastoupen na základě mandátní smlouvy č. 56 00 9 111 ze dne 31.5.2000) veřejné zakázky na stavební práce „Zateplení SVČ Kosmonautů“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení poskytuje ve lhůtě dle zákona všem uchazečům následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám (dále jen „DI k ZP“):

Dotaz č.1:

Dobrý den,

Proším o dodatečnou informaci na akci: Zateplení SVČ Kosmonautů:

- 1.Splašková kanalizace – větev S1 a S2 – dle PD jsou na trase 3 ks RŠ 400,ale ve výkaze jsou 2 ks.
- 2.Dešťová kanalizace – větev D3 – dle PD jsou na trase 2 ks šachet RŠ 400,ve výkaze není žádná

Odpověď:

V soupise prací "Oprava kanalizace - dílčí soupis prací" v záložce "kanalizace" chyběly revizní šachty v počtu 1 ks na větvi S2, 2 ks na větvi D1 a 2 ks na větvi D3. Tyto počty byly doplněny do soupisu prací nazvaný nově jako "Oprava kanalizace - dílčí soupis prací 2.6.2015", který je přílohou a nahrazuje výše uvedený soubor. Zadavatel požaduje do nabídky ocenit tento opravený soupis, v němž byly na listu "kanalizace" přidány 3 nové položky s pořadovými čísly 15, 29 a 45. Současně došlo k přečíslování pořadových čísel všech položek tak, aby tvořily vzrůstající spojitou řadu.

S pozdravem

Ing.Bc. Pavel Burian
odd. zakázky a výběrových řízení
Brněnské komunikace a.s.
Renneská tř. 787/1a
639 00 Brno, Štýřice
tel. 532144242

V Brně dne 03.06.2015