

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 3

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v užším zadávacím řízení podle § 28 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

na akci:

„Podnikatelský inkubátor Kanov - stavební práce“

Zadavatel: EHC CZECH s.r.o., Sportovní 673/17a, 36001 Karlovy Vary, IČ: 27970345

Pověřená osoba: SANCHO PANZA, s.r.o., V Aleji 264/2, 360 06 Karlovy Vary, IČ: 25207555

Projekt: 5.1 PP03/094 Podnikatelský inkubátor KANOV - Karlovy Vary

Dotaz:

Tímto Vás žádám o doplnění údajů na fasádní stěnu, potřebujeme vědět, kde je možné kotvit a dělit takto rozměrnou stěnu, tak aby byly kotvy jasně viditelné na zvětšeném nákresu. Děkuje.

Odpověď:

Stavební objekt SO 08 – administrativní budova:

Vnější plášť je navržen jako předsazená provětrávaná fasáda z hladkých plechových lamel (materiál FeZn+PES tl.0,75mm) v barevném provedení RAL 5009 pro 1.NP a RAL 5012 pro 2.-4.NP. Jedná se konstrukci z jednosměrných roštů, tvořených z bodových a liniových prvků tak, aby umožnily eliminovat vliv případných nerovností objektu, umožnily umístění tepelné izolace a eliminovaly vznik tepelných mostů.

Kotvení dle technologické specifikace výrobce, kromě otvorů oken a dveří možno kotvit kdekoliv.

Stavební objekt SO 09 – Vývojově poloprovozní hala:

Obvodový plášť je navržen jako sendvičová konstrukce ze systémových panelů tvořených oboustrannými kontinuálně lakovanými plechy s antikorozi povrchovou úpravou (oboustranným žárově pozinkovaným povlakem) a izolačním jádrem z tuhé pěny (např. IPN-Isophenic) v tl.100mm.

Kotvení panelů na svislé železobetonové prefabrikované sloupky skeletového systému. Kolem fasádních otvorů (okna, dveře) jsou navrženy výměny – ocelové paždíky.

V Karlových Varech dne 08.03.2013

Za pověřenou osobu



Ing. Vojtěch Skopový

Sancho Panza, s.r.o.

V Aleji 2, čp. 264, 360 06 Karlovy Vary - Jeniši

Tel.: +420 353 337 672

IČO: 252 07 555, DIČ: CZ252075