

ZÁKLADOVÉ PASY POD TERASU D0a



DESKA D0b – PŮDORYS VYZTUŽENÍ




základová deska D0b mezi pasy pro výtah, tl. 350 mm, vyztužena kari sítí 8/8–100/100 u spodního i horního povrchu.
Kotevní délka kari sítě 200mm do přiléhajících základů.


TABULKA VÝZTUŽE – pro 8 ks základů

POL.	ø	DÉLKA	ks	10	16	8
1	16	1.80	24		43.20	
2	16	3.15	24		75.60	
3	10	2.38	88	209.44		
4	8	2.75	32			88.00
5	16	2.65	24		63.60	
6	10	3.02	56	169.12		
DÉLKA PODLE ø		[m]		378.56	182.40	88.00
HMOTNOST NA 1bm		[kg]		0.617	1.578	0.395
HMOTNOST PODLE ø		[kg]		233.57	287.83	34.76
Hmotnost					556.16	kg

sklopený řez C–C základovou deskou strojovny výtahu



S1 ø 8 /150 – 3.00 m / ø 8 /150 – 2.00 m ks=4



TABULKA VÝZTUŽNÝCH SÍTÍ

OZN.	DRUH	ROZMĚRY		ks	KY–50
S1	KY–50	3.00	2.00	4	24.00
PLOCHA SÍTÍ			[m²]		24.00
HMOTNOST NA 1bm²			[kg/m²]		5.390
HMOTNOST PODLE DRUHU			[kg]		129.36
Hmotnost			129.36		kg

POZNÁMKY:

1. STYKOVÁNÍ VÝZTUŽE PŘESAHEM DLE ZÁSAD ČSN EN 1992-1
2. VÝZTUŽ ZÁKLADOVÝCH DESEK JE UVEDENA NA SAMOSTATNÉM VÝKRESE ST01.
3. VÝKAZY VÝZTUŽE JSOU ORIENTAČNÍ, DOPORUČUJE SE KONTROLA DLE SITUACE NA STAVENIŠTI.
4. DISTANČNÍ PODLOŽKY SI DODAVATEL ZAJISTÍ DLE SVÝCH ZVYKLOSTÍ, NEJSOU PŘEDMĚTEM VÝKAZU MATERIÁLU.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

VÝROBNÍ TOLERANCE JSOU DEFINOVÁNY V PŘÍSLUŠNÝCH NORMÁCH PRO PROVÁDĚNÍ A GEOMETRICKOU PŘESNOST. DODATEČNĚ PROVÁDĚNÉ PROSTUPY MUSÍ ODSOUHLASIT STATIK.
VEŠKERÉ ROZMĚRY PRVKŮ A JEJICH NÁVAZNOSTI NA STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE JE NUTNÉ PROVĚŘIT. V PŘÍPADĚ NESOULADU S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ JE TŘEBA PROVÉST KOORDINACI A ÚPRAVU.
PROJEKTANT SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZMĚNU PROJEKTU NA ZÁKLADĚ SKUTEČNOSTÍ ZJIŠTĚNÝCH BĚHEM PROVÁDĚNÍ STAVBY.
POVRCHOVÉ ÚPRAVY MATERIÁLŮ JSOU DEFINOVÁNY VE STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÉ ČÁSTI.

MATERIÁLY:

BETON	C16/20, XC2, S4 až S3
VÝZTUŽ	B 500B
KRYTÍ DESKA	30mm
KRYTÍ ZÁKLAD	40mm

BYTOVÝ DŮM V DOLNÍCH BEŘKOVICÍCH

p.č. 194/2, 194/28, k.ú. Dolní Beřkovice [628654]

INVESTOR

Obec Dolní Beřkovice
Klášterní 110
277 01 Dolní Beřkovice
IČO: 00236799

PROJEKTANT / AUTOR

City Upgrade s.r.o.
Dukovany 221
675 56 Dukovany

http://cityupgrade.cz
architekti@cityupgrade.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. Ladislav Kuruc
ČKAIT 1002289
Statická kancelář Kuruc, s.r.o., IČO 26314223

PROJEKTANKT ČÁSTI

Ing. Tomáš Kordina
IČO: 87089238
tel.: +420 603 309 180, e-mail: tkordina@gmail.com

RAZÍTKO



ČÍSLO PARÉ

±0,000 = 161,6 m n. m. (Bvp)

Č. ZAKÁZKY	DATUM
187	05 / 2022
MĚŘÍTKO	FORMÁT
1:50	420 x 297

OBJEKT

SO.01 - BYTOVÝ DŮM

NÁZEV VÝKRESU

VÝKRES VÝZTUŽE - ZÁKLADY

STUPEŇ

DÚR + DSP + DPS

ČÁST	ČÍSLO	REVIZE
D12	ST02	/00