Protokol o určení vnějších vlivů

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3

Protokol o určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí

City Upgrade s.r.o., Dukovany 221, 675 56 Dukovany

Obsah

Protokol o určení vnějších vlivů 1
ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 1
Protokol o určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí 1
City Upgrade s.r.o., Dukovany 221, 675 56 Dukovany 1
Složení komise 1
Název stavby: 1
Popis objektu: 2
Rozhodnutí: 2
Zdůvodnění: 2

Dne : úterý 19. dubna 2022

Složení komise

Předseda komise	Ing.arch. Lucie Kadrmanová	Zodpovědný projektant
člen	Ing.arch. Anita Prokešová	Pozemní stavby
člen	Ing. Bc. Arnold Mlčák	Elektrická zařízení
člen	Ing. Jan Myšička	TZB, Vytápění
člen	Ing. Jan Zíka	Požární zpráva

Název stavby:

Bytový dům v Dolních Beřkovicích

Podklady použité pro vypracování protokolu:

Projektová dokumentace stavby

Popis objektu:

Jedná se o stavbu bytového domu s byty pro seniory a startovními byty. V domě se nachází 4 byty 1+kk a 5 bytů 2+kk, celkem tedy 9 bytů. Účelem užívání je bydlení. Stavba je dvoupodlažní s výtahem, nepodsklepená s plochou střechou.

Rozhodnutí:

Vnitřní prostory objektu:

Pro celý objekt platí zařazení :

BA3	Schopnost osob	Invalidé	Zajištění elektrického zařízení proti nebezpečnému dotyku. Omezení povrchové teploty na přístupných částech elektrického zařízení
BD2	Podmínky úniku v případě nebezpečí	Malá hustota / obtížný únik	Platí dle * *ČSN 33 2130 ed. 3: 7.1.2 Vnější vlivy.*
Koupelny v bytech			ČSN 33 2000-7-701 ed.2

** (ČSN 33 2130 ed. 3:*
7.1.2 Vnější vlivy. U bytových domů je nutno vycházet z předpokladu, že nelze jednoznačně stanovit, že v objektu bude v souladu s podmínkami ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 „malý počet osob". Z tohoto důvodu je třeba volit vnější vliv vyšší než BD1.
POZNÁMKA Za bytové domy se považují objekty určené pro bydlení s více než třemi byty.)

Všechny ostatní vnější vlivy jsou v souladu s článkem ZA 4 ČSN 33 2000--5-51 ed. 3 považovány za normální.

Zdůvodnění:

Jedná se o běžný bytový dům s konstrukcí z nehořlavých materiálů s možností využívání malé části objektu osobami se sníženou pohyblivostí. Dům o dvou nadzemních podlažích, nepodsklepený , s rovnou střechou, převážně obdélníkového půdorysu.
S ohledem na ČSN 332130 ed.3 odstavec 7.1.2 Vnější vlivy byl objekt (více než 3 byty) zařazen do kategorie BD2, i když rozmístění bytů a společných chodeb zajišťuje „Normální" podmínky úniku v případě nebezpečí a malou hustotu obyvatel.

Datum: úterý 19. dubna 2022

Podpisy: