

VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY 1:50


ŘEZ S PODÉLNÝM PARKOVACÍM PRUHEM, PARKOVACÍM PÁSEM A ODSAZENÝM CHODNÍKEM




ŘEZ S PARKOVACÍM PÁSEM A PŘILEHLÝM CHODNÍKEM



ÚPRAVY CHODNÍKU V MÍSTĚ PRO PŘECHÁZENÍ




ŽLAB KE VSAKOVACÍMU PRŮLEHU




DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE tl. 0.20 m
(SPÁRY VYPLNĚNY CEMENTOVOU MALTOU MC25–XF4)
BET. LOŽE C20/25n–XF3, tl. 0.10 m
ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE tl. 0.10 m

ŘEZ S PODOBRUBNÍKOVÝM ŽLABEM




MATERIÁLOVÉ PRVKY:
- CO... BETONOVÝ OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ (1000x100x250),
- SO... BETONOVÝ OBRUBNÍK SILNIČNÍ (1000x150x250),
- NO... BETONOVÝ OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ (1000x150x150),
  ... BETONOVÉHO LOŽE tl. min. 0.10 m, BETON C20/25n–XF3

PŘÍČNÝ ŘEZ




TECHNICKÉ ŘEŠENÍ MUSÍ BÝT V SOULADU S VYHLÁŠKOU č. 398/2009 SB., A ČSN 73 MATERIÁLY PRO HMATOVÉ ÚPRAVY PODLÉHAJÍ VLADNÍMU NAŘÍZENÍ č. 163/2002 SB., A MUSÍ ODPOVÍDAT TECHNICKÉMU NÁVODU TN TZÚS 12.03.04 DLAŽEBNÍ KOSTKY A DLAŽEBNÍ DESKY SE SPECIÁLNÍ HMATOVOU ÚPRAVOU (VÝSTUPKY, RELIÉFNÍ POVRCH) POUŽITELNÉ PRO EXTERIÉR PRO ZRAKOVÉ POSTIŽENÉ.

DETAIL PROVEDENÍ PODÉLNÉ SPÁRY:




TVAROVANÝ TĚSNÍCÍ PROFIL 6 mm
DLE ČSN EN 14188–3
KOMŮRKA SPÁRY 6x18 mm

DETAIL PROVEDENÍ ASFALTOVÉ ZÁLIVKY: 1:10




PROŘÍZNUTÍ SPÁRY NA HLOUBKU 25 mm A ŠÍŘKU 12 mm
APLIKACE MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ ZÁLIVKY ZA HORKA, TYP N2, DLE ČSN EN 14188–1
ASFALTOVÁ VOZOVKA
BOČNÍ STĚNY OPATŘENY ADHEZNÍM NÁTĚREM ČSN 73 6129

DETAIL ULOŽENÍ KLUZNÝCH TRNŮ:



TĚSNĚNÁ PŘÍČNÁ SMRŠŤOVACÍ SPÁRA
KLUZNÝ TRN ø25 mm, DL. 500 mm
ROZTEČ TRNŮ 250 mm
OD KRAJNÍ SPÁRY min. 250 mm

DETAIL ULOŽENÍ OCELOVÝCH KOTEV:




TĚSNĚNÁ PODÉLNÁ SMRŠŤOVACÍ SPÁRA
OCELOVÁ KOTVA ø20 mm, DL. 800 mm
POČET KOTEV NA DESKU 2 – 3 ks
OD KRAJNÍ SPÁRY max. 500 mm
PROTIKOROZNÍ OCHRANA KOTVY DL. min. 200 mm

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VOZOVKU



DETAIL PROVEDENÍ PŘÍČNÉ SPÁRY:



TVAROVANÝ TĚSNÍCÍ PROFIL 8 mm
DLE ČSN EN 14188–3
KOMŮRKA SPÁRY 8x28 mm

TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ – VI
NÁVRHOVÁ ÚROVEŇ PORUŠENÍ VOZOVKY – D1

KONSTRUKCE ASFALTOVÉ VOZOVKY

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11 50/70	40 mm		ČSN EN 13108–1, (ČSN 73 6121)
SPOJOVACÍ POSTŘIK	PS–C	0,35 kg/m2		ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 16+ 50/70	60 mm		ČSN EN 13108–1, (ČSN 73 6121)
INFILTRAČNÍ POSTŘIK	PI–C	1,00 kg/m2		ČSN 73 6129
Emv= 100 MPa ŠTĚRKODRŤ	ŠDa 0/32	150 mm		ČSN EN 13285, (ČSN 73 6126–1)
Emv= 70 MPa ŠTĚRKODRŤ	ŠDa 0/63	min. 150 mm		ČSN EN 13285, (ČSN 73 6126–1)
Emv= 45 MPa KONSTRUKCE CELKEM		min. 400 mm		

TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ – O
NÁVRHOVÁ ÚROVEŇ PORUŠENÍ VOZOVKY – D2

KONSTRUKCE PARKOVACÍCH STÁNÍ

BETONOVÁ DLAŽBA	DL	80 mm		ČSN 73 6131–1,2,3, TP 192
SPÁRY VYPLNĚNÝ SMĚSÍ DROBNÉHO KAMENIVA fr. 2/4 (70 %) A EXPANZIVNÍM SUBSTRÁTEM S TRAVNÍM SEMENEM (30 %)				
LOŽNÍ VRSTVA	L	40 mm		ČSN EN 13285 (ČSN 73 6126–1)
DROBNÉ KAMENIVO fr. 2/4				
Emv= 70 MPa ŠTĚRKODRŤ	ŠDa 0/63	min. 200 mm		ČSN EN 13285, (ČSN 73 6126–1)
Emv= 45 MPa KONSTRUKCE CELKEM		min. 320 mm		

TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ – CH
NÁVRHOVÁ ÚROVEŇ PORUŠENÍ VOZOVKY – D2

KONSTRUKCE CHODNÍKU

BETONOVÁ DLAŽBA	DL	60 mm		ČSN 73 6131, (TP 192)
LOŽNÍ VRSTVA	L	30 mm		ČSN EN 13285, (ČSN 73 6126–1)
DROBNÉ KAMENIVO fr. 2/4				
Emv= 70 MPa ŠTĚRKODRŤ	ŠDa 0/63	min. 150 mm		ČSN EN 13285, (ČSN 73 6126–1)
Emv= 45 MPa KONSTRUKCE CELKEM		min. 240 mm		

TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ – CH
NÁVRHOVÁ ÚROVEŇ PORUŠENÍ VOZOVKY – D2

KONSTRUKCE CHODNÍKU S CB KRYTEM:

Emv2 = 60 MPa CEMENTOBETONOVÁ DESKA	CB III	120 mm		ČSN EN 13877 (ČSN 73 6123)
Emv2 = 45 MPa ŠTĚRKODRŤ	ŠDa 0/63	min. 150 mm		ČSN EN 13285, (ČSN 73 6126–1)
KONSTRUKCE CELKEM		min. 270 mm		

BYTOVÝ DŮM
V DOLNÍCH BEŘKOVICÍCH

p.č. 194/2, 194/28, 894/1, 894/4
k.ú. Dolní Beřkovice [628654]

INVESTOR
Obec Dolní Beřkovice
Kláštemí 110
277 01 Dolní Beřkovice
IČO: 00236709

PROJEKTANT / AUTOR
City Upgrade s.r.o.
Dukovany 221
675 56 Dukovany
http://cityupgrade.cz
architekti@cityupgrade.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
Ing. Martin Valášek
ČKAIT 0014536

PROJEKTANT ČÁSTI
Ing. arch. Anita Prokešová
Ing. Martin Valášek

RAZÍTKO | ČÍSLO PARÉ

Č. ZAKÁZKY	DATUM
187	03 / 2022
MĚŘÍTKO	FORMÁT
1:50	5xA4

OBJEKT
SO.03 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

NÁZEV VÝKRESU
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

STUPEŇ
DÚR + DSP + DPS

ČÁST	ČÍSLO	REVIZE
D.	004	/00