A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1 - ÚDAJE O STAVBĚ:

NÁZEV STAVBY: ME-Dolní Beřkovice, č.parc. 194/2

ČÍSLO STAVBY: IV-12-6031153

MÍSTO STAVBY: Dolní Beřkovice, okres Mělník, Středočeský kraj

PŘEDMĚT DOKUMENTACE:

Tato projektová dokumentace řeší připojení nového odběrného místa z hladiny NN 0,4kV pro p.č.194/2(hlavní jistič – 1x 3f 80A) v obci Dolní Beřkovice, k.ú. Dolní Beřkovice, kde dojde k výstavbě nového bytového domu.

V rámci **SO 01 se navrhuje nový zemní kabelové vedení NN 0,4kV**, které zasmyčkuje novou přípojkovou skříň pro připojení nového bytového domu na parc.č.194/2. Stávající kabelové vedení AYKY 3x120+70mm^2 jdoucí ze stávající SR502/R165 do stávající SR502/R155 bude v zeleni na parc.č.194/2 vytyčen, odkopán a přerušen v takové délce, aby se jeden konec kabelu zapojil v celé délce do nové SS200/X8 a na druhý konec kabelu bude naspojkován kabel stejného průřezu a taktéž zapojen do SS200/X8. Nové kabelové vedení bude uloženo do parc.č.194/2.
Nová přípojková skříň SS200/X8 typu plastový pilíř NKE1P-C bude postavena na parc.č.194/2.
Nové kabelové vedení bude uloženo do betonových žlabů.

Přesné umístění nové přípojkové skříně bude dohodnuto na místě s žadatelem!
Nová přípojková skříň a nové kabelové vedení musí být do budoucna vždy veřejně přístupné a obsluhovatelně!

Vzhled a umístění navrhovaného zařízení je uveden ve výkresové části – C.2.
Koordinační situace se stávajícími ostatními inženýrskými sítěmi je uvedeno ve výkresové části – C.4.
Koordinační situace se stávajícími ostatními inženýrskými sítěmi, novými inženýrskými sítěmi a situací plánovaného bytového domu je uvedeno ve výkresové části – C.5.

Veškeré dotčené povrchy budou uvedeny do původního stavu.
Uložení kabelů NN je navrženo v souladu s normou PNE 34 1050 ed.3.
tzn. pojízdné plochy min. 1m s mechanickou ochranou, volný terén 0,7 m, chodník min. 0,35m.
Jedná se o novou liniovou stavbu energetiky, která bude součástí distribuční soustavy držitele licence ČEZ Distribuce, a.s., vydané ve smyslu §4, zákona 458/2000Sb. Energetický zákon

A.1.2 - ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI

INVESTOR: ČEZ Distribuce a.s.
IČ: 24729035
Teplická 874/8
405 02 Děčín 4
Datová schránka: v95uqfy

A.1.3 - ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:

MILOSLAV KALCŮ
Hůrka 1054
278 01 Kralupy nad Vltavou
IČ: 10234845
ID datové schránky: azjqpd3

Odpovědný projektant: Radovan Kalců.
veden v seznamu autorizovaných osob ČKAIT
pod číslem 0010739 – OBOR TT00

Vypracoval: Dušan Kocourek

Stupeň dokumentace: DÚR

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Celkové členění celého zadání stavby je rozděleno na jednu část:

SO 01 – Montáž kabelového vedení NN 0,4kV

Stavba nebude více členěna na jednotlivě objekty.