

Zadavatel, Severočeská teplárenská, a.s., obdržel, v souladu s ustanovením článku 4, odst. 4.1 Zadávací dokumentace, níže uvedené žádosti na vysvětlení zadávacích podmínek (Zadávací dokumentace) na zakázku:

„Modernizace rozvodů SZT Most 2021 - REKO potrubí TV a ÚT“ (ev. č. zakázky: ST-2021-003-D),
ke kterým tímto uvádí následující vysvětlení k zadávacím podmínkám (odpověď):

Soupis dotazů účastníků a odpovědi zadavatele Vysvětlení zadávacích podmínek (dodatečná informace) č. 2

Dodatečná informace č. 2

Dotaz:

V rámci výběrového řízení na projekt „Modernizace rozvodů SZT Most 2021 - REKO potrubí TV a ÚT“ část 4 zakázky „REKO TK 803 - komplex Kahan“ uvádíme, že svařování potrubních rozvodu v průchozím topném kanálu bude realizováno po 3 m tzn. že počet svarů bude dvojnásobný oproti zadávací dokumentaci a výkazu výměr, proto je potřeba počítat s větší pracností při ocenění položek č. 1, 30, 33, 34, 35, 36 a položky č. 121 Zkoušky jakosti svarů části D.2.1 (ÚT) – Technologická část – rozvody ÚT výkazu výměr.

Na základě výše uvedených informací žádáme zadavatele o:

- úpravu technologického postupu svařování potrubních rozvodu v technické zprávě, a to soubor VS803_Kahan_520.D.2.1-A4-00_Technicka zprava;
- uvedení poznámky k položkám č. 1, 30, 33, 34, 35, 36 a 121 části D.2.1 (ÚT) – Technologická část – rozvody ÚT ve výkazu výměr;
- navýšení počtu Spojek potrubí předizolovaného ocelového DN80, vnějšího průměru D 180 mm (položka č. 3 části D.2.1 (ÚT) – Technologická část – rozvody ÚT výkazu výměr) ze 2 ks na 4 ks.

Odpověď zadavatele:

Část 4 zakázky „REKO TK 803 - komplex Kahan“ bude provedena v rozsahu dle projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem „REKONSTRUKCE TOPNÉHO KANÁLU Z VS 803 – ÚT A TV (KOMPLEX KAHAN)“, zpracované Ing. Václavem Remutou, pod č. zakázky 10-2020-520, z 10/2020, a dle podmínek a požadavků uvedených v Zadávací dokumentaci a návrhu textu smlouvy příslušné části zakázky.

Projektant navrhl řešení s potrubím délky 6 m, dodávka potrubí je součástí plnění účastníka (není protiplněním zadavatele). **Pokud účastník zvolí řešení s potrubím 3m (což by mělo za následek zvýšení počtu svarů a navýšení počtu spojek předizolovaného potrubí), zohlední tuto skutečnost ve výkazu výměr při ocenění příslušných položek** (v daném případě položky č. 1, 30, 33, 34, 35, 36 a položky č. 121 ve výkazu výměr D.2.1. Technologická část).

Položky položkového rozpočtu (výkazu výměr) nesmí být jakkoli měněny. Pokud účastník v rámci svého řešení, **bude požadovat navýšení množství u položky č. 3** (části D.2.1 (ÚT) – Technologická část – rozvody ÚT výkazu výměr) ze 2 ks na 4 ks, **bude postupovat tímto způsobem:**

Účastník doplní a nacení rozdíl v množství u této položky (rozdíl v množství oproti výkazu výměr u této položky) do bodu e) Ostatní přímé náklady „Rekapitulace ceny části 4 zakázky“ v části A) Cenové části nabídky.

Formát doplnění:

A) Rekapitulace ceny části 4 zakázky (tato rekapitulace bude Přílohou č. 1 Smlouvy o dílo)

e) Ostatní přímé náklady celkem , - Kč

z toho:

- **Spojka potrubí předizolovaného ocelového DN80,
vnějšího průměru D 180 mm (2 ks)** -Kč
(položka dle dotazu / odpovědi č. 2)

(účastník uvede dle svého uvážení a zkušeností)

Zadavatel dále uvádí:

V rámci Cenové části nabídky příslušné části zakázky – část B) Položkový rozpočet zakázky (výkaz výměr), musí být dodrženo členění položkového rozpočtu tak, jak je obsažen v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Položky (včetně množství) položkového rozpočtu nesmí být jakkoli měněny. V případě nesouladu položkového rozpočtu zakázky a údajů zjištěných při prohlídce místa plnění, případně oproti projektové dokumentaci příslušné zakázky, nebo z důvodu odlišného postupu realizace účastníka (vycházejícího z jeho zkušeností, počtu pracovníků, druhu použité techniky a mechanizace atd.), lze postupovat následovně:

- v případě potřeby doplnění nové položky bude tato nová položka (včetně názvu) doplněna účastníkem do bodu e) Ostatní přímé náklady „Rekapitulace ceny zakázky“ v části A) Cenové části nabídky.
- v případě potřeby změny výměr (množství) stávající položky zůstane u položky uvedené zadavatelem stanovená výměra a stejná položka specifikující změnu výměr bude účastníkem doplněna do bodu e) Ostatní přímé náklady „Rekapitulace ceny zakázky“ v části A) Cenové části nabídky.

V Mostě - Komořanech dne: 19.02.2021

Za zadavatele



Ing. Jaromír Kneifl
kontaktní osoba zadavatele
Severočeská teplárenská, a.s.