

Zadavatel:

Město Příbyslav

Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Příbyslav

IČO: 00268097

Zastoupený: Martinem Kamarádem, starostou města

Kontaktní osoba pro účely zadávacího řízení: Ing. Dušan Čapek, IPI s.r.o.

Telefon: 739 049 484 E-mail: capek@ipi.cz

V Příbyslavi dne 31.03.2026

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. I

Zadavatel tímto poskytuje první vysvětlení k zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Rekonstrukce DPS Tržiště č.p. 251 a č. p. 254, Příbyslav “.

Zadavatel obdržel následující dotazy:

Dotaz č. 1:

- 1) V soupise prací „Příbyslav-DPS_Soupis-praci_II-etapa“ v části D.1.2.6 Slaboproud je uvedeno rozšíření stávajícího systému domácího telefonu:

8	742999103 SPC	D+M Domovní telefon - na stěnu - Specifikace dle PD	kus	3,00000	0,00	0,00
---	------------------	---	-----	---------	------	------

Domovní telefon kompatibilní se stávajícím systémem v domě, včetně krabice pro průchod kabeláž osazené pod DT, popisu, uložení, zapojení a dalšího příslušenství.

Z projektové dokumentace nevyplývá popis a specifikace stávajícího systému.

Odpověď:

Rozsah a provedení domovního telefonu jsou specifikovány v technické zprávě. Navrhovaný systém bude rozšířen o dvě nové bytové jednotky a zároveň bude nově zaveden do stávající kanceláře Charity v 1. NP (od vstupu vlevo).

V současné době je v objektu instalován domovní telefon od společnosti Czechphone.

Domácí telefon

Bude využito stávajícího funkčního systému domovního telefonu, tento bude ve stávajících bytech zachován, rozšířen a doplněn do nových prostor. Dojde k výměně stávajícího vstupního tabla za nové tablo osazené na povrch s kapacitou 16ti zvonkových tlačítek a dvou ovládaných relé. Investor neuvažuje o doplnění systému o čtečku osobních čipů, nebo kamerový modul. Tímto zároveň bude odstraněno nepřehledné množství stávajících individuálních zvonkových tlačítek v prostoru vstupu. Nově doplněná tlačítka integrovaná v modulu zvonkového tabla budou využity pro byty, nahradí stávající zvonky zde působící organizace a zůstane zde i systémová rezerva pro budoucí použití.

Pro nové byty bude v mč.203,303 kuchyně osazen domovní telefon a na podlaží před dveřmi osazeno zvonkové tlačítko. Kabelové napojení na rozvod DT se provede přes rozvodnici SLP1.

U provozovatele služeb v objektu bude též instalován domovní telefon, případně přídatný zvonek, který nahradí stávající DT a zvonky osazené na fasádě u vstupu. Kabelové vedení se napojí od systémového napaječe stávajícího systému zavedením kabeláže do příslušných prostor.

Kabeláž bude doplněna a rozšířena dle technologických požadavků systému na straně tabla, systémového napaječe a páteřního rozvodu do bytů a prostor organizace. Vlastní provedení kabeláže bude řešeno dílenskou prováděcí dokumentací dodavatele, kterou nechá vypracovat před započítáním prací. Tento projekt počítá pouze se základní přípravou.

Dotaz č. 2:

V soupise prací „Přibyslav-DPS_Soupis-praci_II-etapa“ je uvedena přeložka STL plynovod – přípojka – D.1.2.9 Přeložka STL plynovod – přípojka. Součástí zadávací dokumentace je složka v dokladové části „gasnet“, kde jsou kopie smlouvy mezi Městem

Přibyslav a GasNet, s.r.o. (resp. GasNet Služby, s.r.o.) o provedení přeložky STL přípojky a i soubor „stanovisko náklady“, kde se uvádí částka 96.000 Kč bez DPH. Žádáme zadavatele o vysvětlení, zda je přeložka STL plynovodu – přípojky skutečně součástí díla a jakým způsobem ji má případně uchazeč ocenit.

Odpověď:

Ano, přeložka přípojky STL je skutečně součástí díla, a proto je nutné ji ocenit v souladu se soupisem prací. Uchazeč je povinen ocenit každou položku cenou, za kterou je schopen danou činnost provést.

Na základě vysvětlení zadavatele se prodlužuje lhůta pro podání nabídek do 13.04.2026 do 10:00h

Ing.
Dušan
Čapek

Digitálně podepsal Ing. Dušan
Čapek
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-46978135,
o=IPI s.r.o., ou=0020, cn=Ing.
Dušan Čapek, sn=Čapek,
givenName=Dušan,
serialNumber=P682638
Datum: 2026.03.31 15:15:20
+02'00'

Ing. Dušan Čapek, IPI s.r.o.