



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 18 a 19

dle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Veřejná zakázka: **Nová psychiatrie - Nemocnice Tábor, a.s.“ (Staveniště A) a „Parkoviště“ (Staveniště B)**

ZADAVATEL

Název: **Nemocnice Tábor, a.s.**
Sídlo: Tábor, kpt. Jaroše 2000, PSČ 39003
IČO: 26095203
DIČ: CZ26095203

Zástupce zadavatele:

Název: JUDr. Petr Šustek, Ph.D., advokát
Se sídlem: Veleslavínova 59/3, 110 00 Praha 1

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná dle ust. § 26 a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), v otevřeném řízení

Zadavatel obdržel dne 16. 4. 2018 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 18 v následujícím znění:

DOTAZ č. 1

V dokumentaci 1.NP se u denní místnosti nachází venkovní terasa. V rozpočtu jsme nenašli položky k podlaze terasy. Prosím o ověření.

ODPOVĚĎ č. 1

Zadavatel přistupuje ke zveřejnění nového výkazu výměř, který obsahuje nové položky č.1 - č.6 v novém objektu SO11a - Terasa 1.NP, týkající se venkovní terasy 1.NP přilehlé k místnosti 1.05.1a. - viz příloha č. 1 tohoto vysvětlení.

DOTAZ č. 2

V dokumentaci jsme nenašli výkresy k objektům Staveniště A-SO04,SO05,SO06,SO07. Prosíme o zaslání.

ODPOVĚĎ č. 2

Zadavatel sděluje, že požadované výkresy jsou zveřejněny přílohou Příloha č. 1 ZD DSP, DPPS (Staveniště A) abcd.rar, zveřejněné od samého počátku veřejné zakázky.

Zadavatel obdržel dne 17. 4. 2018 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 19 v následujícím znění:

DOTAZ č. 1

Výkaz výměř 01.1 – SO 01 – Zdravotní technika

p.č.

116	K	72190999	Izolace prostupů proti radonu	kus	79,000
-----	---	----------	-------------------------------	-----	--------

P

Poznámka k položce:
Prostupy přes základovou desku budou izolovány ve dvou krocích. V prvním kroku bude na potrubí bude nasazen těsnící límce KG– určený k zabetonování do základové desky (těsnící límce KG, elastomerový límec k zamezení migraci plynu podél potrubí do budovy, materiál: - elastomer EPDM, stahovací pásy z nerez oceli). V rámci hydroizolace spodní stavby bude prostup opatřen izolačním límcem s ocelovou objímkou z nerezové oceli.

Dotaz:

Prosíme o určení jednotlivých DN potrubí.

ODPOVĚĎ č. 1

Zadavatel sděluje, že DN jednotlivých potrubí jsou uvedeny ve výkresu D.1.4.02.

DOTAZ č. 2:

p.č.

104	K	725841354	Baterie sprchové nástěnné s termostatickým ventilem a sprchovou růžicí	soubor	20,000
-----	---	-----------	--	--------	--------

P

Poznámka k položce:
s keramickou kartuší

a)

Dle č. p. 725841354 (ceníková položka) se jedná o automatickou termostatickou nástěnnou sprchovou baterii – to znamená:

Zařízení spouští vodu přiblížením ruky do zóny snímání. Doba tečení je standardně nastavená na cca 20 s, anebo opakovaným přiblížením ruky k snímači opět vypnout (funkce START–STOP). Teplotu vody je možné nastavovat pomocí termostatického směšovače. Funkci hygienického proplachování a termické dezinfekce je možné aktivovat pomocí dálkového ovladače DO–5.1.

b)

V popise ovšem automatická není uvedena, což znamená, že:

Teplota vody se nastavuje na pravé rukojeti a voda se spouští ručně na levé rukojeti.

Dotaz:

Kterou sprchovou baterii máme nacenit

Viz bod **a)** nebo **b)**

ODPOVĚĎ č. 2:

Zadavatel žádá ocenit sprchovou baterii viz bod b) - Teplota vody se nastavuje na pravé rukojeti a voda se spouští ručně na levé rukojeti.

DOTAZ č. 3:

p.č.

105	K	725841354pc1	Baterie sprchové podomítkové termostatickým ventilem a sprchovým naklápěcím ramínkem průtok 12 l/min	soub	11,000
-----	---	--------------	--	------	--------

P

Poznámka k položce:
s keramickou kartuší

Dotaz:

Dle projektu se jedná o provedení **antivandal**.

Možnost ovládání:

a) bezdotykově - voda se pustí krátkým zacloněním okénka snímače

b) pomocí odolného piezotlačítka. Uživatel si vodu pouští a zavírá dotekem na tlačítko

Dotaz:

Kterou sprchovou baterii máme nacenit

Viz bod **a)** nebo **b)**

ODPOVĚĎ č. 3:

Zadavatel žádá ocenit sprchovou baterii viz bod b) - Možnost ovládní pomocí odolného piezotlačítka, uživatel si vodu pouští a zavírá dotekem na tlačítko.

Výše uvedené dotazy a vysvětlení s ohledem na jejich rozsah nemají vliv na termín pro podání nabídek, který zůstává nezměněn.

Zadavatel s ohledem na toto a již proběhlá vysvětlení zadávací dokumentace výslovně upozorňuje účastníky, aby zohlednili veškeré informace ze všech podaných vysvětlení, včetně případných změn v přílohách zadávací dokumentace, součástí obsahu své nabídky. Aktuální znění příloh, zejména poté aktuální znění soupisu prací s výkazem výměr, je zveřejněno na profilu zadavatele.

Příloha: 1. Soupis prací s výkazem výměr (Staveniště A) – zveřejněna na profilu zadavatele.

V Praze dne 19. 4. 2018

JUDr. Petr Šustek, Ph.D., advokát
ELEKTRONICKY PODEPSÁNO