

Vysvětlení č. 6

(podle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění)

Zadavatel	Obec Tuklaty
Sídlo	Na Valech 19 (sídlo obecního úřadu), PSČ: 250 82 Tuklaty
IČO:	00235822
ID datové schránky:	nszbnkj8
Název zakázky:	Základní škola Tuklaty – Přístavba tělocvičny a učeben
Statutární zástupce Zadavatele	Monika Petrisková, starostka
Druh veřejné zakázky:	Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel ve shora uvedené veřejné zakázce obdržel dne 10.4.2026 níže uvedený dotaz. Zadavatel poskytuje dodavatelům následující vysvětlení zadávacích podmínek

Dotaz dodavatele č. 1:

Dobrý den, v upraveném VV z VZD 4. chybí položka pro montáž nášlapné vrstvy sportovní podlahy (dubových třívrstvých lamel), VV výměr obsahuje pouze materiálovou položku č. 231. Položka č. 230 zahrnuje jen dodávku a montáž podkladního roštu. Zároveň třívrstvé lamely jsou standardně dodány z výroby včetně povrchové úpravy, nelze ocenit samostatně lakování a broušení viz položky č. 236, 237, 238. Nesrovnalost ve VV by mohla způsobit výrazný rozdíl v ceně podaných nabídek. Žádáme o provedení úpravy VV.

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 1:

Zadavatel učinil doplnění textace pro montáž nášlapné vrstvy. Nesouhlasí s tvrzením ohledně lakování. Podlahu je nutné po pokládce zbrousit a lakovat včetně případného lakování sportovních čar. Jedná se i o následnou údržbu podlahy, kdy uživatel provede po několika letech opravu lakování. Z tohoto důvodu budou položky broušení a lakování ponechány.

Zadavatel aktualizuje výkaz výměr, který jsou dodavatelé povinni vzít na vědomí a tento aktualizovaný výkaz výměr nacenit ve veřejné zakázce.

Příloha – Aktualizovaný výkaz výměr

14.4.2026

Obec Tuklaty