

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

pro zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“)

s názvem

„ZASTÁVKA – PARKOVIŠTĚ NA ULICI NÁDRAŽNÍ“

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Dobrý den, zasíláme dotazy k akci " Zastávka – parkoviště, ul. Nádražní":

Dotaz č. 1:

SO 404 – Nabíjecí stanice, pol. 21

v TZ je uveden typ nabíjecí stanice Siemens VersiCharge Gen3 se 7 m kabelem pro nabíjení elektromobilů. Nabíjecí stanice má být dodána s nohou/sloupkem, jak je uvedeno v souboru D.4. TZ_brozura-versicharge-gen.3pdf. Výrobce siemens však již nohu/sloupek nedodává. Je tedy možno dodat s neoriginálním příslušenstvím, ev. jak tento problém řešit?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel předmětnou položku nahradil zcela obecným nediskriminačním popisem s následující specifikací: Bude použita nabíjecí stanice 22 kW, musí mít krytí alespoň IP56, IK10.

Je tak zcela na dodavateli, jaký typ nabíjecí stanice nabídne, pokud však naplní výše uvedené parametry na krytí a kW.

Zadavatel v souvislosti s uvedeným v rámci tohoto souboru vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 předkládá upravenou přílohu č. 1 zadávací dokumentace „*Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr*“. Současně také zadavatel dále předkládá upravenou technickou zprávu D.4.1. **Dodavatelé použijí tyto dokumenty ke zpracování svých nabídek.**

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 12. 3. 2026 do 10:00 hodin.** Způsob podání nabídek zůstává nezměněn.

Dne 2. 3. 2026