

Vážená paní
Ladislava Āupová
Střiborského 685/10
149 00 Praha

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

1108102397

P. Pokorný / 800 850 860

Kolín / 3.3.2020

Vyjádření ke stavbě „Odstranění objektu Sportovní haly Ul. Komenského, 289 22 Lysá nad Labem Pare. č. 2646/1, 2646/2, 2652/2, 2566/1, 3458/2, 3580/3, 2652/3, k. ú. Lysá nad Labem“ pro stavební povolení a pro územní řízení.

ČEZ Distribuce, a.s. nemá námitek ke stavbě „Odstranění objektu Sportovní haly Ul. Komenského, 289 22 Lysá nad Labem Pare. č. 2646/1, 2646/2, 2652/2, 2566/1, 3458/2, 3580/3, 2652/3, k. ú. Lysá nad Labem“ (dále jen stavba) za předpokladu, že bude respektováno ochranné pásmo našeho el. vedení.

Je nutné zažádat o sdělení k existenci sítí a pokud stavbou dojde ke střetu s elektrickým vedením, je nutné před zahájením stavby zažádat na předepsaném formuláři o souhlas k činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu el. vedení, kde budou stanoveny konkrétní podmínky ke stavbě.

Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50423-1, ČSN EN 50423-3 a PNE 33 3301 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení se zajištěním nejmenšího dovoleného krytí podzemních sítí kabelů 0,4kV a 22kV v tělese komunikace a vjezdů 1m. Krytí je nutné přizpůsobit konstrukci vozovky a vjezdů (dělený arot, betonové žlaby). V případě nedodržení ČSN 73 6005, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení, bude zajištěno přeložení distribučního zařízení v souladu s ust. § 47, zákona 458/2000 Sb na náklady toho, kdo přeložku vyvolá.

Vzhledem k tomu že, stavbou dojde k dotčení el. vedení a je nutné před započítím výkopových prací zažádat o vytyčení distribučního vedení v místě stavby.

Demolicí nesmí být poškozeno, přemístěno ani jiným způsobem dotčeno distribuční kabelové vedení nízkého napětí.

Po dobu stavby - demolice musí být zajištěn bezpečný provoz před dotykem živých částí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.

V případě nedodržení podmínek lze řešit formou přemístění energetického zařízení, tzv. přeložky nebo úpravou stávajícího vedení v souladu s ustanovením § 47, zákona č. 458/2000Sb., na náklady toho kdo potřebu přeložky vyvolal.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Zákaznická linka: 800 850 860, Linka pro hlášení poruch: 800 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Případné dotazy Vám sdělí na zákaznické lince 800 850 860. Potřebné formuláře jsou dostupné na www.cezdistribuce.cz.

S pozdravem



Petr Pokorný
Technik SEM