

Handwritten signature in blue ink.

CELKOVÝ SEZNAM PŘÍLOH

1- TECHNICKÁ ZPRÁVA

- TABULKA ZEMNÍCH PRACÍ
- ŘEZY

2- STÁVAJÍCÍ STAV - DEMONTÁŽE


3- NÁVRH ŘEŠENÍ

SOUHLASÍM S PROJEKTOVOU
DOKUMENTACÍ

VÁCLAV BÍLEK
IČ: 717 29 348
Na Výsluní 1787, 289 22 Lysá nad Labem
ELEKTROSERVIS - PLOŠINA
ZEMNÍ STROJE - BULDOZERY

Handwritten signature in blue ink.

TENTO VÝKRES JE CHRÁNĚN AUTORSKÝMI PRÁVY.		
S  ± 0,000 = 196,300 m.n.m.		
PROJEKT / PROJECT SPORTOVNÍ HALA LYSÁ NAD LABEM LYSÁ NAD LABEM, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ LYSÁ NAD LABEM		
INVESTOR / CLIENT MĚSTO LYSÁ NAD LABEM Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem, IČO: 00239402, DIČ: CZ00239402		
ZPRACOVATEL ČÁSTI / SUBCONTRACTOR Vložený obrázek: 01_46A3983E.png Dlouhá 101, Hradec Králové 500 03; T: 773 550 371; E: info@jka-cz.cz; W: www.jka-cz.cz		
AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO / AUTHORIZATION:	PÁRE / SET:	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / RESPONSIBLE DESIGNER: #Schválil		
ZPRACOVALA / DRAWN BY: Jaroslav Pištora		
KONTROLOVAL / CHECKED BY: Jaroslav Pištora		
FAZE / PHASE: DPS		
OBJEKT/BUILDING: SPORTOVNÍ HALA LYSÁ NAD LABEM		
MĚŘÍTKO / SCALE:	ČÍSLO PROJEKTU / PROJECT NUMBER J201908015	
NÁZEV VÝKRESU / TITLE: VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA		
ČÍSLO VÝKRESU / DRAWING No: 1	DATUM / DATE: 02/2020	REVIZE: X



VO.1, VO.2, VO.11, VO.12 - STOŽÁR O VÝŠCE 8m, JEDNODUCHÝ VÝLOŽNÍK
STOŽÁR K8 (133/89/60), VÝLOŽNÍK JEDNODUCHÝ SD2- 1000
SESTAVU NUTNO PROVĚŘIT U VÝROBCE
1x SVÍTIDLO : STL4000C3 STL 4000 1LED 27W

VO.3..... VO.10 - STOŽÁR O VÝŠCE 8m, DVOJITÝ VÝLOŽNÍK 180 st
STOŽÁR K8 (133/89/60), VÝLOŽNÍK DVOJITÝ SD2- 1000/180
SESTAVU NUTNO PROVĚŘIT U VÝROBCE
2x SVÍTIDLO : STL4000C3 STL 4000 1LED 27W

V uvedeném případě dojde - nedojde
ke styku s podzemním - nadzemním vedením VO.

Plati do : 22.4.2021

Dne: 23.4.2020
PODNIKATEL V PŘÍLOZE

AYKY -J4 x16
UZEMNĚNÍ..... FeZn o 10

Montáž a bezpečnost práce :

Při montáži dojde ke styku s jinými podzemními sítěmi. Prováděcí firma musí před započítím zemních prací nechat vytýčit podzemní vedení a zařízení od příslušných správců.

Nedílnou součástí je koordinační situace

Zakreslené sítě v situaci jsou pouze informativní nikoliv směrodatné.

Před uvedením zařízení do provozu musí být provedena výchozí revize a musí být zajištěn

souhlasný stav výkresové dokumentace se skutečným stavem.

Jednotlivá zařízení musí mít písemné prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/97Sb.

Organizace, stejně jako všichni pracovníci zabývající se činností na el. zařízeních, jsou povinni

respektovat vyhlášku ČÚBP a ČBU č.50/1982 Sb. O odborné způsobilosti v elektrotechnice

ve znění vyhlášky č.98/1982 Sb. Normy a předpisy souvisejících.

VÁCLAV BÍLEK
IČ: 717 29 348
Na Výsluní 1787, 289 22 Lysá nad Labem
ELEKTROSERVIS - PLOŠINA
ZEMNÍ STROJE - BULDOZERY

TENTO VÝKRES JE CHRÁNĚN AUTORSKÝMI PRÁVY.

SOUHLASÍ S
PROJEKTEM

VÁCLAV BÍLEK
IČ: 717 29 348
Na Výsluní 1787, 289 22 Lysá nad Labem
ELEKTROSERVIS - PLOŠINA
ZEMNÍ STROJE - BULDOZERY

S
± 0,000 = 196,300 m.n.m.

PROJEKT / PROJECT
SPORTOVNÍ HALA LYSÁ NAD LABEM
LYSÁ NAD LABEM, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ LYSÁ NAD LABEM

INVESTOR / CLIENT
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM
Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem, IČO: 00239402, DIČ: CZ00239402

ZPRACOVATEL ČASTI / SUBCONTRACTOR:
Vložený obrázek: #1: 46A3983E.png
Dlouhá 101, Hradec Králové 500 03; T: 773 550 371; E: info@jka-cz.cz; W: www.jka-cz.cz

AUTORIZAČNÍ KAZET / AUTHORIZATION: PANE / SET

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / RESPONSIBLE DESIGNER:
#Schválil

ZPRACOVATEL / DRAWN BY:
Jaroslav Pištora

KONTROLOVAL / CHECKED BY:
Jaroslav Pištora

FAZE / PHASE:
DPS

OBJEKT / BUILDING:
SPORTOVNÍ HALA LYSÁ NAD LABEM

MĚŘÍTKO / SCALE:
1: 500

ČÍSLO PROJEKTU / PROJECT NUMBER:
J201908015

NÁZEV VÝKRESU / TITLE:
VĚŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
NÁVRH ŘEŠENÍ

ČÍSLO VÝKRESU / DRAWING NO.: 3

DATUM / DATE:
02/2020

REVIZE:
X

Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení veřejného osvětlení

A) V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno:

- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo znesnadňovaly přístup k těmto zařízením
- vysazovat trvalé porosty a vedení přejíždět těžkými stroji
- provádět činnosti, které by mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost provozu těchto zařízení
- zřizovat bez souhlasu správce těchto zařízení stavby, nebo umisťovat konstrukce a jiná zařízení a uskláňovat výbušné a hořlavé látky

B) Při pracích v ochranných pásmech podzemních vedení je nutné dodržovat následující podmínky:

1. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od kabelu musí být prováděny ručně.
2. Před zahájením prací je dodavatel prací povinen zajistit prokazatelné seznámení pracovníků provádějících zemní práce s polohou kabelů na staveništi a s podmínkami práce v jejich těsné blízkosti.
3. Před započatím zemních prací nejprve ověřit příčnými sondami (ručně a s maximální opatrností) přesnou polohu a počet kabelů a v případě nesrovnalostí práce zastavit a přizvat správce.
4. Po obnažení kabelů je chránit proti prověšení, mechanickému poškození a poškození nepovolanou osobou a označit výstražnou tabulkou dle ČSN ISO3864.
5. Každé poškození zařízení veřejného osvětlení musí být okamžitě nahlášeno správci (tel: 736 248 063), v případě jeho nedosažitelnosti oznámit poškození městské policii.
6. Bez předchozího souhlasu je zakázáno zvyšovat či snižovat krytí a zeminu nad kabelem.
7. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně zhutněna, kabely „zapískovány“ a provedeno jejich krytí proti mechanickému poškození.
8. Místa se souběhy a křížení ostatních zařízení musí být provedeny dle ČSN 73 6005 a ČSN 33 2000-5-52.
9. Před záhozem kabelové rýhy musí být správce kabelu vyzván ke kontrole. Pokud toto firma (osoba) před záhozem neprovede, vyhrazuje si správce veřejného osvětlení právo nechat inkriminované místo znovu obnažit.
10. Při poškození izolace pláště kabelu provede správce, nebo správcem pověřená osoba, opravu izolace pláště kabelu na náklady investora. Při poškození izolace pláště i žíly kabelu je požadována výměna kabelu mezi stožáry za nový na náklady investora
11. Při budování vjezdu, komunikace atd, bude kabel vložen do chráničky kopoflex 50-100mm (dle potřeby) s přesahem minimálně 0,5m na obě strany

Poznámka: Nadzemní vedení veřejného osvětlení není chráněno ochranným pásmem. Při práci prováděnou v jeho blízkosti je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed.2.

VÁCLAV BÍLEK

IČ: 717 29 348

Na Výsluní 1787, 289 22 Lysá nad Labem

ELEKTROSERVIS - PLOŠINA

ZEMNÍ STROJE - BULDOZERY

Václav Bílek
správce VO