



ROP
STŘEDNÍ
ČECHY



INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNII Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Dodatečná informace č. 1 v zadávacím řízení

zadávaném podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

název veřejné zakázky:	Výstavba sportovní haly Městysy Kounice	
Akce bude financována z ROP Střední Čechy Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy číslo výzvy - 00, prioritní osa - Integrovaný rozvoj území, oblast podpory - Rozvoj venkova, registrační číslo projektu CZ.1.15/3.3.00/83.01894		
evidenční číslo veřejné zakázky (dle VVZ):	405019	
 zadavatel:	název: sídlo: IČ, DIČ: statutární orgán: tel., fax:: e-mail: profil zadavatele:	Městys Kounice 289 15 Kounice 127 002 39 305, CZ00239305 Miroslava Sochorová, starostka obce +420 321 695 275, +420 321 695 254 obec.kounice@tiscali.cz http://veza.cz/Contracts.aspx/1076

Ve výše specifikovaném zadávacím řízení byly podány následující **žádosti o poskytnutí dodatečných informací**:

1. V soupisu prací pro část UT je položka v odstavci D) Potrubí ALPEX - otopná soustava "montáž", ale není zde uvedena měrná jednotka ani množství.

Má být oceněna položka "montáž" v části ÚT v odstavci D) ?

2. V soupisu prací je uvedeno u zámečnického výrobku Z19 18ks, ale ve výpisu výrobků je u pozice Z19 uvedeno 19ks.

Jaké množství je správné u pozice Z19?


3. U ocelového vazníku není v zadávací dokumentaci výpis materiálu a z podkladů jej nelze stanovit. V soupisu prací je tento prvek uveden jako 1ks.

Dodatečná informace:

1. Buď si uchazeč zahrne v položkách 48-54 dodávku a montáž potrubí a tvarovek dohromady, nebo v těchto položkách uveďte jen dodávku a montáž si připočítá samostatnou celkovou položkou v tomto oddíle.
2. Zámečnický výrobek Z 19 neexistuje. Dotaz se zřejmě týká zámečnického výrobku Z 09 - konzoly u střechy. Ve výkazu výměr má být počet správně 19 ks. (nikoliv 18 ks jak je uvedeno!) Umístění prvku je jasné z v.č. F. AR.6, kde je i detail osazení.
3. Ocelový vazník je rozkreslen ve statické v.č. ST.12, kde jsou popsány i materiály a jejich dimenze. Celková váha prvku je uvedena ve výkazu na řádce 305 a sice 1562,8 kg.

Dodatečné informace jsou rozslány všem známým uchazečům a současně uveřejněny na profilu zadavatele. Poskytnutí dodatečných informací je takového charakteru, že není třeba prodlužovat lhůtu pro podání žádostí.

Tyto dodatečné informace vám poskytují jménem zadavatele jako administrátor na základě plné moci



Flexum Trade a.s.

DOPRAVA KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
Václavské náměstí 21
113 60 Praha 1
IČ: 28593090, DIČ: CZ28593090

Ing. Ludvík Blažek