

Vysvětlení zadávací dokumentace č.1

§ 98 ZZVZ

Režim veřejné zakázky	Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 ZZVZ
Název veřejné zakázky	Rekonstrukce vnitřních prostor a zateplení budovy 13.MŠ tř. Přátelství Písek – 3.etapa
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Název zadavatele	Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám. 725
Sídlo zadavatele	397 01 Písek - Budějovické Předměstí, Husovo nám. 725/5

Jako osoba pověřená zadavatelem Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace č.1 ve věci výše uvedené veřejné zakázky.

Dotaz č.1	Dobrý den, jako účastníci výběrového řízení na stavbu „Rekonstrukce vnitřních prostor a zateplení budovy 13.MŠ tř. Přátelství Písek – 3.etapa“ zasíláme tyto dotazy k zadávacímu řízení: V soupisu prací jsme nenalezli položky pro dodávku a montáž ocelových zárubní vč. jejich nátěru. Žádáme zadavatele o doplnění.
Odpověď č.1	Ocelové zárubně – Položky pro dodávku ocelových zárubní jsou v rozpočtu pod pořadovým číslem 103 – 8 ks š. 600 mm a 104 – 17 ks š. 800 mm, montáž ocelových zárubní je pod pořadovým číslem 122 – 25 ks a nátěr ocelových zárubní je v rozpočtu pod pořadovým číslem 263 řádek 1602 až 1610.
Dotaz č.2	Okno O02: dodavatel oken navrhuje místo zmenšení stávajícího okna o jedno křídlo jeho kompletně nové dodání. Finančně vyjde stejně. Žádáme zadavatele o upřesnění.
Odpověď č.2	Okno O02 – uvedené okno je vyrobeno ze dvou kusů, je spojeno v jedno okno a takto je osazeno do fasády, spoj je překryt lištou. To znamená, že okno po vybourání bude rozděleno na dvě samostatná okna a jedno okno bude osazeno.

V Písku, dne 11.04.2023

Eva Čechtická
administrátor VZ