

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č.1

k veřejné zakázce na stavební práce
zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „ZZVZ“), ve znění pozdějších předpisů

s názvem

Vodovod a kanalizace pro 2 parcely v Pomezí

V návaznosti na zveřejněnou zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce zadavatel eviduje následující dotaz účastníka výběrového řízení.

Dotaz účastníka ze dne 27.2.2024:

V zadávací dokumentaci jsou nejasnosti, které žádáme objasnit:

- 1) Ve výkazu výměr kanalizace je položka 47 a 48, která uvádí potrubí DN 160 PVC SN 10. V technické zprávě, situaci i ve výzvě se uvádí PVC DN 250 SN 12. Jaké potrubí má být použito?
- 2) Ve výkazu výměr kanalizace i ve výpisu šachet jsou uvedeny dna SR-M pro stěnu skruží tl. 12 cm, skruže SR-M i SR-F, konusy SH-F. Tyto prvky však spolu nelze kombinovat, kvůli odlišnosti spojů. Z jakých prvků mají být kanalizační šachty dodány?
- 3) Ve výkazu výměr kanalizace jsou uvedena dna šachet pouze s betonovým žlabem i kynetou bez obkladu. V technické zprávě je však uvedeno, že dna budou opatřena kynetou s obložením kameninou. Upřesněte, v jakém provedení mají být dna dodána?
- 4) Ve výkazu výměr vodovodu a v kladečském plánu je uvedeno potrubí PE 100 RC SDR 11, avšak v technické zprávě i v podélném profilu je uvedeno potrubí SDR 17. Upřesněte SDR potrubí, které má být použito.

Odpověď zadavatele ze dne 1.3.2024:

- 1) Správně je potrubí PVC DN 250 SN 12 - *opraveno v přiloženém výkazu výměr.*
- 2) Prvky lze kombinovat přes přechodový prvek mezi dnem a skruží a tato kombinace je zpracována v původní PD, ale tento způsob není při výstavbě nové kanalizace ideální - *zadavatel předkládá opravený výpis šachet s opravou v přiloženém výkazu výměr.*
- 3) Dna šachet budou pouze betonová, bez obkladu.
- 4) Bude použita řada SDR 11.

Příloha:

- opravený výkaz výměr (verze 1.3.2024)
- D.6 Výpis šachet (verze 1.3.2024)

V souvislosti s touto změnou zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit termín pro podání nabídek do 12.3.2024 do 10 hodin.

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1 včetně příloh je uveřejněna na profilu zadavatele:

<https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/493f02b4-af3a-43b9-af24-1690137cc6c4/zakazka/P24V00000001>

V Pomezí dne 1.3.2024

č.j.: OÚPom/0192/2024

Mgr. Tomáš Lopour, starosta
Obec Pomezí