

Městys Vranov nad Dyjí

Název veřejné zakázky:	Vranov nad Dyjí – rekonstrukce obecních bytů v bytovém domě.
Identifikační údaje o zadavateli Název: Sídlo: IČ:	Městys Vranov nad Dyjí Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí 00293806
Evidenční číslo zakázky:	P21V00000001
Druh zakázky dle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Limit zakázky:	Podlimitní veřejná zakázka

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK č. 6 – ze dne 25.02.2021

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení zadávacích dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno dle ust. § 98 odst. 3) zákona a dotazu dodavatele (formou: dotaz – odpověď). Formulace dotazů je doslovně převzata.

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 6:

Dne 24.2.2021 obdržel zadavatel tuto žádost dodavatele č. 6.

Dotaz 1:

V tabulce výrobků jsou popsána garážová vrata kompletně provedená z hliníkových profilů s přerušným tepelným mostem (včetně prahu). Tomuto zadání odpovídají dvoukřídlé vchodové dveře, u kterých je práh nepřezdný. Jak toto bude řešeno? Taktéž žádáme o upřesnění tepelné výplně vrat.

Dotaz 2:

U vnitřního zábradlí pozice 408 je jako výplň plánován tahokov – z jakého bude materiálu a velikost otvorů?

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE DLE ŽÁDOSTI č. 4:

Zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci ke každému bodu v žádosti takto:

Vysvětlení dotazu 1:

Jsou navržena vrata ocelová dvoukřídlá – ocelový rám + lamelové výplně. Vrata nebudou tepelně izolována (viz v.v. neuznatelné - pol. č. 80)

Vysvětlení dotazu 2:

Zábradlí schodiště je navrženo jako kombinace nerezové konstrukce sloupků a madel s výplní z ocelového tahokovu s kosočtvercovými oky velikosti cca 22 / 12 mm. Nátěr tahokovu bude tmavě modrý email.

INFORMACE Z VLASTNÍHO PODNĚTU

Zadavatel konstatuje, že tato žádost byla doručena až po zákonné lhůtě pro podání žádostí o vysvětlení, a tudíž není zadavatel povinen vysvětlení poskytnout, a pokud vysvětlení poskytne nemusí dodržet stanovené lhůty.

Zadavatel posoudil výše poskytnuté vysvětlení a konstatuje, že nemá vliv na okruh možných dodavatelů ani na zpracování nabídek a z tohoto důvodu neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Toto Vysvětlení zadávací dokumentace NENÍ úpravou zadávacích podmínek – jedná se o upřesnění informací uvedených v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Zadavateli nevzniká povinnost dle § 99 zákona prodloužit lhůtu pro podání nabídek.

Zadávací podmínky se nemění.

V souladu se zadávacími podmínkami je toto vysvětlení a změna zadávací dokumentace zveřejněna na profilu zadavatele v souladu s vyhrazeným právem zadavatele uvedeným v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a dle zákona.

V souladu se zadávacími podmínkami je toto vysvětlení zadávací dokumentace také odesláno zájemci, který požadoval vysvětlení a to prostřednictvím e-mailové pošty.

Toto vysvětlení dotazu zájemce je nedílnou součástí zadávací dokumentace týkající se výše uvedené veřejné zakázky.

Vranov nad Dyjí, dne 25.2.2021.
Ing. Lubomír Vedra, starosta – v.r.

Za zadavatele a osobu pověřenou výkonem zadavatelské činnosti: