

LEGENDA PŘÍSTROJŮ :

	Domovní spínač položapuštěný, jednopólový, řazení č.1, IP20		Domovní zásuvka 230V, položapuštěná, 16A/230V, IP20
	Domovní spínač položapuštěný, sériový, řazení č.5, IP20		Domovní zásuvka 230V, položapuštěná, 16A/230V, s PO, IP20
	Domovní přepínač položapuštěný, střídavý, řazení č.6, IP20		Domovní zásuvka 230V, položapuštěná, 16A/230V, IP44
	Domovní přepínač položapuštěný, křížový, řazení č.7, IP20		TV - Domovní zásuvka televizní R-TV-SAT koncová, položapuštěná
	Snímač pohybu stropní, 230V, relé, IP20		DAT - Domovní zásuvka datová 2xRJ45, položapuštěná, cat 6
	Krabice přístrojová se svorkovnicí s přístrojovou záslepkou, IP44		DAT - Domovní zásuvka datová 2xRJ45, položapuštěná, cat 6
	Domovní spínač položapuštěný, jednopólový, řazení č.1, IP44		RM01,02 - Patrové rozváděče s krytím IP30/20, pod omítku
	Domovní přepínač položapuštěný, střídavý, řazení č.6, IP44		RD1 - Datový rozváděč, na povrch, IP30/20
	Domovní spínač položapuštěný, tlačítkový, řazení č.1/0, IP44		Hlavní ochranná přípojnice - HOP
	Domovní spínač položapuštěný, stmívač DALI, IP20		Autonomní detektor požáru, napájení 230V (9V záložní)
			Plastová lišta 2 komorová, 195x65 mm
			Wifi stropní
			Stávající komunikační systém (na vstupu čtečka otisků) - zachováno

LEGENDA SVÍTIDEL:

Počet	Popis svítidla	Typ
27/28	LED panel 48W, 4800lm, 4000K, UGR19 / DALI	E1/D 1
8	Vestavné LED svítidlo 55W, 6500lm, 4000K, opál, IP65	E2 2
6	LED panel 36W, 3200lm, 4000K	E3 3
9	LED downlight 13W, 1600lm, 4000K, UGR19	E4 4
4	LED panel 57W, 6400lm, 4000K, UGR19	E5 5
7	Vestavné čtvercové LED - corridor 1W	E6 6
11	Vestavné čtvercové LED - area 2W	E7 7
12	Přisazené nouzové LED svítidlo s piktogramem 1W, IP65	E8 8

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 PEN ~ 50 Hz 230/400 V síť TN-S, OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33-2000-4-41 ed.3 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

Generální projektant	-	Stavebník	Obec Libina Libina 523 788 05 Libina
Projektant části	Ing.Pavel Matura Projekce elektro IČ: 06169848 , projekce.matura@seznam.cz	Hlavní projektant Zodp. projektant Vypracoval	Ing.Pavel Matura Ing.Pavel Matura Ing.Pavel Matura
Místo stavby	LIBINA	Stupeň Zakázka číslo Datum	Dokumentace pro provedení stavby 140221 02/2021
Název stavby	Rekonstrukce rozvodů pavilonu 2 MŠ Libina SO 02 - PAVILON 2		
Část	D.1.4. - Technika prostředí staveb - Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky		
	Název výkresu	Měřítko:	Číslo výkresu
	Legenda značek		13