

Město Králíky
Velké náměstí 5
561 69 KRÁLÍKY



D000000010191634207

NAŠE ZNAČKA
001134683610

VYŘIZUJE / LINKA
Jiří Kopecký / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Plzeň 8. 6. 2023

Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem

Vážená paní, vážený pane,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 5. 6. 2023, ve které nás žádáte o vydání vyjádření k projektové dokumentaci pro účely stavebního/územního řízení.

V zájmovém území k zamýšlené stavbě a/nebo s ní související činnosti na pozemku parcelní číslo 260/2 v katastrálním území Králíky vedené pod názvem „Přístavba mateřské školky, ulice Pivovarská č.p.423“ se nachází zařízení **podzemního kabelového vedení nízkého napětí (kNN)** v majetku provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Sdělujeme Vám, že společnost ČEZ Distribuce, a. s., souhlasí s předloženou projektovou dokumentací.

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

- podzemní vedení kNN má podle §46 energetického zákona č.458/2000_Sb. v platném znění ochranné pásmo 1m na každou stranu od pláště kabelu
 - zemní práce do 1m od kabelu musí být prováděny zásadně ručně, bez mechanizace
 - hrana betonových základů stavby bude minimálně 60cm od kNN
 - hrana obrubníků bude při souběhu minimálně 30cm od kNN
 - kabelová skříň na objektu musí zůstat přístupná i po provedených úpravách; pokud před ní budou osazená přídavná dvířka, musí být jejich vnitřní světlost větší alespoň o 3cm na každou stranu oproti okrajům skříně
 - v případě, že by byla stavba v kolizi se stávajícím kabelovým vedením NN a kabelovou skříní, musí být řešeno přemístění daného zařízení mimo stavbu; v daném případě bude řešeno dle §47 energetického zákona č.458/2000_Sb. v platném znění formou přeložky zařízení distribuční soustavy
 - veškeré uzávěry a napojení plynovodu budou mimo ochranné pásmo kNN
 - veškeré kanalizační šachty budou mimo ochranné pásmo kNN
 - stavbou nesmí být snížena stávající hloubka uložení kabelů
 - případný požadavek na úpravu distribuční sítě bude řešen dle §47 energetického zákona č.458/2000_Sb. v platném znění formou přeložky zařízení distribuční soustavy
2. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
bezplatná linka: 800 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Otočte prosím

34P100 ReqType:Q DocExtID:0014308960 ProcessID:CS20230608T124327-0001 DocExtID:0000000061531742 BOLD:001AA4A1A12051EEE81BD29896AEADA06
GONM:ZLUSUCSPRN DocType:CZ05A1/6 SAPWp:Dopis-DOP-D42 ZakId:0010857477 DocId:001046995111 A2131p21-259971902 Ver:X607D231QUICK str:2 Ist:1

- 
- D0000000101916342207

Zjistí-li provozovatel distribuční soustavy, že nejsou dodrženy stanovené podmínky, vyhrazuje si právo kdykoli odvolat své souhlasné vyjádření.

S pozdravem



Pavel Letáček
Vedoucí oddělení Regionální péče
ČEZ Distribuce, a. s.



D0000000101916342207

