



HZSBX00AX57X

**Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje****Územní odbor Blansko**
Poříčí 22, 678 01 Blansko

Č. j.: HSBM-1967-2/2024

Počet stran: 2

Počet příloh: 1/PD

Adresát:

Fiedlerová Zdeňka

Radnická 600

679 72 Kunštát

Vyřizuje: por. Ing. Radek Doležel

Tel.: 950 611 126

E-mail: radek.dolezel@hzscr.cz

Datum: 12. 3. 2024

ZÁVAZNÉ STANOVISKO
DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY**Název stavby:**

Stavební úpravy MŠ - Býkovice, č. p. 59

Místo stavby:

č. p. 59, 679 71 Býkovice

k. ú.: Býkovice, parc. č. 546, 547/1

Stavebník:

Obec Býkovice, IČO 00600644, č. p. 34, 679 71 Býkovice

Předložená dokumentace:

dokumentace k povolení změny stavby před jejím dokončením

vypracoval: Ing. Zdeňka Fiedlerová, ČKAIT 1006197

datum: 11/2023

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje (dále jen „HZS JHM“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 28. 2. 2024.

HZS JHM posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle § 8 vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o stavbu kategorie II na základě následujících rozhodných kritérií a charakteristik stavby:

Tel.: 950 630 172

E-mail: jhm.podatelna@hzscr.cz www.hzscr.cz/hzs-jihomoravskeho-kraje.aspx

Datová schránka: ybiaiuv

IČO: 70884099

Číslo účtu: 10039881/0710

- účel budovy: mateřská škola,
- zastavěná plocha budovy: 426 m²,
- počet nadzemních podlaží: 1,
- počet osob navržených v budově: 28,
- počet osob vyžadujících při evakuaci při požáru asistenci dalších osob: 22,
- třída využití podle § 5 vyhlášky o kategorizaci staveb: pátá třída využití,
- fotovoltaika
- výška stavby: 0 m,
- počet podzemních podlaží: 1,
- počet ubytovaných osob v budově: 0,

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Na základě výše uvedeného HZS JHM vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění

HZS JHM vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- **Požárně bezpečnostní řešení**

název: Stavební úpravy MŠ - Býkovice, č. p. 59

vypracoval: Ing. Zdeňka Fiedlerová, ČKAIT 1006197

datum: 01/2024

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS JHM k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci, které byly ve smyslu ustanovení § 41 odst. 4 vyhlášky o požární prevenci vzhledem k charakteru změny stavby před jejím dokončením přiměřeně omezeny. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů.



por. Ing. Radek Doležel
referent
úřední osoba

