



#### LEGENDA HMOT

	železobeton
	prostý beton
	cihelné zdivo
	šterkopísek
	rostlá zemina
	bourané konstrukce
	nové konstrukce

#### LEGENDA ZNAČEK

W2 - nově provedená betonová plocha - zdrsňená

#### POPIS PRACÍ:

- demontáž mPVC fólie na schodišřových stupních a soklu podél garáže č.1
- demolice schodišřových stupňů a teracové podesty
- bude provedeno vyrovnání obvodového zdiva garáže č.2 podél schodišřte cementovou maltou s vodotěsnící krystalizační pod hydroizolační vrstvou do výšky 300 mm nad úroveň stupňů.
- bude provedeno vyrovnání ŽB šikmé desky a betonu podesty betonovou mazaninou s vodotěsnící krystalizační pod hydroizolační vrstvou.
- bude provedena bežešvá hydroizolační šterka na ŽB desce a betonové podestě vytažená 300 mm nad stupně, včetně všech dopňků - koutových pásů a pod.
- budou položeny nové prefabrikované betonové stupně kotvené lepením do tmele.
- bude položena dlažba na podestě ve spádu s vyspárováním
- bude proveden nový beton pod schodišřtem ve spádu s napojením na stávající obrubník
- bude provedeno zatmelení styku mezi stupni a svíslými stěnami a mezi jednotlivými stupni PU tmelem
- bude provedeno očišřtění ocelového zábradlí a proveden nový polyuretanový nátěr - 2x
- po dohodě s vlastníky garáže č.1 - případně vrátit mPVC fólii tl. 1,5 mm na styk stěna se stupni dle stávajícího stavu

#### LEGENDA PRVKŮ

OZN.	POPIS	ROZMĚR [mm]	POVRCH	KUSY
1	BETONOVÝ SCHODIŠřOVÝ STUPEŇ PLNÝ - PRŮBĚŽNÝ	1000/300/165	TRYSKANÝ	32
2	BETONOVÝ SCHODIŠřOVÝ STUPEŇ PLNÝ - PRŮBĚŽNÝ	600/300/165	TRYSKANÝ	16
3	BETONOVÝ SCHODIŠřOVÝ STUPEŇ PLNÝ - UKONČOVACÍ	1000/300/165	TRYSKANÝ	4
4	BETONOVÝ SCHODIŠřOVÝ STUPEŇ PLNÝ - UKONČOVACÍ	600/300/165	TRYSKANÝ	2
5	BETONOVÁ DLAŽDICE	600/400/50	TRYSKANÝ	14

#### POZNÁMKA

- veškeré rozměry nutno ověřit na stavbě

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Radek Vlašín	FORMÁT: A3
PROJEKTANT:	Ing. Radek Vlašín	
STAVEBNÍK:	Statutární město Brno, MČ Brno-Jundrov, Veslařská 56, 637 00	
MÍSTO STAVBY:	Brno k.ú. Jundrov č.k.ú. 610542 - p.č. 1688/1	
STAVBA:	<b>OPRAVA SCHODIŠřTĚ PŘED BD JASANOVÁ 22a</b> Brno k.ú. Jundrov - p.č. 1688/1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ REŠENÍ	STUPEŇ: DPS
VÝKRES:	<b>VÝKRES SKLADBY - nový stav</b>	DATUM: 02.2016
		MĚŘÍTKO: 1:50
		PARÉ Č. VÝKRESU D1-1.04