



Město Poděbrady

starosta

Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

tel. 325 600 200, fax 325 614 486, e-mail: starosta@mesto-podebrady.cz

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.:

/VVI/2013/VKr

VYŘIZUJE:

Mgr. Karel Kárník, vedoucí odboru vnitřních věcí

TEL.:

325 600 280

FAX:

325 614 486

E-MAIL:

vedvv@mesto-podebrady.cz

DATUM:

1.8.2013

Veřejná zakázka:

**Protipožární opatření budovy náměstí T.G.Masaryka 1130/III,
Poděbrady**

Druh veřejné zakázky:

stavební práce

Zadávací řízení:

zjednodušené podlimitní

Výzva odeslána:

ve čtvrtek 4.7.2013

Zadavatel:

Název zadavatele:

Město Poděbrady, zastoupený PhDr. Ladislavem Langrem, starostou

Sídlo:

Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

IČ, DIČ:

00239640 / CZ00239640

Dodatečná informace č. 2

Na podkladě dotazů a vyjádření zpracovatele projektové dokumentace vydává zadavatel dodatečnou informaci č. 2.

Dotaz č. 1

V dodatečných informacích č. 1 byl závěr k dotazu č. 1, že požadujete výtahy osadit samočinnými dveřmi dle čl. 3.1 Sbírky zákonů 398/2009 Sb.

Po konzultaci se subdodavatelem bylo zjištěno, že použití samočinných dveří je možné, ale bylo by za potřebí upravit stávající kabinu výtahu a zvětšení stavebního otvoru. Vzhledem na situaci výtahu a technickou náročnost provedení bylo doporučeno výtah neoznačit jako "výtah pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace", ale jako běžný typ výtahu. Aby se mohli vyměnit podle původního požadavku na dveře s odolností EW 30.

Odpověď

Zadavatel trvá na provedení projektu dle zadávacího řízení a projektové dokumentace.

Úprava stávající kabiny výtahu a zvětšení stavebního otvoru není dle vyjádření autora projektu nutná.

Dotaz č. 2

Dále je ve výkazu výměr položka v 767 Konstrukce zámečnické, 5. Okno hliníkové 900x1250 1ks, podle PD jsou 2ks.

Odpověď

Naceňte 1ks, tak jak je uvedeno ve výkazu výměr.

Tyto dodatečné informace jsou uveřejněny v souladu s § 49 ZVZ, jsou zasílány všem dodavatelům, kteří požádali o zadávací dokumentaci, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, a současně jsou uveřejněny stejným způsobem, jako byla uveřejněna zadávací dokumentace.



PhDr. Ladislav Langr
starosta města