

voding Hranice spol. s.r.o.

Ing. Jakub Mach

Zborovská 583

753 01 Hranice

VÁŠ DOPIS ČJ.

ČÍSLO JEDNACÍ

LCR957/006881/2020

SPISOVÁ ZNAČKA

LCR0011169/2020

DATUM

5.11.2020

VYŘIZUJE

P. Kurečka

TELEFON

956 957 239

MOBIL

725 257 813

E-MAIL

petr.kurecka@lesy.cz
Vyjádření správce toků**„Obnova příváděcích vodovodních řádů Kouty n.D. – Šumperk etapa I., SO 02 – změna
vyjádření č. j. LCR957/006124/2020 ze dne 8.9.2020 “****Bezejmenný vodní tok, IDVT 10195204, ČHP 4-10-01-069, ř. km cca. 0,800**

Z předložené žádosti a části PD „Obnova příváděcích vodovodních řádů Kouty n.D. – Šumperk etapa I., SO 02“, zpracované společností **voding Hranice spol. s.r.o.**, Zborovská 583, 753 01 Hranice, zodpovědný projektant Ing. Pavlína Turková, vyplývá záměr obnovy významného vodovodního příváděče, který dopravuje vodu z úpravny vody Kouty nad Desnou do skupinového vodovodu Šumperk a současně dodává pitnou vodu všem obcím po trase, které kříží. V současné době se projekčně připravuje druhá část, tj. etapa I., SO 02, v úseku od zámku v Loučné nad Desnou po vodojem Velké Losiny v celkové délce 3,478 km. Tato etapa se bude realizovat – předpoklad od 2021 – 2022. Další etapy budou plynule navazovat, jak projekčně, tak realizačně.

Stavebníkem jsou Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk, IČ 47674954

Obnova stávajícího vodovodního řádu bude realizována převážně bezvýkopovou technologií, v některých případech v otevřeném výkopu. Kde nebude možné z technických důvodů provést bezvýkopovou technologii, tam bude provedena výměna otevřeným výkopem.

Jako bezvýkopová technologie bude použita technologie berstlining. Jedná se o použití samonosného potrubí z tvárné litiny DN 400 s vnější ochranou z cementové malty. V rámci této technologie se předem určí úseky, dle morfologie terénu, dle lomů na trase, dle objektů apod. a rozpočítají se úseky pro zatahování. Na začátcích a koncích úseků je zapotřebí vykopání montážních jam o velikosti 9,0 x 3,0 m (startovací jáma) a 8,0 x 2,0 m (cílová jáma), hlubokých 0,5 m pod niveletou potrubí pro možné zatažení nového potrubí se současným roztrháním stávajícího ocelového potrubí a propojení dílčích úseků. V úsecích, kde nelze provést obnovu příváděče bezvýkopovou technologií berstlining a v místech propojení dílčích úseků bude potrubí vyměněno za nové potrubí z tvárné litiny DN 400 bez vnější ochrany cementovou maltou ve stávající trase a niveletě.

V km 5,848 dojde k podzemnímu křížení výše uvedeného bezejmenného vodního toku. Křížení VT bude provedeno překopem. V místě křížení vodního toku je, z důvodu jeho těsné blízkosti se směrovým lomem potrubí příváděcího vodovodního řádu a kalosvodu, který rovněž podléhá nutnosti obnovy, navržena montážní jáma. Křížení vodního toku tak bude provedeno v rámci montážní jámy s odstraněním stávajícího potrubí a jeho výměnou za nové potrubí TLT DN 400. Potrubí bude umístěno ve stávající trase a niveletě. Po ukončení prací bude dotčený povrch uveden do původního stavu.

Lesy ČR, s.p., Hradec Králové, Správa toků-oblast povodí Moravy Vsetín, pracoviště Šumperk, jako správce bezejmenného vodního toku (IDVT 10195204, ČHP 4-10-01-069) – **souhlasí s výše uvedenou akcí za předpokladu splnění následujících podmínek:**

- Na základě sdělení a požadavku projektanta stavby, správce toku nepožaduje uložení potrubí do ocelovéchráničky. Nové potrubí vodovodního příváděče, které bude z tvárné litiny DN 400, je odolné a nevyžaduje uložení do chráničky.

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08

Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., SPRÁVA TOKŮ - OBLAST POVODÍ MORAVY

U Skláren 781, 755 01 Vsetín, tel. +420 956957111, fax +420 571489832, ost57@lesycr.cz, ID DS:e8jcfns
Detašované pracoviště Šumperk, Potoční 61, 787 01 Šumperk

- V případě poškození vodovodního řádu v místě křížení s výše uvedeným vodním tokem nenese správce toku žádnou zodpovědnost za případné poškození!!!
- Opevnění vodního toku bude provedeno dle výkresu „VÝKRES KŘÍŽENÍ VODNÍHO TOKU - km 5,848“ č. výkresu D. 1. 1. 20
- Nadále platí podmínky dané našim vyjádřením č.j. LCR957/006124/2020ze dne 8.9.2020.

Upozorňujeme vlastníka na povinnost vyplývající z vodního zákona, kde v ustanovení § 52 odst. 2 vodního zákona (Zákon č. 254/2001 Sb.) je mimo jiné uvedeno, že „vlastníci staveb nebo zařízení v korytech vodních toků, popřípadě sousedících s nimi jsou povinni ve veřejném zájmu dbát o jejich statickou bezpečnost a celkovou údržbu a zabezpečit je proti škodám působeným vodou...“

Toto vyjádření platí 2 roky od data vydání.

Lesy České republiky, s.p. [06]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků - oblast povodí Moravy
U Skláren 781, 755 01 Vsetín

Ing. Michal Najman
zástupce vedoucího ST