

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., SPRÁVA TOKŮ - OBLAST POVODÍ MORAVY

U Skláren 781, 755 01 Vsetín, tel. +420 956957111, fax +420 571489832, ost57@lesy.cz, ID DS:e8jcsn
Detašované pracoviště Šumperk, Potoční 61, 787 01 Šumperk

voding Hranice spol. s r.o.

Ing. Jakub Mach

Zborovská 583

753 01 Hranice

VÁŠ DOPIS ČJ.
904/20/MA

ČÍSLO JEDNACÍ
LCR957/006124/2020

SPISOVÁ ZNAČKA
LCR0011169/2020

DATUM
8.9.2020

VYŘIZUJE
P. Kurečka

TELEFON
956 957 239

MOBIL
725 257 813

E-MAIL
petr.kurecka@lesy.cz

Vyjádření správce toků

**„Obnova přiváděcích vodovodních řádů Kouty n.D. – Šumperk etapa I., SO 02“
Bezejmenný vodní tok, IDVT 10195204, ČHP 4-10-01-069, ř. km cca. 0,800**

Z předložené žádosti a části PD „Obnova přiváděcích vodovodních řádů Kouty n.D. – Šumperk etapa I., SO 02“, zpracované společností **voding Hranice spol. s r.o.**, Zborovská 583, 753 01 Hranice, zodpovědný projektant Ing. Pavlína Turková, vyplývá záměr obnovy významného vodovodního přiváděče, který dopravuje vodu z úpravny vody Kouty nad Desnou do skupinového vodovodu Šumperk a současně dodává pitnou vodu všem obcím po trase, které kříží. V současné době se projekčně připravuje druhá část, tj. etapa I., SO 02, v úseku od zámku v Loučné nad Desnou po vodojem Velké Losiny v celkové délce 3,478 km. Tato etapa se bude realizovat – předpoklad od 2021 – 2022. Další etapy budou plynule navazovat, jak projekčně, tak realizačně.

Stavebníkem jsou Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk, IČ 47674954

Obnova stávajícího vodovodního řadu bude realizována převážně bezvýkopovou technologií, v některých případech v otevřeném výkopu. Kde nebude možné z technických důvodů provést bezvýkopovou technologii, tam bude provedena výměna otevřeným výkopem.

Jako bezvýkopová technologie bude použita technologie berstlining. Jedná se o použití samonosného potrubí z tvárné litiny DN 400 s vnější ochranou z cementové malty. V rámci této technologie se předem určí úseky, dle morfologie terénu, dle lomů na trase, dle objektů apod. a rozpočítají se úseky pro zatahování. Na začátcích a koncích úseků je zapotřebí vykopání montážních jam o velikosti 9,0 x 3,0 m (startovací jáma) a 8,0 x 2,0 m (cílová jáma), hlubokých 0,5 m pod niveletou potrubí pro možné zatažení nového potrubí se současným roztrháním stávajícího ocelového potrubí a propojení dílčích úseků. V úsecích, kde nelze provést obnovu přiváděče bezvýkopovou technologií berstlining a v místech propojení dílčích úseků bude potrubí vyměněno za nové potrubí z tvárné litiny DN 400 bez vnější ochrany cementovou maltou ve stávající trase a niveletě.

V km 5,848 dojde k podzemnímu křížení výše uvedeného bezejmenného vodního toku. Křížení VT bude provedeno překopem. V místě křížení vodního toku je, z důvodu jeho těsné blízkosti se směrovým lomem potrubí přiváděcího vodovodního řadu a kalosvodu, který rovněž podléhá nutnosti obnovy, navržena montážní jáma. Křížení vodního toku tak bude provedeno v rámci montážní jámy s odstraněním stávajícího potrubí a jeho výměnou za nové potrubí TLT DN 400. Potrubí bude umístěno ve stávající trase a niveletě. Po ukončení prací bude dotčený povrch uveden do původního stavu.

Lesy ČR, s.p., Hradec Králové, Správa toků-oblast povodí Moravy Vsetín, pracoviště Šumperk, jako správce bezejmenného vodního toku (IDVT 10195204, ČHP 4-10-01-069) – **souhlasí s výše uvedenou akcí za předpokladu splnění následujících podmínek:**

- **Překopová rýha bude zpětně zasypána a řádně zhutněna. Opevnění dna a břehů překopové rýhy bude provedeno v šíři min 3m. Pomocí kamenné rovnániny z LK o hmotnosti nad 200 kg /min.80%/, vyskládané na „štět“ (tedy nejdelší stranou kamene do dna/břehu VT), o mocnosti opevnění min 0,4 m. Rovnanina opevnění břehu bude opřena v obou březích o nově vybudované patky z lomového**

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08

Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.



kamene o minimálně stejných parametrech, jako je uvedeno výše a minimální mocnosti 0,6m. Opevnění břehů, respektive horní úroveň patky, bude provedeno na úroveň rostlého dna VT, nikoliv na úroveň případných sedimentů. Opevnění břehů a dna bude provedeno takovým způsobem, aby lícovalo s břehem a dnem vodního toku (původním, bez ohledu na případné stávající nerovnosti, sedimenty). Líc rovinaniny bude urovnán a vyklínován s následným posypem zeminou a opatřen travní směsí.

- Při realizaci stavby nesmí dojít k poškození, případně k narušení stability, stávajícího koryta vodního toku IDVT 10195204. Při realizaci opevnění v korytě VT, při návodním a povodním lící opevnění, musí být zajištěno jeho plnohodnotné plynulé napojení na stávající koryto VT, zajišťující stabilní napojení navržené stavby, zamezující zvýšeným erozním procesům na korytě VT. Kámen užitý pro navržené opevnění koryta VT v lokalitě překopu musí odpovídat požadavkům ČSN EN 13383-1 a 2 (721507) – Kámen pro vodní stavby
- Ocelová chránička bude uložena min. 1,2 m pod stávající niveletu dna a bude přesahovat min. 6 m za břehové přelivné hrany koryta vodního toku.
- Realizaci akce nebudou dotčena práva správce toku daná zákonem č. 254/2001 Sb., v platném znění. Zejména se jedná o možnost využití manipulačního pásma VT správcem toku, dle výše uvedeného zákona (u DVT 6 m od břehové hrany).
- Prováděním prací nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě.
- Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek. Během výstavby musí být vyloučena možnost úniků cementových látek do vodního toku.
- Při realizaci stavebních prací nebudou stavební materiály, vzniklé odpady ani zemina z výkopu ukládány na březích; bude zabezpečeno, aby ani při zvýšených průtocích a srážkách nedošlo k jejich splachování do koryta vodního toku.
- Realizační firma bude vybavena prostředky pro likvidaci případné havárie, která by mohla zapříčinit znečištění vodního toku (sorpční materiál).
- Břehy koryta vodního toku a pobřežní pozemky v ř. km 0,800 budou uvedeny do původního stavu (plochy dotčené zemními pracemi budou ohumusovány a osety travním semenem).
- Realizaci nesmí dojít k poškození břehového porostu. Upozorňujeme, že vodní tok a rovněž břehový porost, jakožto doprovodný prvek vodního toku, je součástí významného krajinného prvku (VKP). Dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, jsou VKP chráněny před poškozováním a ničením.
V případě nutnosti kácení dřevin bude tento zásah projednán se správcem toku a v souladu s platnou legislativou (zejména zajištění rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les – místně příslušný obecní úřad).
- Na břehu v místě protlaku bude umístěn min. 1 označnick.
- Správci toku budou předány výkresy příčných řezů skutečného provedení křížení (včetně výškových kót).
- Správci toku bude oznámeno zahájení a ukončení prací.
- Správci toku bude, před odsouhlasením provedených prací, předložena podrobná fotodokumentace z průběhu realizace, jednoznačně deklarující naplnění výše uvedených podmínek (založení paty opevnění, mocnost opevnění břehů, ...).
- Mimo místo křížení vodního toku v ř.km 0,800 nebude koryto vodního toku ani jeho manipulační pásmo (6 m) dotčeno stavbou. V případě souběhu vodovodu s korytem vodního toku, požadujeme, aby také nebylo zasaženo manipulační pásmo VT (6 m).

Ohledně umístění stavby v ochranném pásmu lesa do 50 m a dotčení lesních pozemků se prosím obraťte na organizační složku Lesů České republiky, s.p., LS Loučná nad Desnou, tel: 956123111, email: ls123@lesycr.cz.



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., SPRÁVA TOKŮ - OBLAST POVODÍ MORAVY

U Skláren 781, 755 01 Vsetín, tel. +420 956957111, fax +420 571489832, ost57@lesy.cz, ID DS:e8jcfnsn
Detašované pracoviště Šumperk, Potoční 61, 787 01 Šumperk

Upozorňujeme vlastníka na povinnost vyplývající z vodního zákona, kde v ustanovení § 52 odst. 2 vodního zákona (Zákon č. 254/2001 Sb.) je mimo jiné uvedeno, že „vlastníci staveb nebo zařízení v korytech vodních toků, popřípadě sousedících s nimi jsou povinni ve veřejném zájmu dbát o jejich statickou bezpečnost a celkovou údržbu a zabezpečit je proti škodám působeným vodou...“

Toto vyjádření platí 2 roky od data vydání.

Lesy České republiky, s.p. [06]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08, Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Moravy
U Skláren 781, 755 01 Vsetín

Ing. Michal Najman
zástupce vedoucího ST



Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08
Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.

Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesy.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách.
www.lesy.cz

