

INVESTOR		Severočeská teplárenská, a.s. Teplárenská 2, 434 03 Most - Komořany, IČ 287 33 118 www.setep.cz, info@setep.cz, tel.: +420 476 447 111			
PROJEKTANT		EO TECHNOLOGY s.r.o. Za Tratí 415, 196 00 Praha 9 - Třeboradice www.eotechnology.eu ; info@eotechnology.eu			
STAVBA		REKO VS 807 - UT a TV ČÁST D 2.1 STROJNÍ ČÁST NÁZEV D 2.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PS		VYPRACOVAL ONDŘEJ SLÁČÍK	
				KONTROLOVAL TOMÁŠ DANIČEK	
				SCHVÁLIL JAKUB KUNČÍK	
				DATUM 5/2022 ČÍSLO PŘÍLOHY	
STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	22_0130		

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY:	strana:
1 ÚVOD	3
1.1 Popis stávajícího stavu	3
2 REALIZOVANÉ ŘEŠENÍ	5
2.1 Výměníková stanice VS807	5
2.2 Odvzdušnění a vypouštění	8
2.3 Dilatace potrubí	9
2.4 Materiál a provedení	9
2.5 Montáž a zkoušení	9
2.6 Tepelné izolace, nátěry a značení potrubí	10
2.7 Protihluková opatření	11
3 BEZPEČNOST PRÁCE	11
4 VÝPOČTOVÁ ČÁST	13

1 ÚVOD

Projekt řeší obnovu technologického zařízení předávací stanice **VS807**, která bude nahrazena novou skládanou výměňkovou stanicí (VS). Stávající VS se nachází v samostatném objektu v ulici K. Marxe u bl. 633 ve městě Most, na pozemku parc. č. 4936/355, katastrální území katastrální Most II, č. k. ú. 699 594. Vlastníkem pozemku a stavbě na ní umístěné je společnost **Severočeská teplárenská, a.s.**, se sídlem: Teplárenská 2, Komořany, 434 01 Most.

Stávající technologické zařízení předávací stanice je na hranici životnosti.

Investorem obnovy je společnost **Severočeská teplárenská, a.s.**, se sídlem: **Teplárenská 2, 434 03 Most - Komořany, IČ 287 33 118.**

1.1 Popis stávajícího stavu

Výměňková stanice (dále jen „VS“) VS 807 se nachází v samostatně stojícím objektu v ulici K. Marxe u bl. 633 v Mostě. Zajišťuje vytápění (dále jen „UT“) a teplou vodu (dále jen „TV“) pro odběrná místa č.:

3682-004/001	MŠ Marxe, Karla Marxe 798
3682-004/002	blok 632, Karla Marxe 573-576
3682-004/003	blok 636, Karla Marxe 734
3682-004/004	blok 637, Karla Marxe 735
3682-004/005	Šujan, Česká 843 (nebyty)
3682-004/006	Kulturní středisko, Albrechtická 1189 (nebyty)
3682-004/007	blok 633, Karla Marxe 722-726
3682-004/008	blok 634, Karla Marxe 729-732
3682-004/009	Karla Marxe 798/7

Ve VS je instalován řídicí systém TWIDO od firmy Schneider Electric, a.s.

Nová výměňková stanice bude umístěna (stejně jako je stávající) v úrovni okolního terénu a úroveň $\pm 0,00 \approx 310,00$ m n. m. B. p. v.

Montáž nového technologického zařízení předávací stanice a napojení na stávající rozvody ÚT, TV, SV, CTV a nová kabeláž bude realizována ve stávající místnosti (již k tomuto účelu uzpůsobené) po stavebních úpravách:

- Místnost VS704 o rozměrech 18,3×11,0m, tj. podlahová plocha (bez sloupů) 201 m².
- Bude provedena úprava povrchu podlahy a plochy po demontovaném technologickém zařízení, nevyužité sokly budou vybourány, bude provedeno vyspárování, vystěrkování podlahy (včetně kolejnic pod stávajícími ohřívačky). Poškozené kanálkové mřížky budou nahrazeny, podlahové plechy natřeny. Celá plocha hlavní místnosti VS bude natřena voděodolným nátěrem (min. 2 vrstvy, sokl cca 15 cm. Nerovnosti budou zvýrazněny odlišnou, žlutou barvou nebo žlutočerným šrafováním. Bude provedeno vymalování stěn hlavní místnosti až ke stropu, bílou barvou (minimálně dva nátěry), včetně drobných oprav děr a odchlípnutí omítek. Na stropě budou zatmeleny díry (i po konzolách, oškrábána malba po zatékání nebo odchlípnutí a provedena výmalba v celé ploše (jeden nátěr).
- přívodní kabely od stávajícího rozváděče k novým komponentům

- stávající připojovací potrubí sekundárních rozvodů vytápění, teplé vody, cirkulace
- úprava systému MaR (řeší samostatná část projektu)

Postup obnovy PS:

- Demontáže určené stávající technologie PS a příslušná elektroinstalace. Stávající objekt zůstane po stavební stránce zachován, dojde pouze k drobným úpravám (vyspravení podlahy, odstranění podstavců, podpěry apod.).
- Instalace nové PS s modulem ÚT a TV s novou elektroinstalací a MaR, novým řídicím systémem včetně dálkového přenosu dat na dispečink a přenosu dat z měřičů tepla, z vodoměrů a z elektroměrů. Nová technologie bude navržena podle zadaných parametrů s vhodným napojením na stávající primární a sekundární rozvody - dle dispozice umístění nové skládané PS.
- Ve výměňkové stanici jsou standardně instalovány dálkové odečty elektroměrů, vodoměrů a kalorimetrů, včetně měřičů jiných vlastníků (ČEZ Distribuce, SČVK), jejichž funkčnost musí být zhotovitelem zachována a obnovena. V případě přemístění měřičů na nové místo, když nebudou svou délkou vyhovovat stávající kabely, instaluje zhotovitel kabely nové, delší, vedené bez spojování od měřiče až ke stávající odbočovací krabici.
- Primární potrubí (horkovod přívod/zpátečka) vstupují do PS na úrovni podlahy z kolektoru, stávající zachovalé horkovodní potrubí bude zbaveno izolace, očištěno, nově natřeno (základová barva) a opatřeno novou izolací. Armatury jsou provedeny v **PN25 (PN40)**.
- Sekundární potrubí (ÚT přívod/zpátečka, TV a CI) se od nové PS napojí na stávající potrubí v místnosti objektu. Armatury jsou provedeny v **PN16**.
- Rekonstrukce přívodu studené vody od příruby fakturačního vodoměru, který zůstane stávající (stejně tak zůstanou stávající hlavní uzavírací ventil a podružný vodoměr režijní spotřeby) dále bude nové vodovodní potrubí obnoveno (materiál nerez). Na přívodu není žádný redukční ventil, stávající tlak studené pitné vody je kolem 0,7 ÷ 0,8 MPa (7 ÷ 8 bar). Nová vodoměrná sestava obsahující fakturační vodoměr bude konzultována se SČVaK.
- Kanalizace zůstane stávající, pouze budou vyčištěny odtokové vpusti a prověřeno spádování podlahy od místa umístění nové PS tak, aby voda na podlaze bez problémů odtékala.
- Budou demontovány stávající kompresory s příslušenstvím
- Stávající řídicí systém TWIDO Schneider Electric s moduly TM2. bude nahrazen novým řídicím systémem **Modicon M221 s novými moduly TM3**. Dodávaný software řídicího systému, operátorského panelu a software na operátorském pracovišti v dispečinku bude vizuálně podobný a umožňuje stejné funkce jako SW původní, který bude Zhotoviteli pro účely porovnání přístupný. Moduly TM2 si převezme provozovatel jako náhradní díly.
- Napájení instalovaných motorů čerpadel ÚT bude řešeno ze stávajícího rozvaděče silnoproudu, který bude pro nové zapojení upraven, vystrojen, vyzbrojen, rekonstruován a modernizován. Napájení a ruční ovládání čerpadel TV bude nově z rozvaděče ŘS a MaR. Původní spínače, kontrolky, kabely z rozvaděče RMS budou odstraněny, zaslepeny, a to včetně kompresorových. Z obslužné místnosti budou demontovány i nevyužité skříně, detailně je zpracováno v části D.2.2. MaR vč. Sběru dat a vizualizace.
- Polní instrumentace MaR (regulační ventily, snímače, čidla apod.) bude Zhotovitelem dodána nová. Hardware řídicího systému bude Zhotovitelem rozšířen (deska analogových výstupů apod.).
- Rozšířený a aktualizovaný řídicí systém musí zabezpečit autonomní provoz, zajistit automatickou regulaci, řízení a umožnit monitorování a řízení z dispečinku. Nový projekt MaR

bude odpovídat nové technologii se zachováním koncepce původního projektu. Projekt řídicího systému a MaR bude odsouhlasen Objednatелеm.

- POZOR: přes hlavní prostor s technologiemi vedou kabely ve žlabech pro parkoviště. Nesmí být nijak narušeny, poškozeny.
- Nové technologie budou dispozičně situovány do prostoru, kde jsou stávající čerpadla UT a cirkulace TV, resp. volný prostor při vstupu do místnosti. Technologie bude umístěna mimo kanalizační vpust'. Místo, kde jsou umístěny stávající výměníky UT a TV, bude uvolněno.
- S ohledem na změnu dispozice bude i upraveno a doplněno osvětlení hlavní místnosti s technologií - žárovková svítidla kompletně vyměněna za zářivková. V obslužní místnosti beze změny. V prostoru kde jsou nyní PPO a nebude umístěna technologie, budou svítidla spínána samostatně (jeden okruh) pro případ, že by bylo v budoucnu stavebně odděleno.
- Součástí díla je i projekt upravené elektroinstalace VS (osvětlení, zásuvkové okruhy, rozvaděče, ...) zohledňující nový stav.
- Stávající čerpadla, regulační armatury, demontované měřiče tepla atd. budou protokolárně vráceny objednateli.
- Pokud jsou v zadávací projektové dokumentaci uvedeny technické názvy konkrétních výrobců, jsou pro uchazeče nezávazné. Uvedené názvy komponentů definují technický standard požadovaný zadavatelem. Je možné dodat komponent jiného výrobce, který má obdobné technické parametry.

Koncept skládané předávací stanice jednotlivých kompaktních bloků je založen na stavebnicovém konstrukčním systému. Výměníkové stanice pro ÚT a ohřev TV je umístěna v původní samostatné místnosti. Zde bude osazena skládaná předávací stanice se čtyřmi deskovými výměníky, dva pro přípravu ústředního vytápění (ÚT) a dva pro přípravu teplé (užitkové) vody (TV).

Dále je v této části dokumentace popsána technologie předávací stanice.

2 REALIZOVANÉ ŘEŠENÍ

2.1 Výměníková stanice VS807

Zadávací parametry (jmenovité výkony):

Q_{UT}	1 250 kW
Q_{TV}	650 kW
Celkem	1 900 kW

Jmenovité výkony předávacích stanic byly optimalizovány dle poskytnutých podkladů o naměřených spotřebách a průtocích v přechozích topných sezonách. V rámci rekonstrukce nebudou měněna oběhová čerpadla UT. Hlavním faktorem ovlivňujícím návrh deskových výměníků tedy bylo nepřekročení tlakové ztráty. Dále je třeba zajistit, aby v chodu byla jako dosud maximálně dvě oběhová čerpadla, třetí je vždy jako mokrá rezerva pro automatický střídavý provoz.

Stávající VS807 je napájena primárním horkovodním potrubím (přívod/zpátečka) dimenze DN150 z elektrárny Komořany. Potrubí je do VS807 přivedeno v průchozím kolektoru a je klasicky izolované.

V objektu předávací stanice, který má obdélníkový půdorys o rozměrech 18,3×11,0 m, bude po demontáži stávajícího zařízení osazena nová tlakově nezávislá předávací stanice voda-voda s výměníky pro přípravu ÚT a pro přípravu TV. Primární strana je napojena na stávající horkovod a je dimenzována na konstrukční tlak PN25, sekundární strana ÚT a TV na konstrukční tlak PN16.

Přívodní potrubí je klasicky izolované v kolektoru a vstupuje do objektu výměníkové stanice. Primární strana je vybavena vypouštěním, uzavíracími kulovými kohouty, filtrem a zpětnou klapkou. Před vstupními a výstupními hlavními kulovými uzávěry bude vytvořen ochoz DN 25 pro napuštění a odvzdušnění horkovodní přípojky. Pro regulaci diferenčního tlaku je osazen regulátor tlakové difference **DN65, PN25, Kvs=50m³/h** (0,15-1,5bar), dále je osazen na přívodu primáru **regulační ventil přírubový DN100 PN25, Kv = 150 m³/h tlakově odlehčená kuželka** s elektrohydraulickým pohonem (**24V, 0-10V, HF**) (**40mm, 2800N, ACT**), **bez napětí havarijně uzavírá, zpětná signalizace polohy**. Měření celkového spotřebovaného tepla pro ÚT a TV je prováděno na zpátečce primáru stávajícím měřidlem **v.č. 7032921 (Qn=25m³/h, DN65, 300mm, PN25, bateriové nap.)** s teplotními čidly. Na společné vstupní straně jsou také osazena čidla pro snímání a registraci hodnot tlaků a teplot.

Vstupní primární strana se dále dělí na část sloužící k ohřevu ÚT se samostatnými kulovými uzávěry a dvěma regulačními ventily **DN40 PN25, Kv = 20 m³/h** s elektrohydraulickými pohony (**24V, 0-10V, HF**) (**20mm, 1000N**), **bez napětí havarijně uzavírá, zpětná signalizace polohy** a na část sloužící k ohřevu TV se samostatnými kulovými uzávěry a dvěma regulačními ventily **DN25 PN25, Kv 10 m³/h** s elektrohydraulickými pohony (**24V,0-10V,HF**) (**20mm, 1000N**), **bez napětí havarijně uzavírá, zpětná signalizace polohy**.

Parametry topné vody (primární okruh):

Konstrukční teplota	160 °C
Teplotní spád zima	130/70 °C
Teplotní spád léto	80/65 °C
Provozní tlak v horkovodu	1,2 - 2,5 MPa
Max. povolený tlak v HV na zdroji	3,3 MPa
Jmenovitý tlak-armatury	PN25
Jmenovitý tlak-potrubí	PN40
Díferenční tlak na vstupu do VS 807	0,15-0,25 MPa

Ohřev ÚT bude prováděn ve dvojici pájených deskových výměníků z nerezových desek s regulací dle venkovní teploty (podle ekvitemní křivky). Každý výměník má jmenovitý výkon 625 kW. Výměníky jsou zapojeny paralelně. Na sekundární straně jsou na zpátečce ÚT osazena tři stávající paralelně zapojená oběhová čerpadla s regulací otáček **LPE 80-125/133**, která nejsou předmětem rekonstrukce, ale budou přemístěny ze stávajících fundamentů na novou ocelovou konstrukci. Dále budou osazeny uzavírací armatury, filtry a měřící a regulační prvky. Obchodní měření odebraného tepla pro ohřev ÚT je prováděno rozdílem celkového tepla s odečtením tepla pro ohřev TV.

Parametry ekvitemně regulované topné vody (ÚT) na výstupu z PS (sekundár):

Jmenovitý výkon 100%	1250 kW, tj. 2×625 kW (v provozu dva výměníky tepla)
Maximální výkon (při 75% záloze výměníků)	940 kW (v provozu pouze jeden výměník tepla, havarijní stav)

Tlaková ztráta primár/sekundár:

Při 100% jmenovitého výkonu dvou výměníků tepla	3,0/12,7 kPa/výměník
Konstrukční teplota	110 °C
Teplotní spád (pouze zima)	75/65 °C při t _e =-12°C
Jmenovitý tlak-armatury	PN16

Prov. dispoziční tlak od čerpadel 75 kPa. Chod čerpadel ÚT bude řízen dálkově, automaticky, včetně difference. Jejich provoz bude jako dosud střídavý, přičemž v současném chodu mohou být max. dvě.

Množství automaticky doplněné vody do sekundárního systému z vratného horkovodu je prováděno stávajícím vodoměrem v.č. 2130, 3/4", 130 mm, Q3=4 m³/h, který zůstane zachován.

Potrubí UT (výstup/zpátečka) je klasicky izolované a vede jednou větví z výměňkové stanice VS 807 průchozím kolektorem k jednotlivým odběratelům.

Ohřev TV bude prováděn ve dvojici deskových výměníků z nerezových desek celonerezových s regulací na konstantní teplotu. Každý výměník má jmenovitý výkon 325 kW. Výměníky jsou zapojeny paralelně. Na výstupu teplé vody je osazena celo-nerezová akumulární nádrž o objemu 1000 litrů, s izolací, zajišťující akumulaci při špičkovém odběru TV. Akumulární nádrž má osazen obtok. Cirkulace TV je zajištěna dvěma cirkulačními čerpadly **mokroběžné přírubové DN65 PN10 RG 230V ErP, plynule nastavitelná hodnota výtlaku**. Chod čerpadel TV bude řízen dálkově, automatickým střídavým režimem. Daná funkce bude zajištěna jedním čerpadlem s tím, že druhé čerpadlo je mokrý/střídavá záloha (spínání chodu a střídání též automaticky).

Parametry TV na výstupu z PS (sekundár):

Jmenovitý výkon 100%	650 kW, tj. 2×325 kW (v provozu dva výměníky tepla)
Maximální výkon (při 75% záloze výměníků)	490 kW (v provozu pouze jeden výměník tepla, havarijní stav)

Tlaková ztráta primár/sekundár:

Při 100% jmenovitého výkonu dvou výměníků tepla	5,0/6,6 kPa/výměník
Teplotní spád	55/10°C (45°C cirkulace)
Provozní tlak	PN 10
Dimenze vodovodní přípojky	DN 100

Dále je sekundární strana TV vybavena uzavíracími armaturami, filtry, zpětnými klapkami a měřicími a regulačními prvky. Obchodní měření odebraného tepla pro ohřev TV je prováděno na zpátečce primáru z deskového výměníku novým ultrazvukovým měřičem tepla (**Qn=10m³/h, DN40, 300mm, PN25, bateriové nap.**) s teplotními čidly.

Pro přípravu TV je do místnosti přiveden vodovod, jehož část k výměníkům bude rekonstruována. Množství odebrané pitné vody je měřeno stávajícím vodoměrem Actaris č. 7562 (DN 50, 15 m³/h), který zůstane zachován.

Za fakturačním vodoměrem bude vysazena odbočka s měřením podružné spotřeby SV Itrón č. 44272 (1/2", 110 mm, Q3=2,5 m³/h) - režie VS (pro dopouštění systému UT, oplach hadic). Způsob měření, tedy i stávající vodoměr režie s M-Bus výstupem, bude zachován.

Potrubí TV (výstup/cirkulace) je klasicky izolované a vede jednou větví z výměňkové stanice VS 807 průchozím kolektorem k jednotlivým odběratelům.

Dodavatel zařízení doloží doklady potvrzující, že materiály použité pro rozvody vody (TV, CV a SV) jsou vhodné pro přímý styk s pitnou vodou v souladu s Vyhláškou č. 409/2005 Sb., O hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

Jmenovitý výkon UT a TV celkem	1 900 kW
Max. výkon při 75% záloze výměníků UT a TV	1 430 kW (v provozu pouze jeden výměník tepla UT a jeden TV, havarijní stav)
Teor. max. výkon všech výměníků UT a TV (150%)	2 860 kW

Rekonstruovaný vnitřní vodovod bude uzemněn (připojen na uzemňovací pásek).

Odfuky od pojistných ventilů budou svedeny k podlaze a ukotveny.

Součástí obnovy předávací stanice je kompletní obnova elektroinstalace jak silové, tak MaR. Tuto část projektu řeší část elektro + MaR.

Do stávajícího elektro-rozváděče je přiveden silový kabel. Kabelový rošt musí vést nad technologií PS. Zabezpečovací zařízení pro provoz PS splňuje podmínky dle ČSN 06 0830 - Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení (účinnost do 1. 10. 2006). Jištění soustavy a její doplňování je zajištěno takto: Na výstupu ze všech deskových výměníků voda-voda pro ohřev ÚT i TV jsou osazeny pojistné ventily. Výfuky od pojistných ventilů jsou důsledně staženy k podlaze. Na zpátečky sekundáru ÚT je osazen tlakový snímač ovládající solenoidové ventily pro dopouštění a odpouštění vody ze sekundárního topného okruhu. Doplňování je řešeno jednak upravenou vodou ze zpátečky horkovodu, variantně je možné doplňování z potrubí studené vody. Množství doplněné vody je měřeno vodoměry. Na potrubí dopouštění z horkovodu a studené vody jsou osazeny pojistné ventily. Dále je zde umístěn expanzomat (objem 800 litrů, PN6) napojený na zpátečku sekundáru ÚT. Dopouštěcí sestava je napojena potrubím s přírubami.

Veškeré zařízení výměňkové stanice a navazujících vnitřních rozvodů splňují požadavky Vyhl. č. 193/2007 Sb (*Podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu*) a Vyhl. č. 194/2007 Sb (*Pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a přípravu TV a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům*).

Hranice dodávek:

Primár:	napojení svarem na přívod a zpátečku stávajícího klasicky izolovaného potrubí v místnosti VS807 dimenze 2×DN 150 v úrovni podlahy VS.
Sekundár:	UT napojení svarem na výstup a zpátečku stávajícího klasicky izolovaného potrubí v úrovni podlahy u posledního spoje/svaru na konce potrubí ÚT (2×DN 200) TV napojení na stávající uzavírací klapky TV (DN80), CV (DN65) Vodovodní přípojka: Napojení přírubou DN 50 PN 10 na stávající vodoměr. Fakturační a režijní vodoměr zůstanou zachovány
Elektro + MaR:	napojení na stávající přípojku elektrické energie 3×400 V kabelem

2.2 Odvzdušnění a vypouštění

Všechna nejvyšší místa vnitřních rozvodů v PS jsou odvzdušněna (navrženy odvzdušňovací kohouty s potrubím staženým nad podlahu). Nejnižší místa potrubních rozvodů a také čtyřtrubkové větve pro ÚT a TV jsou opatřeny kohouty pro vypouštění DN20. Samostatné vypouštění je vždy také osazeno v místě uzavíratelného úseku obchodních měřičů tepla pro zajištění jejich výměny v krátké době bez vypouštění celého systému.

Vypouštění vnitřních rozvodů ve stanici je do stávajících kanalizačních vpustí, které budou v rámci rekonstrukce vyčištěny. Je nutno dbát na nepřekročení maximální teploty 40 °C pro vypouštění do kanalizace! Při vypouštění teplejší vody bude průběžně prováděno její ochlazování. Všechna potrubí pro odvzdušnění a vypouštění za uzavíracími ventily jsou stažena k podlaze s vyústěním směrem k podlahové jímce tak, aby potrubí od vypouštění a odvzdušnění nepoškozovalo zařízení VS 807.

2.3 Dilatace potrubí

Tepelné dilatace jsou při dodržení návrhu dispozičního řešení kompenzovány přirozenými lomy a ohyby trasy vnitřních potrubních rozvodů. Vzhledem k velikosti PS a potrubí nebudou do trasy vkládány žádné kompenzátory a nebudou prováděny žádné pevnostní výpočty.

2.4 Materiál a provedení

Potrubí horké vody, dopouštění, odpouštění a ÚT je z tvářené konstrukční oceli obvyklé jakosti P235GH, příruby P265GH.

Potrubí SV, TV a CTV bude provedeno z nerezové oceli AISI/US 304/304L, dle DIN 1.4301/1.4307 (dle ČSN ocel třídy 17 240/17 249).

Materiál ocelových konstrukcí je z tvářené konstrukční oceli obvyklé jakosti dle ČSN 11 373, dle DIN 1.0036, USt 37-2

Výměníky pro ohřev ÚT jsou deskový pájené, výměníky pro ohřev TV jsou celo-nerezový deskové výměník. Čerpadlo oběhové pro ÚT jsou stávající s elektronickou regulací otáček, s možností nastavení různých průběhů křivek. Hlavní uzavírací armatury na primární straně jsou přivařovací s pákou, od DN 125 s převodovkou. Na sekundární straně ÚT mezipřírubové klapky, od DN 125 s převodovkou; do DN 50 také závitové s pákou, od DN 65 do DN 100 mezipřírubové klapky s pákou, od DN 125 mezipřírubové s převodovkou. Na sekundární straně TV (SV a CTV) celo-nerezové kohouty do DN 50 závitové s pákou, od DN 65 do DN 100 mezipřírubové klapky s pákou, s točivými přírubami.

Materiál tepelné izolace potrubí HV primáru, ÚT, TV, CTV a SV je minerální vlna s Al fólií, tloušťka dle dimenze potrubí.

2.5 Montáž a zkoušení

Předávací stanice je skládaná a bude vyrobena tak, že ji lze rozebrat na jednotlivé úseky oddělené přírubami nebo šroubením. Na místě instalace bude provedená její montáž včetně nosného a podpěrného rámu a napojení na horkovodní venkovní rozvod a vnitřní rozvody objektu. Teprve po provedení svářečských prací budou instalovány výměníky, ERV a čerpadla.

Montáž budou zajišťovat pracovníci s příslušnou kvalifikací. Montáž a zkoušení se provede dle ČSN 06 0310 – Ústřední vytápění, projektování a montáž (účinnost od 1. 10. 2006).

Budou provedeny zkoušky těsnosti a zkoušky provozní (zahrnující zkoušky dilatační a topné). Zkoušky těsnosti a dilatační budou prováděny před realizací tepelných izolací.

Budou provedeny proplachy potrubí UT a TV (bude proveden řádný proplach ke všem odběratelům 2x za sebou po 24 hodinách). Objednatel bude vyzván k účasti zápisem do stavebního deníku. Uvedené činnosti budou zhotovitelem prováděny dle platných předpisů a budou doloženy protokolem.

Provedení vizuální kontroly (u ocelového potrubí) ve stupni jakosti B v rozsahu 100% montážních svarů odborně způsobilou osobou včetně vystavení protokolů dle ČSN EN ISO 17637, ČSN EN ISO 5817.

Provedení vizuální kontroly (u plastového potrubí) ve stupni jakosti B v rozsahu 100% montážních svarů odborně způsobilou osobou včetně vystavení protokolů dle ČSN EN 13100-1 (ČSN EN ISO 9712), ČSN EN 16296.

Provedení defektoskopické kontroly (u ocelového potrubí) v rozsahu 100% obvodových montážních svarů, (50% ultrazvuk - ve stupni ČSN EN ISO 17640; ČSN EN ISO 11666, 10% prozáření - ve stupni jakosti 2 dle ČSN EN ISO 17636-1; ČSN EN ISO 17636-2; ČSN EN ISO 10675-1). Svary určené pro NDT – RT (popř. úseky svarů) určí zástupce objednatele.

Provedení defektoskopické kontroly (u plastového potrubí) v rozsahu 100% obvodových montážních svarů bude provedeno u všech svarů.

Při zjištění nevyhovujících svarů bude postupováno v souladu s ČSN EN 13480-5 čl. 8.1.3

Soustavně bude prováděn požární dozor prokazatelně proškoleným pracovníkem uchazeče. Před zahájením prací bude uvedeno jeho jméno a příjmení do stavebního deníku.

Zkoušky těsnosti se provedou 1,3× nejvyšším provozním tlakem a provozním médiem (v souladu s předepsanými zkouškami na navazující horkovodní přípoje prováděné dle ČSN EN 13480-5, viz samostatná část dokumentace). Přetlak se bude udržovat po dobu 30 minut a po celou dobu prováděna kontrola těsnosti celého smontovaného zařízení.

Zkoušky provozní zahrnují pak zkoušku dilatační a zkoušku topnou.

Zkouška dilatační bude provedena po dosažení nejvyšší provozní teploty média a opětovným zchlazením, při této zkoušce budou kontrolovány dilatační pohyby a těsnost zařízení.

Při zkoušce provozní bude kontrolována funkce smontovaného zařízení, bude provedena topná zkouška v délce 72 hodin, která prokáže dosažení projektovaných parametrů zařízení.

Pokud dokončení a předání zařízení odběrateli bude provedeno v době neumožňující dosažení takových podmínek pro provedení topné zkoušky v plném rozsahu, bude mezi odběratelem a dodavatelem dohodnut náhradní postup.

Komplexní vyzkoušení bude provedeno před předáním stanic provozovateli včetně prověrky zabezpečovacích a řídicích prvků a proškolení obsluhy.

2.6 Tepelné izolace, nátěry a značení potrubí

Tepelné izolace vnitřních rozvodů primárního potrubí a sekundárního potrubí UT v předávacích stanicích jsou provedeny z izolačních trubíc z minerální vlny s Al fólií. Tepelné izolace výměníků je provedena od výrobce dodaným izolačním pouzdrům.

Potrubí je po celé trase tepelně izolováno v tloušťce v souladu s vyhláškou 193/2007 Sb.

Tloušťky izolací z minerální plsti dle tabulky – horizontální i vertikální rozvody.

DN15 až DN20	30 mm
DN25	40 mm
DN32 až DN40	50 mm
DN50	60 mm
DN65 až DN100	80 mm
DN125 až DN150	100 mm
DN200	120 mm

Před připevněním izolace na ocelové potrubí bude proveden 2× základní nátěr pod izolaci. Ostatní nátěry zařízení, neizolované potrubí, uložení atd. budou provedeny 1× základní nátěr a 2× vrchní emailový nátěr. Nerezové potrubí a plastové potrubí se nebude natírat.

Před nanášením nátěrů byly všechny ocelové konstrukce a potrubí zbaveny nečistot, mastnot a rzi.

Veškeré ocelové potrubí je opatřeno pod izolací 2× nátěrem barvou základní. Ocelové konstrukce a neizolovaná potrubí jsou opatřeny 1× nátěrem barvou základní a 2× barvou vrchní. Nerezové potrubí a plastové potrubí se natírat nebude.

Potrubí opatřené izolací v předávací stanici je označeno názvem, barevnými pruhy v barvě dle druhu protékající látky a šipkou označující směr proudění média. Neizolované potrubí, ocelové konstrukce a uložení budou mít barevný nátěr. Použité barvy označovacích pruhů a vrchních nátěrů jsou podle společnosti Severočeská teplárenská, a.s. tyto:

- Primární potrubí přívod – tmavě červenohnědá (Avery 513)
- Primární potrubí zpátečka – světle červenohnědá (Avery 515)
- Okruh UT výstup – tmavě červená (Avery 503)
- Okruh UT zpátečka – světle červená (Avery 523)
- Studená voda – světle zelená (Avery 531)
- Teplá voda – tmavě zelená (Avery 518)
- Cirkulace TV – středně zelená (Avery 517)
- Odvzdušňovací a vypouštěcí potrubí – černá
- Ovládání armatur, kovové žebříky, schodiště, OK, plechy atd. – černá



2.7 Protihluková opatření

Jedno z nejdůležitějších hledisek pro montáž zařízení předávací stanice je přísné dodržování protihlukových zásad a opatření:

- Technologie předávací stanice je umístěna na ocelových konstrukcích, které jsou opatřeny antivibračními podpěrami zamezujícími přenos vibrací do stavební konstrukce podlahy.
- Všechny sekundární rozvody vycházející ze stanice jsou uloženy (podpěry P2) pomocí dvojdiálních objímek, které jsou opatřeny standardně pryžovou tlumící vložkou 18 dB(A) s teplotní odolností do 110 °C.

Dodržování těchto protihlukových opatření a zásad nesmí být porušeno a bude při realizaci kontrolováno.

3 BEZPEČNOST PRÁCE

Při provádění stavebních a montážních prací je nutnou podmínkou dodržování bezpečnostních předpisů.

Při přípravě a provádění prací musí být dbáno dodržování zásad Zákona č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále musí být ze strany zhotovitele dodržovány v přiměřeném rozsahu následující předpisy: NV č. 101/2005 Sb., Vyhl. č. 137/1998 Sb., NV č. 178/2001 Sb., NV č. 378/2001 Sb., NV č. 362/2005 Sb., Směrnice Rady 92/57/EHS z 24. 06. 1992.

Jedním ze základních požadavků pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci je správný technický stav stavebních strojů a konstrukcí. Proto musí být před uvedením do provozu podrobeny revizím a zkouškám.

Veškerá nebezpečná místa a prostory musí být zabezpečeny proti pádu a úrazu osob, případně materiálu. Na místa, kde budou prováděny stavební a montážní práce, musí být zakázán vstup nepovolaným osobám. Tento zákaz je třeba na příslušných místech viditelně vyznačit a také dbát na jeho dodržování.

Svařování tlakového potrubí může provádět pouze osoba (právnícká či fyzická), která splňuje podmínky ČSN EN ISO 3834-2 „Vyšší požadavky na jakost“ a ČSN EN 13 480. Na svařování musí dohlížet osoba, odborně způsobilá ve smyslu ČSN EN ISO 14731 včetně realizace průběžných záznamů o kontrolách ve stavebním deníku.

Svařování potrubí vč. vypouštěcího potrubí lze pouze na základě kvalifikovaných postupů svařování (WPS) dle ČSN EN ISO 15607; ČSN EN ISO 15614-1, svářeči kvalifikovanými podle ČSN EN ISO 9606-1. Bude předložen postup WPS, kvalifikace postupu svařování (WPQR), vč. předání dokladů o odborné způsobilosti Svářečského dozoru, odborné způsobilosti svářečů a personálu NDT (nedestruktivních kontrol).

Montážní a stavební práce budou provádět osoby s potřebnou kvalifikací a oprávněním dle příslušných předpisů. Zejména svářečské práce na tlakových zařízeních musí provádět osoby s úřední zkouškou dle ČSN EN 287.1. Při pracích musí být rovněž dodržovány protipožární zásady uvedené v samostatné zprávě požární ochrany.

Při výstavbě, montáži a provozu zařízení musí být respektovány platné právní předpisy, vyhlášky a normy ČSN k zajištění BOZP, které se týkají projektovaného zařízení.

- Zákona č. 309/2006 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v platném znění
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
- Vyhláška č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
- Zdroj: <http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/zakon-c-183-2006-sb-a-souvisejici-predpisy>
- Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích
- Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění BOZP ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie
- Vyhláška č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice
- Vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.
- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
- ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách – projektování a montáž
- ČSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách – příprava teplé vody
- ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách – zabezpečovací zařízení
- Technické požadavky společnosti **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**
- Technologické standardy společnosti **United Energy, a.s.** a společnosti **Severočeská teplárenská, a.s.**
- ČSN EN 13 941+A1, ČSN EN 13 480-1 až 6, ČSN 13 0101, ČSN 13 0104, ČSN 73 6005,

4 VÝPOČTOVÁ ČÁST

Výpočtové hodnoty byly voleny s ohledem na provozní parametry teplotní sítě a na hodnoty uvedené v zadávacích podmínkách projektu:

- jmenovitý maximální přetlak armatur horkovodních sítí ST a.s.	2,5 MPa
- maximální pracovní teplota horké vody	160 °C
- jmenovitý tepelný spád primáru v zimním období	130/70 °C
- jmenovitý tepelný spád primáru v letním období	80/65 °C
- tlaková dispozice primáru zima	150÷250 kPa
- tlaková dispozice primáru léto	150÷250 kPa
- provozní parametry ÚT (pouze zima)	75/65 °C (ekvitermní regulace)
- provozní přetlak	0,30 MPa
- začátek dopouštění	0,28 MPa
- konec dopouštění	0,30 MPa
- začátek odpouštění	0,32 MPa
- maximální přetlak	0,50 MPa
- otevírací přetlak PV pro ÚT	0,50 MPa
- provozní parametry ohřevu TV	10/55 °C (stálá teplota)
- otevírací přetlak PV pro TV	1 MPa
- Jmenovitý tepelný výkon (100%) výměňkové stanice pro ohřev ÚT (75/65 °C)	1 250 kW
- Maximální výkon UT (při 75% záloze výměníků) pro jeden výměník	940 kW
- Tlaková ztráta P/S při výkonu 1250 kW (100% výkonu) pro dva výměníky tepla ÚT 3,0/12,7 kPa	
- Jmenovitý tepelný výkon (100%) výměňkové stanice pro ohřev TV (10/55 °C)	650 kW
- Maximální výkon TV (při 75% záloze výměníků) pro jeden výměník	490 kW
- Tlaková ztráta P/S při výkonu 650 kW (100% výkonu) pro dva výměníky tepla TV	5,0/6,6 kPa
- Celkový jmenovitý výkon VS807	1 900 kW
- Max. výkon při 75% záloze výměníků 1×ÚT a 1×TV	1 430 kW
- Teoretický maximální výkon při provozu všech výměníků 2×ÚT a 2×TV	2 860 kW