

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ZPRACOVAL	SPOLUPRACOVAL	 JESENICKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST Tovární 202/3, 790 01 Jeseník / tel.: 584 411 520 IČ: 450 80 328 / DIČ: CZ45080328 / DS: wwgdslx e-mail: jvs@voda-jvs.cz / www.voda-jvs.cz	
ING. ALOIS MAŽÁK	BC. DAVID GAJDOŠ	PETRA STAVIANISOVÁ		
INVESTOR		KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ		
OBEC HRADEC-NOVÁ VES		HRADEC U JESENÍKA		
AKCE			ZAKÁZKA	PRO-2021-016
PRODLOUŽENÍ VODOVODU V LOKALITĚ U RYBNÍKA, HRADEC-NOVÁ VES			DATUM	ČERVENEC 2021
			FORMÁT VÝKRESU	
			STAVEBNÍ DOKUMENTACE	DUR+DSP
			STAVEBNÍ OBJEKT	
			OZNAČENÍ PŘÍLOHY	D.1 - 8
NÁZEV PŘÍLOHY			PARÉ	
VÝPIS MATERIÁLU VODOVODU				

VÝPIS MATERIÁLU - Vodovod	Počet	Jednotka
POTRUBÍ		
PE100 RC+DOQ SDR11 63x5,8mm (typ2 dle PAS 1075)	195.00	m
TVAROVKY - PE		
Elektrospojka PE d63	1	ks
Lemový nákrůžek s otočnou přírubou d63	1	ks
TVAROVKY - LITINA		
Přírubový T-KUS DN100/50	1	ks
Waga DN100 (hrdlo-příruba) - spojka jištěná proti posunu	2	ks
ARMATURY A JINÉ VÝROBKY		
Odběrová souprava s odvodněním d63	1	ks
Měkčetěsnící klínové uzavírací šoupátko přírubové DN 50	1	ks
JINÉ		
Bet. deska pod šoupátko/ hydrant/odběr soupravu 500x500x100	2	ks
Matice M16 s 2ks nerezových podložek	16	ks
Nerezový šroub M16x65 (4ks/1 spoj při DN50)	8	ks
Nerezový šroub M16x65 (8ks/1 spoj při DN80 a DN 100)	16	ks
Těsnění pro přírubový spoj DN50	2	ks
Těsnění pro přírubový spoj DN100	2	ks
Orientační štítek pro šoupátka	1	ks
Orientační štítek pro hydrant a odběrovou soupravu	1	ks
Orientační sloupek modrobíle barvy 2500 mm	2	ks
Poklop pro odběrovou soupravu s podložkou	1	ks
Poklop šoupátkový s podložkou	1	ks
Výstražná fólie bíle barvy	195	m
Vytyčovací vodič (10mm²)	199	m
Zemní souprava teleskopická pro šoupátko DN 50 (krytí 1,44m)	1	ks

Pozn. veškeré armatury z litiny budou použity v tlakové řadě PN10