

13.05.2025

ULOŽENÍ

0.0					0.
DN90-PE 90/5,4 RC (PE 100 RC, SDR 17)-242.94					
94.05-6.47	2.93-3.42	46.37-10.27	12.34-41.80	96.50-14.26	4.44-103.78
ořeková, Jozef H 100 mm					

PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ NOVÉHO VODOVODU BUDE UPŘESNĚNO PŘED REALIZACÍ PO VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ A PO ZJISTĚNÍ PŘESNÉHO VÝŠKOVÉHO A POLOHOVÉHO UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH INŽ. SÍTÍ V MÍSTĚCH KŘÍŽENÍ S NOVÝM VODOVODEM A PO ZJISTĚNÍ PŘESNÉHO VÝŠKOVÉHO A POLOHOVÉHO UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO VODOVODU V MÍSTĚCH NÁPOJENÍ. PŘED REALIZACÍ PŘIZVAT PROJEKTANTA, ZÁSTUPCE INVESTORA A ZÁSTUPCE VAK PRO UPŘESNĚNÍ !!!

REALIZACE PŘEPOJENÍ VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK MUSÍ BÝT KOORDINOVÁNA S VLASTNÍKÝ OBJEKTŮ, S VLASTNÍKÝ PŘÍPOJEK.

VYPRACOVAL: MARTA NOVOTNÁ INVESTOR: TECHNICKÉ SLUŽBY HAVLÍČKŮV BROD NA VALEK 3523, 580 01 HAVLÍČKŮV BROD IČ: 70188041	MARTA NOVOTNÁ U NOVE SILNICÉ 3732 580 01 HAVLÍČKŮV BROD tel. 608 589 690 IČ: 71770526 e-mail: info@martanovotna.cz
MÍSTO STAVBY: Č. PARC. 1055/8, ST.896/1, 1056/1, 1059, 1055/22, ST.5170, 1055/10, 1052/2, 1052/8, 3556, 1050/8, 3772/1, 1052/1, ST.881, 3775/2, 1058/1, 1031/1 KÚ. HAVLÍČKŮV BROD	DATUM: DUBEN 2025 STUPEŇ: PDPS
NÁZEV STAVBY: -1. ETAPA STAVBY: REVITALIZACE AREÁLU TECHNICKÝCH SLUŽEB U CAHLÁŘE, HAVLÍČKŮV BROD	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 01/2025 MĚŘÍTKO: 1:250/100 Č. VÝKRESU: D.1.304.03
VÝKRES: PODÉLNÝ ŘEZ VODOVODU	