

MATERIÁL	POPIS	KS/m
POTRUBÍ	POTRUBÍ PE 90 X 5,4 RC (PE 100 RC, SDR 17) PAS 1075	243,0 m
	POTRUBÍ PE - 32/4,4 (PE40, SDR 7,4)	128,9 m
	LEMOVÝ NÁKRUŽEK d 90 (PE 100, SDR 17)	6
	OTOČNÁ PŘÍRUBA DN 80 (PP-Ocel)	6
	OBLOUK S PRODLOUŽENÝMI HRDLY d 90/60° (PE 100 RC, SDR 17)	1
	OBLOUK S PRODLOUŽENÝMI HRDLY d 90/15° (PE 100 RC, SDR 17)	3
	OBLOUK S PRODLOUŽENÝMI HRDLY d 90/11° (PE 100 RC, SDR 17)	2
	OBLOUK S PRODLOUŽENÝMI HRDLY d 90/30° (PE 100 RC, SDR 17)	2
	OBLOUK S PRODLOUŽENÝMI HRDLY d 90/90° (PE 100 RC, SDR 17)	1
	CHRÁNIČKA - POTRUBÍ PE 200 X 11,9 RC (PE 100 RC, SDR 17) PAS 1075	2,0 m
	MANŽETA - CHRÁNIČKA/POTRUBÍ - 200/90	2
ARMATURY	PŘÍRUBOVÉ ŠOUPÁTKO AVK (F4) DN 80 (3.1.80)	5
	TELESKOPICKÁ ZEMNÍ SOUPRAVA PRO ŠOUPATA (7.5.5.1050)	5
	ULIČNÍ POKLOP EURO ČTVERCOVÝ (7.2.8)	5
	PODZEMNÍ HYDRANT S JEDNODUCHÝM ZAVÍŘÁNÍM DN80 (12.1.1.801500)	3
	HYDRANTOVÝ POKLOP ULIČNÍ KLASIK (7.2.7)	3
	HYDRANTOVÁ DRENÁŽ	3
VYSTROJENÍ PRO PŘÍPOJKY	NAVRTÁVACÍ PAS PLASTIK 90X5/4" (8.4.5.90114)	3
	PŘÍPOJKOVÉ ŠOUPÁTKO PROFÍ 5/4"/1" (5.8.32114)	3
	TELESKOPICKÁ ZEMNÍ SOUPRAVA PŘÍPOJKOVÁ (7.7.3)	3
	ULIČNÍ POKLOP EURO KULATÝ (7.2.1)	3
	ISIFLO SPOJKA 1" (DLE DIMENZE A MATERIÁLU STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY)	2
LITINOVÉ TVAROVKY	T-KUS 80/80 PŘÍRUBOVÁ TVAROVKA S PŘÍRUB.ODBOČKOU (50.15.8080)	3
	PRODLOUŽENÉ PŘÍRUBOVÉ PATKOVÉ KOLENO N 80 (50.50.80)	3
	JISTĚNÁ SPOJKA S PŘÍRUBOU WAGA 3000 - DN80	1
	NEREZOVÁ PODPŮRNÁ VSVUKA PRO PVC90, PRO PE90 (2.1.180.9017)	1
OSTATNÍ	BETONOVÝ BLOK 40x40x40 cm	14
	ORIENTAČNÍ TABULKA HLINÍKOVÁ + ŠROUBY	11
	SIGNALIZAČNÍ KABEL - CU 6 mm2	403 m
	VÝSTRAŽNÁ FOLIE (MODRÁ NEBO BÍLÁ)	383 m
	NEREZ ŠROUBY + MATICE	128

SO 304 PRODLOUŽENÍ VODOVODU
PE 90 x 5,4 RC (PE 100 RC, SDR 17) PAS 1075 - dl. 243,0 m

LEGENDA:

- NOVÝ VODOVOD
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD
- RUŠENÉ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

PŘED REALIZACÍ NUTNO NEJPRVE OVĚŘIT MATERIÁL, DIMENZE A VÝŠKOVÉ A POLOHOVÉ UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO VODOVODU V MÍSTĚ NAPOJENÍ

PŘED REALIZACÍ NUTNO NEJPRVE OVĚŘIT DIMENZE STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK

VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT PŘI PROVÁDĚNÍ

MONTÁŽNÍ PRÁCE PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ VÝROBČŮ

POKLÁDKA POTRUBÍ VODOVODU VČ. PROVEDENÍ NAPOJENÍ PŘÍPOJEK MUSÍ BÝT PŘED ZÁHOZEM ODSOUHLAŠENO PRACOVNÍKEM VAK A.S. HAVLIČKŮV BROD

REALIZACE PŘEPOJENÍ VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK MUSÍ BÝT KOORDINOVÁNA S VLASTNÍKY OBJEKTŮ, VLASTNÍKY PŘÍPOJEK.

MATERIÁL POTRUBÍ:
PE 90 x 5,4 RC (PE 100 RC, SDR 17) - (certifikováno dle PAS 1075)

TVAROVKY:
LITINOVÉ PŘÍRUBOVÉ TVAROVKY + NEREZ ŠROUBY A MATICE
SPOJKY S JISTĚNÝMI SPOJI, PŘÍRUBY S JISTĚNÝMI SPOJI

ARMATURY:
ŠOUPĚ AVK + TELESKOPICKÁ ZEMNÍ SOUPRAVA + POKLOP EURO
PODZEMNÍ HYDRANT AVK S JEDNODUCHÝM UZAVÍRÁNÍM + HYDRANTOVÝ POKLOP + HYDRANTOVÁ DRENÁŽ
NAVRTÁVACÍ PAS PLASTIK + DOMOVNÍ ŠOUPÁTKO PROFÍ + TELESKOPICKÁ ZEMNÍ SOUPRAVA + POKLOP VENTILOVÝ EURO
VŠE OD FIRMY AVK VOD-KA

UMÍSTĚNÍ KOLEN, OBLOUKŮ BUDE UPŘESNĚNO PŘED REALIZACÍ DLE PŘESNÉ TRASY NOVÉHO POTRUBÍ, DLE PŘESNÉHO UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH INŽ.SÍTÍ

DIMENZE A MATERIÁLY STÁVAJÍCÍCH POTRUBÍ PŘÍPOJEK NUTNO OVĚŘIT PŘED REALIZACÍ! DIMENZE NOVÉHO POTRUBÍ MUSÍ BÝT SHODNÁ NEBO VĚTŠÍ NEŽ STÁVAJÍCÍHO!

PO NAPOJENÍ NOVÝCH PŘÍPOJEK VE STÁVAJÍCÍCH VODOMĚRNÝCH ŠACHTÁCH BUDOU STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY ODPOJENY OD STÁVAJÍCÍHO AREÁLOVÉHO ROZVODU U STÁV.HYDRANTU

VODOVODNÍ PŘÍPOJKY NEJSOU SOUČÁSTÍ VODOPRÁVNÍHO POVOLENÍ PŘÍPOJKY BYLY POVOLENY ÚZEMNÍM ŘÍZENÍM Č.J. MHB_ST/415/2024/VE ZE DNE 11.9.2024

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO HYDRANTU VČ. ŠOUPĚTE, DEMONTÁŽ NAPOJENÍ A UZÁVĚRU VOD.PŘÍPOJKY DO AREÁLU TS
NAPOJENÍ PRODLOUŽENÍ VODOVODU A ODPOJENÍ PŘÍPOJKY DO AREÁLU TS BUDE PROVEDENO AŽ PO REALIZACI NOVE VOD.PŘÍPOJKY A PO PROPOJENÍ STÁV.ROZVODŮ VODY V AREÁLU NA NOVE ROZVODY VODY

NAPOJENÍ NA STÁV. VODOVOD JISTĚNÁ SPOJKA S PŘÍRUBOU WAGA 3000 DN80
54 - DN80
OTOČNÁ PŘÍRUBA DN 80 (PP-Ocel)
LEMOVÝ NÁKRUŽEK d 90 (PE 100, SDR 17)

V01-0,000

V02-6,475

V03-9,891

OBLOUK S PRODLOUŽENÝMI HRDLY d 90/90° (PE 100 RC, SDR 17)

OBLOUK S PRODLOUŽENÝMI HRDLY d 90/11° (PE 100 RC, SDR 17)

V04-61,959

OBLOUK S PRODLOUŽENÝMI HRDLY d 90/60° (PE 100 RC, SDR 17)
OBLOUK S PRODLOUŽENÝMI HRDLY d 90/15° (PE 100 RC, SDR 17)

OBLOUK S PRODLOUŽENÝMI HRDLY d 90/90° (PE 100 RC, SDR 17)

OBLOUK S PRODLOUŽENÝMI HRDLY d 90/15° (PE 100 RC, SDR 17)

LEMOVÝ NÁKRUŽEK d 90 (PE 100, SDR 17)
OTOČNÁ PŘÍRUBA DN 80 (PP-Ocel)
55 - DN80
LEMOVÝ NÁKRUŽEK d 90 (PE 100, SDR 17)

V05-73,71

H1 DN80 HYDRANT PODZEMNÍ (KALNÍK)

V06-76,218

OTOČNÁ PŘÍRUBA DN 80 (PP-Ocel)
LEMOVÝ NÁKRUŽEK d 90 (PE 100, SDR 17)

V07-78,53

V MÍSTĚ UMÍSTĚNÍ VODOVODU POD OPEROU ZDI BUDE POTRUBÍ ULOŽENO V CHÁNKU PE-200 DL-2,0m

OBLOUK S PRODLOUŽENÝMI HRDLY d 90/15° (PE 100 RC, SDR 17)

V08-81,469

OBLOUK S PRODLOUŽENÝMI HRDLY d 90/11° (PE 100 RC, SDR 17)

V09-158,052

V10-163,961

OBLOUK S PRODLOUŽENÝMI HRDLY d 90/15° (PE 100 RC, SDR 17)

LEMOVÝ NÁKRUŽEK d 90 (PE 100, SDR 17)
OTOČNÁ PŘÍRUBA DN 80 (PP-Ocel)
V11-180,000
LEMOVÝ NÁKRUŽEK d 90 (PE 100, SDR 17)

H3 DN80 HYDRANT PODZEMNÍ (VZDUŠNÍK)

V12-188,394

P1

VOD.PŘÍPOJKA P.KOŠETICKÝ

PŘÍPOJKA - PE 1" - DL 44,0M
NAVRTÁVACÍ PAS PLASTIK 90x54" (8.4.5.90114)
PŘÍPOJKOVÉ ŠOUPÁTKO PROFÍ 5/4"11" (5.8.32114)
TELESKOPICKÁ ZEMNÍ SOUPRAVA PŘÍPOJKOVÁ (7.7.3)
ULIČNÍ POKLOP EURO KULATÝ (7.2.1)
ISIFLO PŘECHODKA/SPOJKA NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ

P2

VOD.PŘÍPOJKA P.POPEK

PŘÍPOJKA - PE 1" - DL 52,0M
NAVRTÁVACÍ PAS PLASTIK 90x54" (8.4.5.90114)
PŘÍPOJKOVÉ ŠOUPÁTKO PROFÍ 5/4"11" (5.8.32114)
TELESKOPICKÁ ZEMNÍ SOUPRAVA PŘÍPOJKOVÁ (7.7.3)
ULIČNÍ POKLOP EURO KULATÝ (7.2.1)

P3

V14-240,779

V15-249,937

LEMOVÝ NÁKRUŽEK d 80 (PE 100, SDR 17)
OTOČNÁ PŘÍRUBA DN 80 (PP-Ocel)
S2 - DN80

H2 DN80 HYDRANT PODZEMNÍ (KALNÍK)

VOD.PŘÍPOJKA PRO CHATY PE32 - 31,2+1,0m

stávající vodoměrná šachta chaty (V.Nevsbl)
ODPOJENÍ STÁVAJÍCÍ VOD. PŘÍPOJKY, NAPOJENÍ NOVE VODOVODU PŘÍPOJKOU V ŠACHTĚ PŘED VODOMĚREM

VOD.PŘÍPOJKA P.KOŠETICKÝ PŘÍPOJKA - PE32 - 44,7+8,8M
VOD.PŘÍPOJKA P.POPEK, P.BRABEC PŘÍPOJKA - PE32 - 42,2+1,0M

ODPOJENÍ NAPOJENÍ V ŠACHTĚ

VYPRAČOVAL: MARTA NOVOTNÁ		MARTA NOVOTNÁ U NOVÉ SILNICE 3732 580 01 HAVLÍČKŮV BROD tel. 608 500 690 IČ: 71770526 e-mail: info@martanovotna.cz	
INVESTOR: TECHNICKÉ SLUŽBY HAVLÍČKŮV BROD NA VALECH 3523, 580 01 HAVLÍČKŮV BROD IČ: 70180401			
MÍSTO STAVBY: Č. PARC. 1055/8, ST.896/1, 1056/1, 1059, 1055/22, ST.5170, 1056/10, 1052/2, 1052/8, 3556, 1050/8, 3772/1, 1052/1, ST.881, 3775/2, 1050/1, 1031/1 KÚ. HAVLÍČKŮV BROD		DATUM: DUBEN 2025	
		STUPEŇ: PDPS	
NÁZEV STAVBY: -1. ETAPA STAVBY: REVITALIZACE AREÁLU TECHNICKÝCH SLUŽEB U CIHLÁŘE, HAVLÍČKŮV BROD		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 01/2025	
VÝKRES: KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODU		MĚŘÍTKO: - Č. VÝKRESU: D.1.304.05	