



zapsaná v OR u Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 141357
se sídlem Patočkova 1638/67, Praha 6 PSČ 169 00 IČO: 28 43 63 18
tel./ fax: 220 512 524, mobil: 602 815 427 e-mail: info@maprojekt.cz, www.maprojekt.cz

V Líbeznicích dne 26. 3. 2026

Vysvětlení (v pořadí šesté) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky Rekonstrukce bytového domu Líbeznice

Veřejný zadavatel: Obec Líbeznice

Vážení účastníci,

zadavatel obdržel dne 24. 3. 2026 žádost o vysvětlení zadávacích podmínek, na základě které podává dále uvedené informace:

1) Přesné znění dotazu:

766 Konstrukce truhlářské kompletizované-dodávka,montáž,osazení,kotvení okna - chybí zde položky pro montáž oken špaletových a střešních Dotaz - může zadavatel upřesnit montáž těchto oken?

Stanovisko zadavatele:

Montáž oken i dalších truhlářských výrobků je obsažena již v názvu této kapitoly:

"Konstrukce truhlářské kompletizované-dodávka,montáž,osazení,kotvení." Všechny položky této kapitoly jsou tedy včetně montáže, osazení a kotvení.

Stejný princip je například i v kapitole 999 "Ostatní prvky kompletizované - dodávka, montáž, osazení, kotvení", kdy montáž není doslovně zmíněna u každé položky, ale je definována pro všechny položky v této kapitole již samotným názvem kapitoly.

1) Přesné znění dotazu:

X14 Bronzový nápis vel 200x400 mm vložený do podlahy,kompl provedení dle popisu v tabulce výrobků D.1.1.1.103 kus 1,000 Dotaz - je požadován způsob provedení písma takto? - viz. obrázek



Stanovisko zadavatele:

Ne, nápis budou jednotlivé litery vyřezané z kovu (bronz, bílá mosaz - výběr konkrétního kovu respektive barvy na základě vzorkování). Nápis bude vyřezán do kovu na vodním paprsku, aby měl exaktní hrany, následně osazen na místo na rovnou podložku, zalit do litého terazza a společně s terazzem zabroušen do jedné roviny. Konkrétní velikost písma a font bude upřesněn v rámci dílenské dokumentace ve spolupráci s architektem projektu.

Pro ilustraci připojuji obrázek, jak by měl nápis X14 vypadat:



Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do středy 8. 4. 2026 do 10:00 hod.

S pozdravem

Mgr. Martina Zábranská Vrátná, za administrátora veřejné zakázky